

#11373#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7121
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272072
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.12.2021	3,424	138,17	134,5	134,5	24	0	0	77,6	52,1	25,45	0,53	0,48	-
02.12.2021	3,211	139,46	136,03	136,03	24	0	0	74,3	50,7	23,61	0,53	0,48	-
03.12.2021	3,349	135,83	132,28	132,28	24	0	0	76,8	51,5	25,32	0,53	0,48	-
04.12.2021	3,418	136,48	132,82	132,82	24	0	0	77,6	51,8	25,75	0,53	0,48	-
05.12.2021	3,485	136,37	132,73	132,73	24	0	0	77,8	51,5	26,25	0,53	0,48	-
06.12.2021	3,71	126,18	122,43	122,43	24	0	0	82,7	52,4	30,3	0,53	0,48	-
07.12.2021	3,839	116,51	112,77	112,77	24	0	0	86,4	52,4	34	0,53	0,49	-
08.12.2021	3,926	115,03	111,22	111,22	24	0	0	87,9	52,6	35,32	0,53	0,48	-
09.12.2021	3,837	119,8	116,06	116,06	24	0	0	85,3	52,3	33,05	0,53	0,48	-
10.12.2021	3,495	126,43	122,92	122,92	24	0	0	79,3	50,9	28,39	0,52	0,49	-
11.12.2021	3,483	124,73	121,33	121,33	24	0	0	78,7	50	28,7	0,52	0,49	-
12.12.2021	3,556	124,34	120,91	120,91	24	0	0	79,3	49,9	29,41	0,52	0,48	-
13.12.2021	3,482	126,65	123,21	123,21	24	0	0	78,9	50,7	28,25	0,52	0,48	-
14.12.2021	3,286	129,83	126,56	126,56	24	0	0	75,6	49,6	25,97	0,52	0,48	-
15.12.2021	3,125	133,78	130,67	130,67	24	0	0	72,2	48,3	23,92	0,53	0,48	-
16.12.2021	3,076	142,26	139,08	139,08	24	0	0	70,8	48,7	22,13	0,53	0,48	-
17.12.2021	3,075	143,42	140,15	140,15	24	0	0	71	49,1	21,96	0,53	0,48	-
18.12.2021	3,072	142,58	139,37	139,37	24	0	0	70,9	48,8	22,07	0,53	0,48	-
19.12.2021	3,142	140,8	137,54	137,54	24	0	0	71,6	48,7	22,86	0,53	0,48	-
20.12.2021	3,494	132,31	128,75	128,75	24	0	0	77,9	50,8	27,16	0,53	0,48	-
21.12.2021	3,672	123,69	120,05	120,05	24	0	0	82,4	51,9	30,57	0,53	0,48	-
22.12.2021	3,695	120,93	117,29	117,29	24	0	0	83,3	51,8	31,49	0,53	0,48	-
23.12.2021	3,705	126,27	122,6	122,6	24	0	0	82,1	51,9	30,19	0,53	0,48	-
Итого:	79,557	3001,85	2921,27	2921,27	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,557												

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
30.11.2021	2359,184	165944,75	162055	161741,26
23.12.2021	2438,741	168946,6	164976,27	164662,53

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2021 8:02:44