

#67562#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Минская 2-8, Калининград  
4402  
7121  
ВКТ-7  
00272072  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2023 | 2,979    | 100,08  | 97,52   | 97,52   | 24       | 0       | 0      | 75,9   | 45,4   | 30,57 | 0,51    | 0,48    | -           |
| 25.12.2023 | 2,773    | 108,23  | 105,74  | 105,74  | 24       | 0       | 0      | 71,9   | 45,6   | 26,25 | 0,51    | 0,49    | -           |
| 26.12.2023 | 2,613    | 103,02  | 100,69  | 100,69  | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 44,6   | 26    | 0,51    | 0,49    | -           |
| 27.12.2023 | 2,59     | 95,24   | 93,09   | 93,09   | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 43,3   | 27,83 | 0,51    | 0,49    | -           |
| 28.12.2023 | 2,711    | 95,09   | 92,83   | 92,83   | 24       | 0       | 0      | 73,1   | 43,8   | 29,25 | 0,51    | 0,49    | -           |
| 29.12.2023 | 2,583    | 99,11   | 96,94   | 96,94   | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 44     | 26,68 | 0,51    | 0,49    | -           |
| 30.12.2023 | 2,59     | 96,65   | 94,49   | 94,49   | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 43,4   | 27,46 | 0,51    | 0,49    | -           |
| 31.12.2023 | 2,658    | 93,15   | 90,98   | 90,98   | 24       | 0       | 0      | 71,9   | 42,7   | 29,22 | 0,51    | 0,49    | -           |
| 01.01.2024 | 2,775    | 91,36   | 89,07   | 89,07   | 24       | 0       | 0      | 75,4   | 44,2   | 31,18 | 0,52    | 0,49    | -           |
| 02.01.2024 | 3,084    | 89,95   | 87,46   | 87,46   | 24       | 0       | 0      | 80,2   | 44,9   | 35,3  | 0,52    | 0,49    | -           |
| 03.01.2024 | 3,238    | 90,49   | 87,8    | 87,8    | 24       | 0       | 0      | 83,5   | 46,6   | 36,9  | 0,53    | 0,5     | -           |
| 04.01.2024 | 3,376    | 91,34   | 88,46   | 88,46   | 24       | 0       | 0      | 85,4   | 47,2   | 38,17 | 0,54    | 0,5     | -           |
| 05.01.2024 | 3,489    | 105,33  | 102,24  | 102,24  | 24       | 0       | 0      | 82,2   | 48,1   | 34,14 | 0,54    | 0,5     | -           |
| 06.01.2024 | 3,401    | 107,07  | 103,98  | 103,98  | 24       | 0       | 0      | 81,9   | 49,2   | 32,71 | 0,54    | 0,51    | -           |
| 07.01.2024 | 3,645    | 90,84   | 87,73   | 87,73   | 24       | 0       | 0      | 89,4   | 47,9   | 41,5  | 0,54    | 0,52    | -           |
| 08.01.2024 | 3,697    | 88,69   | 85,58   | 85,58   | 24       | 0       | 0      | 90,9   | 47,7   | 43,16 | 0,53    | 0,5     | -           |
| 09.01.2024 | 3,664    | 100,44  | 97,19   | 97,19   | 24       | 0       | 0      | 86,8   | 49,1   | 37,66 | 0,52    | 0,5     | -           |
| 10.01.2024 | 3,329    | 104,72  | 101,79  | 101,79  | 24       | 0       | 0      | 80     | 47,3   | 32,69 | 0,52    | 0,5     | -           |
| 11.01.2024 | 3,089    | 99,7    | 97      | 97      | 24       | 0       | 0      | 78,2   | 46,4   | 31,86 | 0,52    | 0,5     | -           |
| 12.01.2024 | 3,154    | 97,4    | 94,76   | 94,76   | 24       | 0       | 0      | 78,9   | 45,6   | 33,31 | 0,53    | 0,5     | -           |
| 13.01.2024 | 3,199    | 97,51   | 94,76   | 94,76   | 24       | 0       | 0      | 79,8   | 46,1   | 33,76 | 0,53    | 0,5     | -           |
| 14.01.2024 | 3,239    | 101,24  | 98,44   | 98,44   | 24       | 0       | 0      | 79,3   | 46,4   | 32,91 | 0,53    | 0,5     | -           |
| 15.01.2024 | 3,163    | 98,82   | 96,12   | 96,12   | 24       | 0       | 0      | 79,3   | 46,3   | 32,94 | 0,53    | 0,5     | -           |
| 16.01.2024 | 3,265    | 93,59   | 90,85   | 90,85   | 24       | 0       | 0      | 81,9   | 46     | 35,94 | 0,53    | 0,5     | -           |
| 17.01.2024 | 3,246    | 89,59   | 86,91   | 86,91   | 24       | 0       | 0      | 83,2   | 45,8   | 37,32 | 0,53    | 0,5     | -           |
| 18.01.2024 | 3,196    | 96,35   | 93,65   | 93,65   | 24       | 0       | 0      | 80,4   | 46,3   | 34,14 | 0,53    | 0,5     | -           |
| 19.01.2024 | 3,172    | 94,7    | 92,06   | 92,06   | 24       | 0       | 0      | 80,2   | 45,8   | 34,46 | 0,53    | 0,5     | -           |
| 20.01.2024 | 3,183    | 97,95   | 95,27   | 95,27   | 24       | 0       | 0      | 79,9   | 46,5   | 33,42 | 0,53    | 0,5     | -           |
| 21.01.2024 | 3,136    | 97,33   | 94,69   | 94,69   | 24       | 0       | 0      | 79,1   | 46     | 33,12 | 0,52    | 0,5     | -           |
| 22.01.2024 | 2,894    | 99,59   | 97,06   | 97,06   | 24       | 0       | 0      | 75,6   | 45,7   | 29,82 | 0,52    | 0,5     | -           |
| 23.01.2024 | 2,726    | 100,56  | 98,16   | 98,16   | 24       | 0       | 0      | 72,6   | 44,8   | 27,79 | 0,52    | 0,5     | -           |
| Итого:     | 95,857   | 3015,13 | 2933,31 | 2933,31 | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 95,857   |         |         |         |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dM1, т    | dM2, т    |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.12.2023 | 3918,271 | 238899,71 | 233251,74 | 232938    |
| 23.01.2024 | 4014,128 | 241914,84 | 236185,05 | 235871,31 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2024 7:50:54