

# #112524#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7121  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272072  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,944	120,76	117,8	117,8	24	0	0	74,3	49,3	25	0,5	0,48	1,8
25.12.2024	2,95	120,69	117,75	117,75	24	0	0	74,1	49	25,05	0,5	0,49	2,1
26.12.2024	2,722	116,61	113,95	113,95	24	0	0	71,2	47,3	23,9	0,5	0,48	3,8
27.12.2024	2,789	122,63	119,83	119,83	24	0	0	71,1	47,8	23,29	0,5	0,48	5,3
28.12.2024	2,765	119,49	116,77	116,77	24	0	0	70,9	47,2	23,69	0,5	0,49	4,3
29.12.2024	2,762	117,2	114,52	114,52	24	0	0	71	46,9	24,15	0,5	0,48	3,9
30.12.2024	2,788	117,52	114,88	114,88	24	0	0	71	46,7	24,32	0,5	0,48	4,8
31.12.2024	2,92	118,95	116,29	116,29	24	0	0	71	45,9	25,11	0,5	0,49	5,5
01.01.2025	2,686	117,32	114,64	114,64	24	0	0	71	47,5	23,44	0,5	0,48	4,2
02.01.2025	2,79	116,49	113,75	113,75	24	0	0	72,6	48	24,54	0,51	0,49	4
03.01.2025	3,11	114,98	111,95	111,95	24	0	0	77,4	49,6	27,81	0,51	0,49	-0,5
04.01.2025	3,214	114,03	110,9	110,9	24	0	0	78,8	49,8	28,99	0,51	0,49	-0,9
05.01.2025	3,213	114,22	111,04	111,04	24	0	0	79,5	50,5	28,96	0,51	0,49	-1,8
06.01.2025	3,103	112,97	109,91	109,91	24	0	0	78,4	50,2	28,25	0,5	0,48	-1,4
07.01.2025	2,696	119,08	116,38	116,38	24	0	0	71,2	48	23,18	0,5	0,49	4,9
08.01.2025	2,852	114,48	111,79	111,79	24	0	0	72,8	47,3	25,52	0,51	0,49	2,3
09.01.2025	2,928	114,54	111,66	111,66	24	0	0	75	48,8	26,23	0,5	0,48	0,7
10.01.2025	2,918	118,57	115,66	115,66	24	0	0	74,4	49,1	25,25	0,51	0,49	-
11.01.2025	3,034	114,48	111,5	111,5	24	0	0	76,6	49,3	27,25	0,51	0,49	-
12.01.2025	3,168	115,9	112,89	112,89	24	0	0	77	48,9	28,06	0,51	0,49	-
13.01.2025	3,161	115,18	112,12	112,12	24	0	0	77,8	49,6	28,18	0,51	0,49	-
14.01.2025	3,069	113,53	110,58	110,58	24	0	0	76,6	48,8	27,77	0,5	0,49	-
15.01.2025	2,815	117,23	114,51	114,51	24	0	0	71,9	47,3	24,61	0,5	0,49	-
16.01.2025	2,797	114,1	111,48	111,48	24	0	0	71,7	46,6	25,1	0,5	0,49	-
17.01.2025	2,71	115,91	113,26	113,26	24	0	0	71	47	23,93	0,51	0,49	-
18.01.2025	2,764	116,46	113,82	113,82	24	0	0	71,6	47,3	24,3	0,51	0,49	-
19.01.2025	2,727	110,08	107,58	107,58	24	0	0	71,5	46,1	25,35	0,51	0,49	-
20.01.2025	2,873	110,72	107,98	107,98	24	0	0	75,1	48,4	26,63	0,51	0,49	-
21.01.2025	3,022	115,01	112,03	112,03	24	0	0	76,7	49,7	26,98	0,51	0,49	-
22.01.2025	3,028	114,17	111,17	111,17	24	0	0	77,2	50	27,26	0,51	0,49	-
23.01.2025	3,016	113,36	110,42	110,42	24	0	0	76,9	49,6	27,33	0,5	0,49	-
Итого:	90,334	3596,66	3508,81	3508,81	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	90,334												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	4560,16	264642,37	257854,53	257540,79
23.01.2025	4650,494	268239,03	261363,34	261049,6

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 8:12:22