

#116621#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	1,769	65,11	63,62	63,62	24	0	0	71,4	43,7	27,76	0,54	0,3	-
25.01.2025	1,538	58,16	56,92	56,92	24	0	0	69,5	42,4	27,02	0,53	0,3	-
26.01.2025	1,607	64,11	62,79	62,79	24	0	0	67,2	41,6	25,58	0,54	0,3	-
27.01.2025	1,488	57,68	56,49	56,49	24	0	0	67,9	41,6	26,3	0,54	0,29	-
28.01.2025	1,317	50,21	49,17	49,17	24	0	0	67,4	40,6	26,78	0,54	0,29	-
29.01.2025	1,358	53,15	52,05	52,05	24	0	0	67,2	41,1	26,07	0,54	0,29	-
30.01.2025	1,421	54,67	53,53	53,53	24	0	0	67,4	40,9	26,53	0,53	0,29	-
31.01.2025	1,601	61,46	60,13	60,13	24	0	0	68,7	42,1	26,59	0,53	0,3	-
01.02.2025	1,8	68,26	66,71	66,71	24	0	0	70,6	43,6	26,95	0,54	0,3	-
02.02.2025	1,921	90,99	88,8	88,8	24	0	0	73,5	51,8	21,61	0,54	0,3	-
03.02.2025	1,944	68,82	67,17	67,17	24	0	0	73,6	44,6	28,94	0,53	0,3	-
04.02.2025	1,797	64,75	63,23	63,23	24	0	0	71,8	43,4	28,38	0,53	0,3	-
05.02.2025	1,821	66,64	65,11	65,11	24	0	0	71,8	43,8	27,95	0,54	0,29	-
06.02.2025	1,656	61,31	59,94	59,94	24	0	0	70	42,4	27,61	0,54	0,3	-
07.02.2025	1,979	72,2	70,51	70,51	24	0	0	72,9	44,9	28,01	0,54	0,3	-
08.02.2025	2,332	81,47	79,3	79,3	24	0	0	77,4	48	29,4	0,53	0,3	-
09.02.2025	2,455	80,64	78,4	78,4	24	0	0	79,5	48,2	31,29	0,53	0,3	-
10.02.2025	2,627	88,43	85,92	85,92	24	0	0	80,7	50,2	30,54	0,52	0,31	-
11.02.2025	2,753	96,99	94,23	94,23	24	0	0	80,5	51,3	29,17	0,52	0,3	-
12.02.2025	2,632	90,69	88,13	88,13	24	0	0	80,4	50,5	29,83	0,52	0,32	-
13.02.2025	2,428	79,95	77,74	77,74	24	0	0	79,6	48,5	31,18	0,52	0,32	-
14.02.2025	2,265	74,35	72,33	72,33	24	0	0	78,9	47,6	31,31	0,52	0,32	-
15.02.2025	2,229	72,5	70,52	70,52	24	0	0	78,9	47,3	31,59	0,51	0,32	-
16.02.2025	2,408	76,38	74,25	74,25	24	0	0	79,9	47,5	32,43	0,51	0,32	-
17.02.2025	2,349	77,84	75,71	75,71	24	0	0	78,7	47,6	31,02	0,52	0,32	-
18.02.2025	2,09	67,77	65,96	65,96	24	0	0	77,8	46,1	31,67	0,52	0,32	-
19.02.2025	2,123	67,76	65,98	65,98	24	0	0	77,5	45,4	32,17	0,51	0,32	-
20.02.2025	2,408	75,45	73,34	73,34	24	0	0	80,2	47,4	32,81	0,51	0,32	-
21.02.2025	2,398	80,67	78,47	78,47	24	0	0	78,7	48,2	30,52	0,52	0,32	-
22.02.2025	2,111	73,27	71,44	71,44	24	0	0	75,2	45,6	29,54	0,5	0,32	-
23.02.2025	2,073	73,84	72,05	72,05	24	0	0	73,4	44,6	28,75	0,51	0,32	-
Итого:	62,698	2215,52	2159,94	2159,94	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,698												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	1741,587	71496,9	69829,23	69829,23
23.02.2025	1804,285	73712,42	71989,17	71989,17

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.02.2025 7:20:37