

#11355#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)
 Номер абонента 6837
 Порядковый номер 6998
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272060
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	1,326	42,88	41,9	41,9	24	0	0	71,4	39,7	31,7	0,49	0,33	8,2
25.02.2021	1,129	40,34	39,48	39,48	24	0	0	68,3	39,7	28,61	0,49	0,34	10,7
26.02.2021	1,555	52,67	51,48	51,48	24	0	0	71,1	40,9	30,19	0,49	0,34	4,9
27.02.2021	1,555	52,67	51,48	51,48	24	0	0	71,1	40,9	30,19	0,49	0,34	3,2
28.02.2021	1,757	59,58	58,21	58,21	24	0	0	72	41,8	30,13	0,49	0,34	3
01.03.2021	1,766	57,74	56,34	56,34	24	0	0	73,6	42,3	31,36	0,49	0,34	2,5
02.03.2021	1,692	56,65	55,32	55,32	24	0	0	72,5	41,9	30,55	0,49	0,34	3,2
03.03.2021	1,768	54,16	52,79	52,79	24	0	0	76	42,4	33,52	0,49	0,34	1,3
04.03.2021	1,806	56	54,57	54,57	24	0	0	75,6	42,5	33,11	0,49	0,34	1,3
05.03.2021	1,85	55,38	53,87	53,87	24	0	0	78	43,7	34,31	0,49	0,34	-0,7
06.03.2021	1,827	54,98	53,57	53,57	24	0	0	77,1	43	34,11	0,5	0,34	1,4
07.03.2021	1,784	54,32	52,93	52,93	24	0	0	76,4	42,7	33,68	0,49	0,34	1,7
08.03.2021	1,904	72,35	70,44	70,44	24	0	0	77,6	50,5	27,03	0,49	0,34	0
09.03.2021	1,907	54,96	53,4	53,4	24	0	0	80,2	44,4	35,73	0,49	0,34	-1,7
10.03.2021	1,817	52,66	51,19	51,19	24	0	0	79,4	43,9	35,49	0,49	0,34	-0,7
11.03.2021	1,993	60,2	58,54	58,54	24	0	0	79,3	45,3	34,03	0,5	0,34	-0,8
12.03.2021	1,555	47,37	46,2	46,2	24	0	0	74,9	41,2	33,67	0,49	0,34	4,6
13.03.2021	1,565	50,79	49,59	49,59	24	0	0	72,5	41	31,51	0,48	0,34	4,9
14.03.2021	1,637	55,63	54,34	54,34	24	0	0	71,3	41,1	30,14	0,49	0,34	3,7
15.03.2021	1,599	54,81	53,55	53,55	24	0	0	71,7	41,8	29,91	0,48	0,33	3,2
16.03.2021	1,575	51,76	50,53	50,53	24	0	0	72,6	41,4	31,15	0,48	0,34	2,5
17.03.2021	1,714	56,86	55,51	55,51	24	0	0	73	42,2	30,87	0,48	0,34	1,6
18.03.2021	1,738	57,37	55,95	55,95	24	0	0	74,1	43	31,07	0,48	0,34	1
19.03.2021	1,934	61,06	59,48	59,48	24	0	0	76,9	44,4	32,54	0,5	0,33	-1,1
20.03.2021	0,054	1,77	1,73	1,73	1	0	0	73,1	41,6	31,45	0,5	0,34	-1,1
21.03.2021	1,908	56,94	55,43	55,43	24	0	0	77,4	43	34,46	0,49	0,34	1,8
22.03.2021	1,585	47,8	46,58	46,58	24	0	0	75,7	41,7	34	0,5	0,34	2,6
23.03.2021	1,518	47,28	46,16	46,16	24	0	0	73,5	40,7	32,86	0,5	0,34	-
Итого:	45,818	1466,98	1430,56	1430,56	649	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,818												

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 649

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	295,462	12812,78	12505,03	12505,03
23.03.2021	341,28	14279,76	13935,59	13935,59

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2021 8:46:07