

#11343#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	1,629	53,66	52,4	52,4	24	0	0	72,3	41,2	31,07	0,5	0,32	4,7
25.02.2022	1,622	54,75	53,49	53,49	24	0	0	71,3	41	30,35	0,5	0,32	4,4
26.02.2022	1,673	56,31	54,99	54,99	24	0	0	72	41,6	30,41	0,5	0,32	2,9
27.02.2022	1,888	60,38	58,86	58,86	24	0	0	74,7	42,6	32,09	0,51	0,32	0,6
28.02.2022	1,719	52,62	51,31	51,31	24	0	0	75,5	42	33,48	0,5	0,32	0,5
01.03.2022	1,811	54,88	53,47	53,47	24	0	0	76,2	42,3	33,88	0,51	0,33	-1,2
02.03.2022	1,807	56,62	55,21	55,21	24	0	0	75,1	42,4	32,74	0,52	0,32	-0,1
03.03.2022	1,753	55,78	54,42	54,42	24	0	0	74	41,8	32,18	0,51	0,32	2,7
04.03.2022	1,781	56,94	55,56	55,56	24	0	0	73,8	41,8	32,02	0,51	0,32	2,1
05.03.2022	2,066	64,94	63,28	63,28	24	0	0	76,5	43,8	32,68	0,52	0,33	-2,2
06.03.2022	2,031	62,61	60,98	60,98	24	0	0	76,8	43,5	33,3	0,51	0,32	-1,1
07.03.2022	1,785	54,27	52,92	52,92	24	0	0	75,6	41,9	33,74	0,51	0,32	1,7
08.03.2022	1,646	50,26	49,03	49,03	24	0	0	74,6	41,1	33,53	0,5	0,32	2,8
09.03.2022	1,775	58,05	56,64	56,64	24	0	0	73,9	42,6	31,29	0,51	0,33	1,3
10.03.2022	2,077	86,69	84,47	84,47	24	0	0	76,4	51,8	24,58	0,51	0,32	-2,5
11.03.2022	1,976	62,61	60,97	60,97	24	0	0	76,4	44	32,4	0,51	0,32	-1,2
12.03.2022	1,764	54,32	52,94	52,94	24	0	0	75,6	42,3	33,29	0,5	0,32	-0,6
13.03.2022	1,753	55,2	53,87	53,87	24	0	0	73,9	41,4	32,5	0,51	0,32	0
14.03.2022	1,633	53,6	52,32	52,32	24	0	0	72,9	41,7	31,2	0,51	0,32	1,5
15.03.2022	1,635	53,99	52,75	52,75	24	0	0	71,9	40,9	31,02	0,5	0,32	1,8
16.03.2022	1,595	58,76	57,45	57,45	24	0	0	70,3	42,5	27,77	0,52	0,32	2,3
17.03.2022	1,542	51,99	50,8	50,8	24	0	0	71,3	40,9	30,35	0,52	0,32	3,3
18.03.2022	1,457	48,8	47,68	47,68	24	0	0	71,6	41	30,59	0,51	0,32	4,3
19.03.2022	1,53	51,55	50,39	50,39	24	0	0	71,1	40,7	30,36	0,52	0,32	2,6
20.03.2022	1,501	48,54	47,41	47,41	24	0	0	72,1	40,4	31,68	0,52	0,32	2,2
21.03.2022	1,434	47,11	46,02	46,02	24	0	1	71,4	40,2	31,16	0,52	0,31	3,3
22.03.2022	1,202	40,21	39,33	39,33	24	0	1	70,8	40,2	30,55	0,52	0,31	4,9
23.03.2022	1,248	40,86	39,95	39,95	24	0	0	71	39,8	31,21	0,51	0,31	-
Итого:	47,333	1546,3	1508,91	1508,91	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,333												

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	661,673	26758,86	26121,71	26121,71
23.03.2022	709,006	28305,16	27630,62	27630,62

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2022 7:51:28