

# #296872#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6998  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272060  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,53	51,65	50,47	50,47	24	0	1	71,5	41,2	30,3	0,54	0,37	-
20.03.2026	1,663	56,18	54,92	54,92	24	0	0	71,2	40,9	30,25	0,51	0,3	-
21.03.2026	1,568	53,59	52,39	52,39	24	0	0	71,2	41,3	29,9	0,5	0,3	-
22.03.2026	1,447	49,57	48,46	48,46	24	0	0	70,9	41,1	29,85	0,52	0,29	-
23.03.2026	1,296	42,44	41,5	41,5	24	0	0	71	39,8	31,22	0,52	0,29	-
24.03.2026	1,245	40,28	39,37	39,37	24	0	0	71,2	39,6	31,56	0,53	0,29	-
25.03.2026	1,136	36,5	35,68	35,68	24	0	0	70,9	39	31,83	0,5	0,29	-
26.03.2026	1,503	50	48,87	48,87	24	0	0	71	40,2	30,75	0,51	0,3	-
27.03.2026	1,648	56,36	55,07	55,07	24	0	0	71,3	41,4	29,91	0,48	0,28	-
28.03.2026	1,417	48,96	47,86	47,86	24	0	0	71,3	41,7	29,64	0,49	0,29	-
29.03.2026	1,258	41,27	40,35	40,35	24	0	0	71,2	40	31,19	0,49	0,29	-
30.03.2026	1,419	46,14	45,09	45,09	24	0	0	71,3	39,8	31,45	0,49	0,29	-
31.03.2026	1,568	53,25	52,01	52,01	24	0	0	71,4	41,3	30,17	0,48	0,29	-
01.04.2026	1,663	58,71	57,36	57,36	24	0	0	71,2	42,2	29,02	0,56	0,43	-
02.04.2026	1,638	56,76	55,48	55,48	24	0	0	71,4	42	29,5	0,53	0,37	-
03.04.2026	1,66	57,28	55,99	55,99	24	0	0	71	41,3	29,66	0,49	0,29	-
04.04.2026	1,657	55,29	54,03	54,03	24	0	0	71,5	40,9	30,66	0,49	0,29	-
05.04.2026	1,446	47,02	45,94	45,94	24	0	0	71,4	39,8	31,53	0,49	0,29	-
06.04.2026	1,529	50,04	48,9	48,9	24	0	0	71,5	40,2	31,26	0,46	0,29	-
07.04.2026	1,647	55,69	54,43	54,43	24	0	0	71,2	41	30,22	0,48	0,3	-
08.04.2026	1,804	61,1	59,69	59,69	24	0	0	72,2	42	30,19	0,48	0,3	-
09.04.2026	1,835	63,8	62,33	62,33	24	0	0	71,8	42,3	29,48	0,49	0,29	-
10.04.2026	1,629	57,22	55,91	55,91	24	0	0	71,6	42,4	29,17	0,5	0,29	-
11.04.2026	1,473	49,32	48,22	48,22	24	0	0	71,1	40,6	30,51	0,49	0,28	-
12.04.2026	1,355	44,68	43,67	43,67	24	0	0	71,1	40,1	31,05	0,5	0,29	-
13.04.2026	1,32	43,93	42,96	42,96	24	0	0	70,8	40,1	30,71	0,49	0,28	-
14.04.2026	1,178	38,68	37,83	37,83	24	0	0	70,8	39,7	31,14	0,48	0,28	-
15.04.2026	1,267	40,86	39,97	39,97	24	0	0	70,9	39,2	31,73	0,49	0,29	-
16.04.2026	1,464	49,08	47,96	47,96	24	0	0	71,3	40,8	30,56	0,49	0,29	-
17.04.2026	1,521	51,16	49,98	49,98	24	0	0	71,4	40,9	30,43	0,5	0,28	-
18.04.2026	1,306	42,55	41,56	41,56	24	0	0	71,4	39,9	31,43	0,5	0,28	-
Итого:	46,09	1549,36	1514,25	1514,25	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,09												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	356,221	12866,78	12535,26	12535,26
18.04.2026	402,311	14416,14	14049,51	14049,51

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2026 11:53:20