

#11356#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	1,518	47,28	46,16	46,16	24	0	0	73,5	40,7	32,86	0,5	0,34	3,9
24.03.2021	1,547	51,07	49,91	49,91	24	0	0	71,6	40,6	31	0,5	0,33	4,8
25.03.2021	1,291	44,23	43,27	43,27	24	0	0	70	40,1	29,87	0,49	0,33	6,9
26.03.2021	1,28	45,9	44,92	44,92	24	0	0	68,8	40,3	28,48	0,49	0,33	5,1
27.03.2021	1,204	41,97	41,06	41,06	24	0	0	69,7	40,3	29,34	0,47	0,32	8,7
28.03.2021	1,432	50,41	49,32	49,32	24	0	0	69,2	40,1	29,08	0,48	0,32	5,8
29.03.2021	1,305	45,63	44,61	44,61	24	0	0	69,3	40,1	29,22	0,49	0,32	7,8
30.03.2021	0,882	31,85	31,14	31,14	24	0	1	69,3	41	28,38	0,49	0,32	9,8
31.03.2021	0,81	29,81	29,15	29,15	24	0	0	69,3	41,6	27,73	0,48	0,32	8,7
01.04.2021	1,183	44,33	43,37	43,37	24	0	0	69,3	42,1	27,25	0,47	0,33	4,7
02.04.2021	1,284	47,96	46,92	46,92	24	0	0	69,8	42,4	27,41	0,48	0,33	3,8
03.04.2021	1,351	50,69	49,58	49,58	24	0	0	69,6	42,4	27,28	0,48	0,33	3,8
04.04.2021	1,309	48,75	47,7	47,7	24	0	0	69,5	42,1	27,44	0,47	0,33	4,2
05.04.2021	1,442	54,04	52,83	52,83	24	0	0	70,1	42,7	27,33	0,47	0,33	2,7
06.04.2021	1,466	52,48	51,27	51,27	24	0	0	71,9	43,3	28,61	0,46	0,33	2,6
07.04.2021	1,533	56,9	55,62	55,62	24	0	0	71,1	43,6	27,55	0,48	0,33	2,8
08.04.2021	1,37	47,41	46,32	46,32	24	0	0	71,7	42,1	29,61	0,47	0,32	4,3
09.04.2021	1,315	45,96	44,94	44,94	24	0	0	70,4	41,1	29,32	0,47	0,32	7,2
10.04.2021	1,292	47,52	46,51	46,51	24	0	0	68,6	40,9	27,72	0,49	0,32	4,9
11.04.2021	1,055	39,64	38,79	38,79	24	0	0	68,4	41,2	27,21	0,48	0,32	10,3
12.04.2021	1,018	38,08	37,27	37,27	24	0	0	68,4	41,1	27,3	0,47	0,32	7,7
13.04.2021	1,253	48,17	47,16	47,16	24	0	0	68,4	41,8	26,61	0,46	0,32	4,7
14.04.2021	1,307	50,63	49,58	49,58	24	0	0	67,9	41,5	26,4	0,47	0,32	4,1
15.04.2021	1,286	48,37	47,32	47,32	24	0	0	68,5	41,3	27,19	0,49	0,32	5,8
16.04.2021	1,25	45,71	44,72	44,72	24	0	0	68,8	41	27,87	0,5	0,32	5,6
17.04.2021	0,997	36,94	36,16	36,16	24	0	0	68,3	40,7	27,6	0,5	0,32	8,3
18.04.2021	0,931	33,49	32,82	32,82	24	0	0	68,4	40,1	28,32	0,5	0,32	10,4
19.04.2021	0,807	29,69	29,08	29,08	24	0	1	68,3	40,6	27,74	0,5	0,32	11
20.04.2021	0,769	28,82	28,21	28,21	24	0	1	68,6	41,3	27,31	0,49	0,32	9,9
21.04.2021	0,973	36,56	35,79	35,79	24	0	0	68,3	41,1	27,15	0,48	0,33	8,6
22.04.2021	1,325	49,39	48,32	48,32	24	0	0	68,8	41,4	27,45	0,48	0,33	4,6
23.04.2021	1,311	49,6	48,55	48,55	24	0	0	68,7	41,6	27,03	0,48	0,33	-
Итого:	39,096	1419,28	1388,37	1388,37	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,096												

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	341,559	14288,86	13944,34	13944,34
23.04.2021	380,655	15708,14	15332,71	15332,71

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2021 12:51:30