

#80038#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	1,584	64,52	63,18	63,18	24	0	0	67,6	42,6	25,03	0,52	0,32	3,6
25.03.2024	1,583	64,48	63,15	63,15	24	0	0	67,7	42,6	25,06	0,53	0,32	3,9
26.03.2024	1,414	55,82	54,67	54,67	24	0	0	67,5	41,7	25,83	0,52	0,32	5,5
27.03.2024	1,194	48,67	47,67	47,67	24	0	0	67,1	42,1	25,05	0,53	0,31	9,1
28.03.2024	1,083	41,03	40,2	40,2	24	0	0	67,4	40,5	26,92	0,53	0,31	11,8
29.03.2024	1,087	41,96	41,11	41,11	24	0	0	66,9	40,5	26,44	0,55	0,31	10,7
30.03.2024	0,881	34,89	34,2	34,2	24	0	0	66,9	41,2	25,73	0,55	0,3	13,4
31.03.2024	0,755	30,81	30,19	30,19	24	0	0	67	42	25,06	0,54	0,3	16,7
01.04.2024	0,746	31,18	30,58	30,58	24	0	0	66,5	42,2	24,35	0,53	0,31	-
02.04.2024	1,06	41,75	40,89	40,89	24	0	0	67	41,1	25,89	0,53	0,32	-
03.04.2024	1,769	67,37	65,86	65,86	24	0	0	70,8	43,9	26,86	0,53	0,31	-
04.04.2024	1,673	61,87	60,48	60,48	24	0	0	71	43,3	27,66	0,54	0,31	-
05.04.2024	1,007	45,42	44,47	44,47	24	0	1	67,5	44,9	22,61	0,53	0,3	-
06.04.2024	0,653	24,6	24,08	24,08	24	0	0	66,9	39,7	27,22	0,53	0,3	-
07.04.2024	0,598	26,32	25,76	25,76	24	0	1	67,1	43,9	23,14	0,54	0,3	-
08.04.2024	0,687	30,68	30,05	30,05	24	0	0	66,9	44,1	22,81	0,52	0,29	-
09.04.2024	0,635	28,86	28,27	28,27	24	0	0	66,2	43,8	22,43	0,34	0,23	-
10.04.2024	0,507	25,51	24,96	24,96	24	0	1	65,5	45,4	20,17	0,32	0,21	-
11.04.2024	0,334	20,69	20,24	20,24	24	0	1	65,7	49,1	16,56	0,34	0,21	-
12.04.2024	0,354	19,74	19,28	19,28	24	0	1	67	48,7	18,34	0,34	0,21	-
13.04.2024	0,45	19,77	19,28	19,28	24	0	1	70,5	47,3	23,18	0,34	0,21	-
14.04.2024	0,438	20,12	19,63	19,63	24	0	1	69,4	47,1	22,29	0,32	0,21	-
15.04.2024	0,358	19,77	19,3	19,3	24	0	1	67,1	48,5	18,56	0,32	0,22	-
16.04.2024	0,321	20,26	19,82	19,82	24	0	1	65,3	49,2	16,08	0,4	0,33	-
17.04.2024	0,323	20,42	19,99	19,99	24	0	1	65,8	49,7	16,15	0,41	0,33	-
18.04.2024	0,349	34,16	33,59	33,59	24	0	1	59,4	49	10,46	0,51	0,29	-
19.04.2024	0,88	36,63	35,83	35,83	24	0	1	68,2	43,6	24,55	0,52	0,3	-
20.04.2024	1,576	60,95	59,6	59,6	24	0	0	69,5	43,1	26,4	0,52	0,3	-
21.04.2024	1,617	63,44	62,09	62,09	24	0	0	69,1	43,1	26,04	0,51	0,3	-
22.04.2024	1,608	64,41	63,02	63,02	24	0	0	69,6	44,1	25,51	0,52	0,3	-
23.04.2024	1,596	60,54	59,2	59,2	24	0	0	70,5	43,6	26,91	0,52	0,3	-
Итого:	29,12	1226,64	1200,64	1200,64	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,12												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	1490,831	59633,87	58225,6	58225,6
23.04.2024	1519,951	60860,51	59426,24	59426,24

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:31:37