

#11350#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,339	19,75	19,3	19,3	24	0	1	66,7	49,1	17,62	0,54	0,44	-
25.04.2023	0,345	20,08	19,61	19,61	24	0	1	67,1	49,6	17,51	0,53	0,44	-
26.04.2023	0,339	20,11	19,63	19,63	24	0	1	67,1	49,9	17,27	0,53	0,44	-
27.04.2023	0,348	20,15	19,67	19,67	24	0	1	66,9	49,2	17,72	0,53	0,44	-
28.04.2023	0,357	19,64	19,16	19,16	24	0	1	67,2	48,7	18,55	0,53	0,44	-
29.04.2023	0,317	19,4	18,95	18,95	24	0	1	66,8	50,2	16,61	0,53	0,44	-
30.04.2023	0,382	20,73	20,26	20,26	24	0	1	67,1	48,3	18,81	0,53	0,44	-
01.05.2023	0,365	20,28	19,81	19,81	24	0	1	67	48,7	18,27	0,53	0,44	-
02.05.2023	0,359	20,43	19,96	19,96	24	0	1	67,1	49,1	18,05	0,47	0,41	-
03.05.2023	0,335	20,15	19,68	19,68	24	0	1	66,4	49,5	16,94	0,44	0,39	-
04.05.2023	0,347	22,86	22,37	22,37	24	0	1	65,1	49,5	15,58	0,45	0,39	-
05.05.2023	0,34	20,29	19,82	19,82	24	0	1	66,6	49,3	17,32	0,45	0,39	-
06.05.2023	0,33	20,45	20	20	24	0	1	66,4	49,9	16,48	0,45	0,39	-
07.05.2023	0,334	20,21	19,75	19,75	24	0	1	66,4	49,5	16,92	0,45	0,39	-
08.05.2023	0,325	20,48	20,02	20,02	24	0	1	66,6	50,3	16,24	0,45	0,39	-
09.05.2023	0,384	20,89	20,41	20,41	24	0	1	66,8	48	18,8	0,45	0,39	-
10.05.2023	0,329	19,57	19,09	19,09	24	0	1	66,8	49,7	17,15	0,46	0,39	-
11.05.2023	0,332	20,25	19,78	19,78	24	0	1	66,9	50,3	16,58	0,46	0,39	-
12.05.2023	0,309	19,34	18,89	18,89	24	0	1	66,7	50,4	16,3	0,47	0,38	-
13.05.2023	0,325	19,81	19,35	19,35	24	0	1	66,8	50	16,78	0,47	0,39	-
14.05.2023	0,355	20,81	20,34	20,34	24	0	1	67	49,7	17,34	0,47	0,39	-
15.05.2023	0,31	19,54	19,09	19,09	24	0	1	66,9	50,7	16,19	0,46	0,39	-
16.05.2023	0,308	19,53	19,07	19,07	24	0	1	66,5	50,4	16,07	0,45	0,4	-
17.05.2023	0,301	23,87	23,35	23,35	24	0	1	64,5	51,6	12,94	0,46	0,4	-
18.05.2023	0,301	21,58	21,13	21,13	24	0	1	65,5	51,2	14,31	0,46	0,4	-
19.05.2023	0,319	20,72	20,25	20,25	24	0	1	66,8	51	15,76	0,47	0,4	-
20.05.2023	0,357	21,3	20,81	20,81	24	0	1	67,1	50	17,13	0,47	0,4	-
21.05.2023	0,307	20,02	19,54	19,54	24	0	1	66,6	50,9	15,75	0,47	0,39	-
22.05.2023	0,302	19,64	19,18	19,18	24	0	1	67	51,1	15,83	0,47	0,38	-
23.05.2023	0,279	18,79	18,34	18,34	24	0	1	66,8	51,6	15,21	0,46	0,39	-
Итого:	9,98	610,67	596,61	596,61	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,98												

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	1131,634	44299,32	43249,13	43249,13
23.05.2023	1141,614	44909,99	43845,74	43845,74

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:55:14