

#84077#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,406	52,69	51,53	51,53	24	0	0	69,5	42,2	27,29	0,52	0,3	4,9
25.04.2024	1,368	52,9	51,78	51,78	24	0	0	68,6	42,2	26,42	0,53	0,3	6,4
26.04.2024	1,15	46,13	45,17	45,17	24	0	0	67,2	41,7	25,45	0,53	0,29	7,8
27.04.2024	0,991	38,14	37,36	37,36	24	0	0	67,3	40,8	26,5	0,55	0,28	12,1
28.04.2024	0,833	32,8	32,11	32,11	24	0	0	68	42,1	25,94	0,56	0,27	14,6
29.04.2024	0,805	29,42	28,77	28,77	24	0	0	69,5	41,5	27,99	0,57	0,27	16,9
30.04.2024	0,743	26,66	26,1	26,1	24	0	0	70,5	42	28,42	0,53	0,26	16,1
01.05.2024	0,673	25,45	24,91	24,91	24	0	1	69,8	42,9	26,96	0,36	0,22	-
02.05.2024	0,511	24,7	24,18	24,18	24	0	1	66,1	45	21,14	0,33	0,21	-
03.05.2024	0,425	19,89	19,41	19,41	24	0	1	70,1	48,1	21,99	0,33	0,21	-
04.05.2024	0,331	21,95	21,51	21,51	24	0	1	65,2	49,8	15,39	0,32	0,21	-
05.05.2024	0,343	20,92	20,43	20,43	24	0	1	66,2	49,5	16,74	0,42	0,34	-
06.05.2024	0,301	20,29	19,87	19,87	24	0	1	65,3	50,3	15,03	0,48	0,41	-
07.05.2024	0,341	20,4	19,94	19,94	24	0	1	66,7	49,7	17,03	0,47	0,41	-
08.05.2024	0,335	20,88	20,43	20,43	24	0	1	66,1	49,8	16,34	0,47	0,41	-
09.05.2024	0,318	19,89	19,42	19,42	24	0	1	66,6	50,3	16,31	0,47	0,41	-
10.05.2024	0,295	20,03	19,55	19,55	24	0	1	66,2	51,2	15,05	0,47	0,41	-
11.05.2024	0,318	20,28	19,8	19,8	24	0	1	66,4	50,3	16,1	0,47	0,41	-
12.05.2024	0,346	20,81	20,32	20,32	24	0	1	66,4	49,5	16,95	0,47	0,41	-
13.05.2024	0,307	20,02	19,58	19,58	24	0	1	66,4	50,6	15,74	0,46	0,41	-
14.05.2024	0,296	19,58	19,1	19,1	24	0	1	66,1	50,7	15,45	0,47	0,41	-
15.05.2024	0,331	20,3	19,85	19,85	24	0	1	66,6	49,9	16,65	0,47	0,41	-
16.05.2024	0,306	20,01	19,53	19,53	24	0	1	66,4	50,7	15,74	0,47	0,41	-
17.05.2024	0,278	19,53	19,08	19,08	24	0	1	66,5	51,8	14,68	0,47	0,41	-
18.05.2024	0,302	20,47	19,98	19,98	24	0	1	66,3	51,2	15,14	0,48	0,41	-
19.05.2024	0,326	20,29	19,86	19,86	24	0	1	66,4	49,8	16,55	0,48	0,41	-
20.05.2024	0,309	20,48	20	20	24	0	1	66,4	51	15,41	0,48	0,41	-
21.05.2024	0,297	19,67	19,21	19,21	24	0	1	66,6	51,2	15,46	0,47	0,41	-
22.05.2024	0,307	20,37	19,91	19,91	24	0	1	66,1	50,7	15,43	0,47	0,41	-
23.05.2024	0,28	19,64	19,21	19,21	24	0	1	66,3	51,8	14,58	0,48	0,41	-
Итого:	15,172	754,59	737,9	737,9	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,172												

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	1519,951	60860,51	59426,24	59426,24
23.05.2024	1535,123	61615,1	60164,14	60164,14

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:25:14