

#129976#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)
6837

Заводской номер счётчика 00272060	Показания прибора, Гкал 22.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1894,765	1884,361	10.404

Подпись исполнителя



#129628#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 22.05.2025.

Номер абонента 6837
Порядковый номер 6998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272060
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,374	21,85	21,4	21,4	24	0	1	66,4	49	17,41	0,46	0,4
25.04.2025	-	0,312	20,25	19,78	19,78	24	0	1	66	50,1	15,87	0,46	0,4
26.04.2025	-	0,338	21,39	20,92	20,92	24	0	1	65,9	49,6	16,31	0,46	0,4
27.04.2025	-	0,356	21,16	20,69	20,69	24	0	1	66,3	49	17,29	0,46	0,4
28.04.2025	-	0,349	21,09	20,63	20,63	24	0	1	66,1	49,2	16,95	0,46	0,4
29.04.2025	-	0,32	19,87	19,39	19,39	24	0	1	66,9	50,4	16,51	0,46	0,4
30.04.2025	-	0,341	19,97	19,51	19,51	24	0	1	67,7	50,4	17,28	0,46	0,4
01.05.2025	-	0,333	19,93	19,46	19,46	24	0	1	67,4	50,4	17,05	0,47	0,4
02.05.2025	-	0,337	19,86	19,38	19,38	24	0	1	67,7	50,5	17,25	0,46	0,39
03.05.2025	-	0,323	22,02	21,52	21,52	24	0	1	65,7	50,7	15,04	0,46	0,4
04.05.2025	-	0,374	20,91	20,42	20,42	24	0	1	67,8	49,4	18,33	0,46	0,4
05.05.2025	-	0,315	19,47	18,99	18,99	24	0	1	67,6	50,9	16,63	0,52	0,43
06.05.2025	-	0,331	20,71	20,22	20,22	24	0	1	67,3	51	16,36	0,56	0,44
07.05.2025	-	0,346	20,39	19,89	19,89	24	0	1	68,4	50,9	17,54	0,56	0,44
08.05.2025	-	0,348	19,48	19	19	24	0	1	68,7	50,4	18,33	0,56	0,44
09.05.2025	-	0,368	19,52	19,04	19,04	24	0	1	69	49,6	19,35	0,56	0,44
10.05.2025	-	0,39	19,8	19,32	19,32	24	0	1	69,1	48,9	20,18	0,56	0,44
11.05.2025	-	0,37	19,72	19,24	19,24	24	0	1	68,6	49,3	19,32	0,56	0,44
12.05.2025	-	0,367	19,9	19,42	19,42	24	0	1	68,8	49,8	19,04	0,56	0,45
13.05.2025	-	0,341	19,82	19,33	19,33	24	0	1	68,7	51,1	17,66	0,54	0,44
14.05.2025	-	0,358	19,72	19,24	19,24	24	0	1	68,5	49,9	18,65	0,54	0,43
15.05.2025	-	0,335	18,81	18,35	18,35	24	0	1	68,1	49,9	18,22	0,54	0,44
16.05.2025	-	0,375	20,86	20,37	20,37	24	0	1	68	49,6	18,35	0,54	0,44
17.05.2025	-	0,363	19,78	19,3	19,3	24	0	1	68,4	49,6	18,82	0,54	0,44
18.05.2025	-	0,368	19,81	19,33	19,33	24	0	1	68,6	49,4	19,18	0,54	0,44
19.05.2025	-	0,346	19,48	19	19	24	0	1	68	49,9	18,11	0,54	0,45
20.05.2025	-	0,323	19,31	18,83	18,83	24	0	1	68,3	51,1	17,24	0,53	0,45
21.05.2025	-	0,326	19,67	19,19	19,19	24	0	1	68,2	51,2	17,04	0,53	0,44
22.05.2025	-	0,348	19,43	18,95	18,95	24	0	1	68,3	49,9	18,37	0,53	0,44
Итого:	-	10,075	583,98	570,11	570,11	696	0	-	67,74	50,04	17,71	0,51	0,42

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	1884,361	77353,89	75551,71	75551,71
22.05.2025	1894,765	77957,39	76140,86	76140,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения