

#11351#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2021 | 0,3 | 20,94 | 20,5 | 20,5 | 24 | 0 | 1 | 65,6 | 51 | 14,64 | 0,51 | 0,45 | 16 |
| 25.05.2021 | 0,313 | 20,28 | 19,83 | 19,83 | 24 | 0 | 1 | 65,8 | 50,1 | 15,66 | 0,51 | 0,45 | - |
| 26.05.2021 | 0,301 | 21,01 | 20,55 | 20,55 | 24 | 0 | 1 | 65,5 | 50,9 | 14,67 | 0,51 | 0,45 | - |
| 27.05.2021 | 0,317 | 20,58 | 20,12 | 20,12 | 24 | 0 | 1 | 65,8 | 50 | 15,75 | 0,51 | 0,45 | - |
| 28.05.2021 | 0,337 | 21,87 | 21,41 | 21,41 | 24 | 0 | 1 | 65,7 | 49,8 | 15,85 | 0,52 | 0,46 | 11 |
| 29.05.2021 | 0,307 | 19,52 | 19,06 | 19,06 | 24 | 0 | 1 | 66,5 | 50,3 | 16,2 | 0,53 | 0,45 | 12,3 |
| 30.05.2021 | 0,352 | 19,79 | 19,32 | 19,32 | 24 | 0 | 1 | 68,2 | 50 | 18,21 | 0,52 | 0,45 | - |
| 31.05.2021 | 0,343 | 19,47 | 19,01 | 19,01 | 24 | 0 | 1 | 68 | 49,9 | 18,09 | 0,48 | 0,43 | 16 |
| 01.06.2021 | 0,315 | 19,71 | 19,27 | 19,27 | 24 | 0 | 1 | 67,3 | 51 | 16,31 | 0,44 | 0,41 | - |
| 02.06.2021 | 0,295 | 19,31 | 18,86 | 18,86 | 24 | 0 | 1 | 66,9 | 51,2 | 15,72 | 0,44 | 0,41 | - |
| 03.06.2021 | 0,305 | 19,74 | 19,29 | 19,29 | 24 | 0 | 1 | 67,1 | 51,1 | 15,98 | 0,45 | 0,41 | 15 |
| 04.06.2021 | 0,311 | 19,76 | 19,3 | 19,3 | 24 | 0 | 1 | 67,1 | 51 | 16,14 | 0,44 | 0,41 | - |
| 05.06.2021 | 0,33 | 21,47 | 20,98 | 20,98 | 24 | 0 | 1 | 66,2 | 50,5 | 15,64 | 0,44 | 0,41 | 13,4 |
| 06.06.2021 | 0,324 | 19,49 | 19,02 | 19,02 | 24 | 0 | 1 | 67,4 | 50,4 | 16,93 | 0,44 | 0,41 | 22 |
| 07.06.2021 | 0,33 | 20,71 | 20,25 | 20,25 | 24 | 0 | 1 | 66,7 | 50,3 | 16,34 | 0,44 | 0,41 | - |
| 08.06.2021 | 0,276 | 19,68 | 19,24 | 19,24 | 24 | 0 | 1 | 66,8 | 52,5 | 14,35 | 0,44 | 0,41 | 18,8 |
| 09.06.2021 | 0,292 | 19,53 | 19,07 | 19,07 | 24 | 0 | 1 | 67,2 | 51,8 | 15,31 | 0,44 | 0,41 | 21 |
| 10.06.2021 | 0,3 | 19,52 | 19,06 | 19,06 | 24 | 0 | 1 | 67,1 | 51,3 | 15,85 | 0,44 | 0,41 | - |
| 11.06.2021 | 0,289 | 19,5 | 19,05 | 19,05 | 24 | 0 | 1 | 67 | 51,9 | 15,11 | 0,45 | 0,41 | - |
| 12.06.2021 | 0,356 | 20,73 | 20,26 | 20,26 | 24 | 0 | 1 | 67,4 | 49,9 | 17,56 | 0,45 | 0,41 | - |
| 13.06.2021 | 0,304 | 19,74 | 19,29 | 19,29 | 24 | 0 | 1 | 66,8 | 51 | 15,73 | 0,45 | 0,41 | - |
| 14.06.2021 | 0,305 | 19,42 | 18,96 | 18,96 | 24 | 0 | 1 | 67,2 | 51,2 | 16,03 | 0,45 | 0,41 | - |
| 15.06.2021 | 0,293 | 19,32 | 18,86 | 18,86 | 24 | 0 | 1 | 67,2 | 51,7 | 15,56 | 0,45 | 0,41 | - |
| 16.06.2021 | 0,295 | 19,94 | 19,47 | 19,47 | 24 | 0 | 1 | 67,2 | 51,9 | 15,32 | 0,45 | 0,41 | - |
| 17.06.2021 | 0,311 | 19,46 | 18,99 | 18,99 | 24 | 0 | 1 | 67,4 | 51,2 | 16,26 | 0,45 | 0,41 | - |
| 18.06.2021 | 0,27 | 19,37 | 18,92 | 18,92 | 24 | 0 | 1 | 66,9 | 52,7 | 14,26 | 0,45 | 0,41 | - |
| 19.06.2021 | 0,291 | 19,46 | 18,99 | 18,99 | 24 | 0 | 1 | 67,3 | 52 | 15,27 | 0,45 | 0,41 | - |
| 20.06.2021 | 0,3 | 19,4 | 18,92 | 18,92 | 24 | 0 | 1 | 67,2 | 51,3 | 15,93 | 0,45 | 0,41 | - |
| 21.06.2021 | 0,285 | 19,2 | 18,75 | 18,75 | 24 | 0 | 1 | 67,2 | 51,9 | 15,25 | 0,45 | 0,41 | - |
| 22.06.2021 | 0,284 | 19,29 | 18,83 | 18,83 | 24 | 0 | 1 | 67,2 | 52,1 | 15,12 | 0,45 | 0,41 | - |
| 23.06.2021 | 0,292 | 19,56 | 19,1 | 19,1 | 24 | 0 | 1 | 67,4 | 52,2 | 15,21 | 0,45 | 0,41 | - |
| Итого: | 9,523 | 616,77 | 602,53 | 602,53 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 9,523 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 23.05.2021 | 396,806 | 16504,18 | 16111,49 | 16111,49 |
| 23.06.2021 | 406,329 | 17120,95 | 16714,02 | 16714,02 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 8:03:56