

#11338#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,341	20,21	19,72	19,72	24	0	1	67,4	50,1	17,32	0,45	0,38	-
25.05.2022	0,304	20,24	19,79	19,79	24	0	1	66,5	51,2	15,28	0,45	0,38	-
26.05.2022	0,313	19,76	19,3	19,3	24	0	1	67	50,8	16,22	0,46	0,39	-
27.05.2022	0,309	19,5	19,04	19,04	24	0	1	67	50,8	16,2	0,46	0,39	-
28.05.2022	0,279	19,34	18,88	18,88	24	0	1	66,8	52	14,83	0,46	0,39	-
29.05.2022	0,351	20,44	19,96	19,96	24	0	1	67,3	49,8	17,46	0,46	0,39	-
30.05.2022	0,359	23,25	22,74	22,74	24	0	1	66	50,3	15,69	0,46	0,39	-
31.05.2022	0,304	19,79	19,32	19,32	24	0	1	67	51,3	15,75	0,46	0,39	-
01.06.2022	0,32	20,84	20,4	20,4	24	0	1	66,2	50,5	15,69	0,45	0,38	-
02.06.2022	0,349	20,39	19,92	19,92	24	0	1	67	49,4	17,64	0,46	0,38	-
03.06.2022	0,322	20,22	19,75	19,75	24	0	1	67,3	51	16,33	0,46	0,38	-
04.06.2022	0,343	20,44	19,96	19,96	24	0	1	67	49,9	17,16	0,46	0,38	-
05.06.2022	0,314	19,82	19,35	19,35	24	0	1	67	50,8	16,2	0,46	0,38	-
06.06.2022	0,282	19,65	19,2	19,2	24	0	1	66,9	52,2	14,77	0,46	0,38	-
07.06.2022	0,313	19,56	19,09	19,09	24	0	1	67,4	51	16,33	0,46	0,39	-
08.06.2022	0,294	19,92	19,46	19,46	24	0	1	66,7	51,6	15,09	0,46	0,39	-
09.06.2022	0,305	19,64	19,2	19,2	24	0	1	67,1	51,2	15,87	0,46	0,39	-
10.06.2022	0,303	19,69	19,23	19,23	24	0	1	67	51,4	15,63	0,47	0,39	-
11.06.2022	0,315	19,49	19,01	19,01	24	0	1	67,6	51	16,58	0,47	0,39	-
12.06.2022	0,341	20,06	19,58	19,58	24	0	1	67,3	50	17,27	0,46	0,39	-
13.06.2022	0,341	21,27	20,77	20,77	24	0	1	67,3	50,9	16,46	0,47	0,39	-
14.06.2022	0,314	21,05	20,57	20,57	24	0	1	67,2	51,9	15,29	0,46	0,39	-
15.06.2022	0,318	19,71	19,24	19,24	24	0	1	67,4	50,8	16,59	0,46	0,38	-
16.06.2022	0,291	19,79	19,34	19,34	24	0	1	66,9	51,9	15,08	0,46	0,39	-
17.06.2022	0,306	19,61	19,15	19,15	24	0	1	67,1	51	16,09	0,46	0,39	-
18.06.2022	0,278	19,44	18,98	18,98	24	0	1	66,9	52,2	14,7	0,46	0,39	-
19.06.2022	0,325	20,34	19,86	19,86	24	0	1	67,2	50,8	16,37	0,46	0,39	-
20.06.2022	0,298	19,84	19,39	19,39	24	0	1	67	51,5	15,43	0,45	0,39	-
21.06.2022	0,282	20,02	19,56	19,56	24	0	1	66,5	51,9	14,57	0,45	0,39	-
22.06.2022	0,28	19,38	18,93	18,93	24	0	1	66,7	52	14,7	0,46	0,39	-
23.06.2022	0,323	19,88	19,43	19,43	24	0	1	67,1	50,6	16,53	0,46	0,39	-
Итого:	9,717	622,58	608,12	608,12	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,717												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	766,819	30451,84	29727,7	29727,7
23.06.2022	776,536	31074,42	30335,82	30335,82

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:44:39