

# #11349#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6998  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272060  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,302	19,7	19,24	19,24	24	0	1	67	51,2	15,77	0,46	0,39	-
25.05.2023	0,296	20,27	19,82	19,82	24	0	1	66,9	51,9	15,04	0,46	0,39	-
26.05.2023	0,319	19,89	19,43	19,43	24	0	1	67,1	50,6	16,5	0,46	0,39	-
27.05.2023	0,323	20,73	20,25	20,25	24	0	1	66,7	50,7	16,02	0,46	0,39	-
28.05.2023	0,32	19,93	19,46	19,46	24	0	1	66,7	50,3	16,39	0,47	0,39	-
29.05.2023	0,311	19,46	18,99	18,99	24	0	1	67,1	50,8	16,34	0,47	0,39	-
30.05.2023	0,296	19,29	18,83	18,83	24	0	1	66,8	51,1	15,69	0,47	0,39	-
31.05.2023	0,296	19,47	19,01	19,01	24	0	1	66,8	51,4	15,47	0,47	0,39	-
01.06.2023	0,293	19,97	19,52	19,52	24	0	1	66,8	51,8	14,99	0,46	0,39	-
02.06.2023	0,306	19,69	19,22	19,22	24	0	1	66,9	51	15,85	0,47	0,39	-
03.06.2023	0,316	20,3	19,82	19,82	24	0	1	67,1	51,1	15,99	0,46	0,39	-
04.06.2023	0,341	20,44	19,98	19,98	24	0	1	66,8	49,8	17,02	0,47	0,39	-
05.06.2023	0,321	19,62	19,14	19,14	24	0	1	67,1	50,3	16,8	0,47	0,39	-
06.06.2023	0,311	20,19	19,73	19,73	24	0	1	67,1	51,3	15,82	0,47	0,39	-
07.06.2023	0,316	20,54	20,08	20,08	24	0	1	67	51,3	15,78	0,48	0,39	-
08.06.2023	0,293	20,13	19,65	19,65	24	0	1	67,1	52,2	14,97	0,47	0,39	-
09.06.2023	0,299	20,55	20,08	20,08	24	0	1	66,9	52	14,88	0,47	0,38	-
10.06.2023	0,308	20,03	19,57	19,57	24	0	1	66,6	50,9	15,78	0,48	0,39	-
11.06.2023	0,288	19,76	19,3	19,3	24	0	1	67	52	15,01	0,47	0,39	-
12.06.2023	0,295	19,49	19,02	19,02	24	0	1	66,8	51,3	15,49	0,47	0,39	-
13.06.2023	0,279	19,45	19	19	24	0	1	66,8	51,8	14,99	0,47	0,39	-
14.06.2023	0,292	20,07	19,61	19,61	24	0	1	66,6	51,8	14,87	0,47	0,39	-
15.06.2023	0,275	20,13	19,71	19,71	24	0	1	65,8	51,8	13,97	0,48	0,39	-
16.06.2023	0,293	19,57	19,1	19,1	24	0	1	66,9	51,4	15,43	0,47	0,39	-
17.06.2023	0,283	19,51	19,03	19,03	24	0	1	66,7	51,9	14,78	0,47	0,39	-
18.06.2023	0,291	20,45	19,98	19,98	24	0	1	66,6	52	14,59	0,47	0,39	-
19.06.2023	0,305	19,45	18,99	18,99	24	0	1	67	51	15,97	0,47	0,39	-
20.06.2023	0,258	20,28	19,83	19,83	24	0	1	65,8	52,7	13,03	0,48	0,39	-
21.06.2023	0,276	19,32	18,88	18,88	24	0	1	66,8	52,2	14,64	0,47	0,39	-
22.06.2023	0,29	20,87	20,4	20,4	24	0	1	66,1	51,9	14,19	0,48	0,39	-
23.06.2023	0,273	19,21	18,74	18,74	24	0	1	67	52,3	14,62	0,47	0,39	-
Итого:	9,265	617,76	603,41	603,41	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,265												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	1141,614	44909,99	43845,74	43845,74
23.06.2023	1150,879	45527,75	44449,15	44449,15

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2023 8:20:34