

#11339#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,354	20,47	20	20	24	0	1	67,1	49,4	17,7	0,46	0,39	-
25.06.2022	0,303	19,53	19,06	19,06	24	0	1	66,8	50,8	16,03	0,46	0,39	-
26.06.2022	0,297	19,89	19,42	19,42	24	0	1	66,7	51,5	15,17	0,46	0,39	-
27.06.2022	0,311	20,38	19,91	19,91	24	0	1	66,4	50,7	15,67	0,46	0,39	-
28.06.2022	0,267	19,59	19,12	19,12	24	0	1	66,2	52,3	13,91	0,49	0,41	-
29.06.2022	0,278	30,66	30,08	30,08	24	0	1	61,2	51,9	9,22	0,53	0,43	-
30.06.2022	0,296	28,39	27,72	27,72	24	0	1	68,4	57,7	10,66	0,53	0,43	-
01.07.2022	0,3	19,65	19,16	19,16	24	0	1	67,3	51,7	15,63	0,53	0,43	-
02.07.2022	0,278	19,39	18,91	18,91	24	0	1	67,4	52,7	14,69	0,54	0,43	-
03.07.2022	0,294	19,57	19,09	19,09	24	0	1	67,4	51,9	15,45	0,54	0,43	-
04.07.2022	0,276	19,2	18,72	18,72	24	0	1	67,4	52,6	14,75	0,53	0,43	-
05.07.2022	0,28	19,26	18,79	18,79	24	0	1	67,3	52,3	14,97	0,54	0,43	-
06.07.2022	0,282	19,48	19	19	24	0	1	67,1	52,3	14,8	0,53	0,43	-
07.07.2022	0,287	19,86	19,39	19,39	24	0	1	66,7	51,9	14,8	0,53	0,43	-
08.07.2022	0,248	19,33	18,86	18,86	24	0	1	66,2	53,1	13,09	0,53	0,43	-
09.07.2022	0,25	20,19	19,75	19,75	24	0	1	65,6	53	12,68	0,53	0,43	-
10.07.2022	0,276	20,41	19,96	19,96	24	0	1	65,7	52	13,77	0,35	0,3	-
11.07.2022	0,196	19,56	19,26	19,26	24	0	1	56	47,4	8,54	0,54	0,44	-
12.07.2022	0,266	19,83	19,4	19,4	24	0	1	65,5	51,9	13,63	0,54	0,44	-
13.07.2022	0,288	20,1	19,65	19,65	24	0	1	66	51,3	14,67	0,54	0,44	-
14.07.2022	0,242	19,63	19,19	19,19	24	0	1	65,7	53,1	12,61	0,54	0,44	-
15.07.2022	0,24	19,3	18,87	18,87	24	0	1	65,5	52,7	12,77	0,54	0,44	-
16.07.2022	0,241	20,14	19,7	19,7	24	0	1	65,7	53,4	12,26	0,54	0,44	-
17.07.2022	0,272	21,35	20,9	20,9	24	0	1	66	53	12,97	0,54	0,44	-
18.07.2022	0,262	19,91	19,46	19,46	24	0	1	65,5	52	13,51	0,54	0,44	-
19.07.2022	0,276	19,91	19,49	19,49	24	0	1	65,7	51,6	14,08	0,54	0,44	-
20.07.2022	0,264	19,61	19,17	19,17	24	0	1	65,6	51,7	13,84	0,55	0,44	-
21.07.2022	0,255	19,65	19,2	19,2	24	0	1	65,7	52,4	13,31	0,54	0,44	-
22.07.2022	0,24	19,32	18,89	18,89	24	0	1	65,6	52,9	12,63	0,54	0,44	-
23.07.2022	0,254	19,69	19,26	19,26	24	0	1	65,4	52,2	13,3	0,54	0,44	-
Итого:	8,173	613,25	599,38	599,38	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,173												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	776,536	31074,42	30335,82	30335,82
23.07.2022	784,709	31687,67	30935,2	30935,2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 12:26:05