

#90621#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,288	19,57	19,12	19,12	24	0	1	66,7	51,6	15,13	0,46	0,4	-
25.06.2024	0,287	19,95	19,48	19,48	24	0	1	66,2	51,6	14,6	0,24	0,22	-
26.06.2024	0,172	29,51	29,16	29,16	24	0	1	49,8	44	5,86	0,36	0,3	-
27.06.2024	0,162	13,95	13,66	13,66	24	0	1	62,1	50,8	11,3	0,53	0,44	-
28.06.2024	0,272	19,65	19,17	19,17	24	0	1	67,2	53	14,13	0,54	0,44	-
29.06.2024	0,281	19,65	19,17	19,17	24	0	1	67,3	52,6	14,68	0,54	0,44	-
30.06.2024	0,304	19,45	18,97	18,97	24	0	1	67,3	51,3	15,99	0,54	0,44	-
01.07.2024	0,278	19,45	18,97	18,97	24	0	1	67,4	52,9	14,51	0,54	0,44	-
02.07.2024	0,296	19,49	19,01	19,01	24	0	1	67,7	52,2	15,5	0,54	0,44	-
03.07.2024	0,298	19,25	18,77	18,77	24	0	1	67,4	51,6	15,81	0,54	0,44	-
04.07.2024	0,289	19,96	19,47	19,47	24	0	1	67,4	52,5	14,88	0,54	0,44	-
05.07.2024	0,281	19,33	18,88	18,88	24	0	1	67	52,2	14,75	0,55	0,44	-
06.07.2024	0,281	19,24	18,76	18,76	24	0	1	67,1	52,2	14,97	0,55	0,44	-
07.07.2024	0,301	19,5	19,02	19,02	24	0	1	67,5	51,7	15,84	0,49	0,42	-
08.07.2024	0,251	23,52	23,01	23,01	24	0	1	64,6	53,8	10,9	0,46	0,41	-
09.07.2024	0,247	19,51	19,04	19,04	24	0	1	66,1	53,1	12,97	0,46	0,41	-
10.07.2024	0,262	19,31	18,85	18,85	24	0	1	66,5	52,6	13,92	0,46	0,41	-
11.07.2024	0,226	29,41	28,74	28,74	24	0	1	67	59,2	7,86	0,46	0,41	-
12.07.2024	0,233	19,2	18,76	18,76	24	0	1	66	53,5	12,45	0,46	0,41	-
13.07.2024	0,247	19,2	18,73	18,73	24	0	1	66,3	53,2	13,19	0,45	0,4	-
14.07.2024	0,253	19,28	18,82	18,82	24	0	1	66,4	53	13,41	0,46	0,41	-
15.07.2024	0,232	19,27	18,8	18,8	24	0	1	66,4	54	12,39	0,47	0,41	-
16.07.2024	0,26	19,5	19,04	19,04	24	0	1	66,2	52,7	13,56	0,48	0,41	-
17.07.2024	0,293	19,58	19,11	19,11	24	0	1	68	52,6	15,38	0,48	0,41	-
18.07.2024	0,294	19,32	18,84	18,84	24	0	1	68,2	52,6	15,66	0,48	0,41	-
19.07.2024	0,283	19,33	18,85	18,85	24	0	1	68,2	53,2	15,01	0,48	0,42	-
20.07.2024	0,29	19,52	19,04	19,04	24	0	1	68,4	53,1	15,28	0,46	0,41	-
21.07.2024	0,286	19,38	18,9	18,9	24	0	1	67,8	52,6	15,2	0,45	0,4	-
22.07.2024	0,263	19,77	19,31	19,31	24	0	1	66,8	53	13,8	0,46	0,41	-
23.07.2024	0,268	19,46	18,99	18,99	24	0	1	67	52,8	14,15	0,46	0,41	-
Итого:	7,978	602,51	588,44	588,44	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,978												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	1544,05	62226,17	60760,78	60760,78
23.07.2024	1552,028	62828,68	61349,22	61349,22

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2024 7:26:22