

#92835#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6998  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272060  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,248	19,88	19,44	19,44	24	0	1	68	55,2	12,8	0,47	0,41	-
25.07.2024	0,22	25,5	25,02	25,02	24	0	0	68	59,1	8,89	0,47	0,41	-
26.07.2024	0,214	25,34	24,86	24,86	24	0	0	67,3	58,8	8,53	0,47	0,42	-
27.07.2024	0,227	26,04	25,56	25,56	24	0	0	67,8	58,9	8,91	0,47	0,42	-
28.07.2024	0,222	25,11	24,63	24,63	24	0	0	67,4	58,3	9,03	0,46	0,42	-
29.07.2024	0,211	24,94	24,46	24,46	24	0	0	67,4	58,7	8,68	0,47	0,42	-
30.07.2024	0,266	24,99	24,51	24,51	24	0	0	67,5	56,6	10,81	0,47	0,42	-
31.07.2024	0,236	24,79	24,31	24,31	24	0	0	67,4	57,6	9,85	0,47	0,42	-
01.08.2024	0,224	25,11	24,63	24,63	24	0	0	67,6	58,6	9,02	0,47	0,41	-
02.08.2024	0,254	24,91	24,43	24,43	24	0	0	67,5	57	10,44	0,46	0,4	-
03.08.2024	0,245	27,22	26,74	26,74	24	0	0	67,4	58,2	9,21	0,47	0,4	-
04.08.2024	0,265	28,95	28,33	28,33	24	0	0	67,7	58,4	9,31	0,47	0,4	-
05.08.2024	0,278	29,37	28,7	28,7	24	0	0	67,8	58,2	9,61	0,46	0,41	-
06.08.2024	0,221	23,78	23,2	23,2	24	0	1	67,4	57,8	9,59	0,45	0,42	-
07.08.2024	0,195	19,2	18,72	18,72	24	0	1	67,8	57,3	10,47	0,45	0,42	-
08.08.2024	0,202	19,33	18,85	18,85	24	0	1	67,8	57	10,77	0,45	0,42	-
09.08.2024	0,246	19,27	18,79	18,79	24	0	1	67,8	54,8	13,01	0,45	0,42	-
10.08.2024	0,218	19,28	18,8	18,8	24	0	1	67,6	56	11,58	0,45	0,42	-
11.08.2024	0,237	19,2	18,72	18,72	24	0	1	67,6	54,9	12,65	0,45	0,42	-
12.08.2024	0,222	19,24	18,76	18,76	24	0	1	68	56,2	11,75	0,46	0,42	-
13.08.2024	0,238	19,21	18,73	18,73	24	0	1	67,9	55,2	12,7	0,45	0,42	-
14.08.2024	0,236	19,2	18,72	18,72	24	0	1	67,8	55,3	12,51	0,46	0,42	-
15.08.2024	0,227	19,23	18,75	18,75	24	0	1	68,2	56,2	12,06	0,45	0,41	-
16.08.2024	0,212	19,35	18,87	18,87	24	0	1	68,2	57	11,17	0,45	0,42	-
17.08.2024	0,223	19,3	18,82	18,82	24	0	1	68	56,1	11,88	0,45	0,41	-
18.08.2024	0,225	19,43	18,95	18,95	24	0	1	68	56,1	11,91	0,45	0,42	-
19.08.2024	0,208	19,32	18,84	18,84	24	0	1	68,1	57,1	11,05	0,46	0,42	-
20.08.2024	0,191	19,33	18,85	18,85	24	0	1	68	57,8	10,21	0,46	0,42	-
21.08.2024	0,187	19,22	18,74	18,74	24	0	1	67,9	57,9	10,03	0,46	0,41	-
22.08.2024	0,191	22,4	21,89	21,89	24	0	1	67,9	59,2	8,71	0,48	0,41	-
23.08.2024	0,248	29,99	29,33	29,33	24	0	0	68,3	59,9	8,43	0,48	0,41	-
Итого:	7,037	697,43	681,95	681,95	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,037												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	1552,028	62828,68	61349,22	61349,22
23.08.2024	1559,065	63526,11	62031,17	62031,17

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.08.2024 7:34:34