

#11340#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2022 | 0,262 | 19,34 | 18,9 | 18,9 | 24 | 0 | 1 | 66,9 | 53 | 13,83 | 0,44 | 0,4 | - |
| 25.08.2022 | 0,28 | 19,52 | 19,07 | 19,07 | 24 | 0 | 1 | 67 | 52,2 | 14,75 | 0,44 | 0,4 | - |
| 26.08.2022 | 0,273 | 19,2 | 18,74 | 18,74 | 24 | 0 | 1 | 66,9 | 52,4 | 14,5 | 0,44 | 0,39 | - |
| 27.08.2022 | 0,251 | 19,21 | 18,77 | 18,77 | 24 | 0 | 1 | 66,8 | 53,4 | 13,43 | 0,43 | 0,39 | - |
| 28.08.2022 | 0,282 | 19,2 | 18,73 | 18,73 | 24 | 0 | 1 | 67,3 | 52,2 | 15,09 | 0,44 | 0,4 | - |
| 29.08.2022 | 0,264 | 19,23 | 18,77 | 18,77 | 24 | 0 | 1 | 66,8 | 52,8 | 14,02 | 0,44 | 0,4 | - |
| 30.08.2022 | 0,231 | 19,4 | 19,01 | 19,01 | 24 | 0 | 1 | 65,6 | 53,4 | 12,1 | 0,44 | 0,4 | - |
| 31.08.2022 | 0,285 | 19,34 | 18,88 | 18,88 | 24 | 0 | 1 | 67,1 | 52 | 15,09 | 0,44 | 0,4 | - |
| 01.09.2022 | 0,262 | 19,3 | 18,86 | 18,86 | 24 | 0 | 1 | 66,8 | 52,9 | 13,89 | 0,43 | 0,4 | - |
| 02.09.2022 | 0,256 | 19,36 | 18,93 | 18,93 | 24 | 0 | 1 | 66 | 52,4 | 13,6 | 0,43 | 0,4 | - |
| 03.09.2022 | 0,289 | 19,58 | 19,15 | 19,15 | 24 | 0 | 1 | 66,8 | 51,6 | 15,17 | 0,43 | 0,4 | - |
| 04.09.2022 | 0,311 | 19,95 | 19,5 | 19,5 | 24 | 0 | 1 | 67 | 51,1 | 15,91 | 0,44 | 0,4 | - |
| 05.09.2022 | 0,293 | 19,32 | 18,84 | 18,84 | 24 | 0 | 1 | 67,5 | 51,9 | 15,63 | 0,44 | 0,4 | - |
| 06.09.2022 | 0,275 | 19,41 | 18,97 | 18,97 | 24 | 0 | 1 | 67 | 52,5 | 14,52 | 0,44 | 0,4 | - |
| 07.09.2022 | 0,294 | 19,4 | 18,95 | 18,95 | 24 | 0 | 1 | 67,2 | 51,6 | 15,6 | 0,44 | 0,4 | - |
| 08.09.2022 | 0,308 | 19,62 | 19,16 | 19,16 | 24 | 0 | 1 | 67,2 | 51,1 | 16,12 | 0,44 | 0,4 | - |
| 09.09.2022 | 0,319 | 19,6 | 19,14 | 19,14 | 24 | 0 | 1 | 67,4 | 50,7 | 16,68 | 0,44 | 0,4 | - |
| 10.09.2022 | 0,305 | 19,39 | 18,92 | 18,92 | 24 | 0 | 1 | 67,2 | 51 | 16,26 | 0,43 | 0,4 | - |
| 11.09.2022 | 0,333 | 20,07 | 19,59 | 19,59 | 24 | 0 | 1 | 67,4 | 50,4 | 16,96 | 0,44 | 0,4 | - |
| 12.09.2022 | 0,301 | 19,55 | 19,09 | 19,09 | 24 | 0 | 1 | 67,3 | 51,5 | 15,84 | 0,44 | 0,4 | - |
| 13.09.2022 | 0,322 | 19,97 | 19,51 | 19,51 | 24 | 0 | 1 | 67,2 | 50,7 | 16,52 | 0,43 | 0,4 | - |
| 14.09.2022 | 0,314 | 19,93 | 19,48 | 19,48 | 24 | 0 | 1 | 67 | 51 | 15,91 | 0,44 | 0,4 | - |
| 15.09.2022 | 0,324 | 19,92 | 19,47 | 19,47 | 24 | 0 | 1 | 67,3 | 50,7 | 16,61 | 0,44 | 0,4 | - |
| 16.09.2022 | 0,312 | 19,6 | 19,14 | 19,14 | 24 | 0 | 1 | 67,3 | 51 | 16,33 | 0,43 | 0,4 | - |
| 17.09.2022 | 0,303 | 24,7 | 24,12 | 24,12 | 24 | 0 | 1 | 67,7 | 55,1 | 12,6 | 0,43 | 0,4 | - |
| 18.09.2022 | 0,404 | 21,49 | 21 | 21 | 24 | 0 | 1 | 67,5 | 48,3 | 19,22 | 0,43 | 0,4 | - |
| 19.09.2022 | 0,318 | 19,57 | 19,09 | 19,09 | 24 | 0 | 1 | 67,3 | 50,6 | 16,71 | 0,43 | 0,4 | - |
| 20.09.2022 | 0,343 | 22,19 | 21,71 | 21,71 | 24 | 0 | 1 | 65,8 | 50 | 15,85 | 0,43 | 0,4 | - |
| 21.09.2022 | 0,299 | 19,26 | 18,78 | 18,78 | 24 | 0 | 1 | 67,3 | 51,4 | 15,94 | 0,43 | 0,4 | - |
| 22.09.2022 | 0,326 | 27,95 | 27,32 | 27,32 | 24 | 0 | 1 | 67,7 | 55,8 | 11,93 | 0,43 | 0,4 | - |
| 23.09.2022 | 0,328 | 19,88 | 19,41 | 19,41 | 24 | 0 | 1 | 67,3 | 50,4 | 16,88 | 0,43 | 0,4 | - |
| Итого: | 9,267 | 623,45 | 609 | 609 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 9,267 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 23.08.2022 | 791,891 | 32305,78 | 31540,91 | 31540,91 |
| 23.09.2022 | 801,158 | 32929,23 | 32149,91 | 32149,91 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:42:21