

#34955#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,326	19,54	19,06	19,06	24	0	1	68,3	51,2	17,1	0,47	0,4	-
25.08.2023	0,321	20,04	19,56	19,56	24	0	1	68,4	52	16,47	0,47	0,4	-
26.08.2023	0,311	19,73	19,24	19,24	24	0	1	68,1	52	16,14	0,47	0,4	-
27.08.2023	0,331	19,51	19,03	19,03	24	0	1	68,6	51,2	17,39	0,47	0,4	-
28.08.2023	0,31	19,45	18,97	18,97	24	0	1	67,5	51,2	16,33	0,46	0,4	-
29.08.2023	0,28	19,42	18,96	18,96	24	0	1	67,2	52,4	14,81	0,45	0,4	-
30.08.2023	0,301	22,4	21,91	21,91	24	0	1	65,4	51,8	13,7	0,46	0,4	-
31.08.2023	0,293	20,24	19,78	19,78	24	0	1	66,6	51,8	14,89	0,46	0,4	-
01.09.2023	0,282	19,65	19,2	19,2	24	0	1	66,3	51,6	14,75	0,47	0,4	-
02.09.2023	0,302	19,63	19,16	19,16	24	0	1	67	51,3	15,67	0,47	0,4	-
03.09.2023	0,297	19,51	19,05	19,05	24	0	1	67,1	51,4	15,66	0,47	0,4	-
04.09.2023	0,285	20,05	19,61	19,61	24	0	1	66,3	51,9	14,41	0,48	0,34	-
05.09.2023	0,218	15,03	14,69	14,69	24	0	1	66,6	51,8	14,88	0,48	0,36	-
06.09.2023	0,228	15,46	15,12	15,12	24	0	1	66,8	51,7	15,06	0,47	0,4	-
07.09.2023	0,245	21,63	21,14	21,14	24	0	1	66,9	55,3	11,63	0,47	0,4	-
08.09.2023	0,053	19,2	18,84	18,84	24	0	1	63,8	60,9	2,89	0,47	0,4	-
09.09.2023	0,092	19,2	18,95	18,95	24	0	1	61,7	56,7	4,98	0,47	0,4	-
10.09.2023	0,078	19,2	18,96	18,96	24	0	1	61,4	57,2	4,2	0,47	0,4	-
11.09.2023	0,082	19,2	18,94	18,94	24	0	1	61,7	57,2	4,44	0,47	0,4	-
12.09.2023	0,082	19,2	18,95	18,95	24	0	1	61,6	57,2	4,36	0,46	0,4	-
13.09.2023	0,083	19,2	18,96	18,96	24	0	1	61,5	57,1	4,44	0,46	0,4	-
14.09.2023	0,347	28,2	27,69	27,69	24	0	1	66	53,4	12,55	0,47	0,4	-
15.09.2023	0,516	24,96	24,44	24,44	24	0	0	67,8	46,6	21,2	0,47	0,4	-
16.09.2023	0,506	24,05	23,53	23,53	24	0	1	68,6	47,1	21,5	0,46	0,4	-
17.09.2023	0,529	24,18	23,67	23,67	24	0	1	68,4	46,1	22,24	0,47	0,4	-
18.09.2023	0,504	23,44	22,94	22,94	24	0	0	68,3	46,4	21,93	0,34	0,31	-
19.09.2023	0,306	21,85	21,46	21,46	24	0	1	59,6	45,7	13,91	0,48	0,41	-
20.09.2023	0,492	26,75	26,21	26,21	24	0	1	66,3	47,5	18,85	0,48	0,4	-
21.09.2023	0,53	23,08	22,57	22,57	24	0	1	69,8	46,2	23,6	0,47	0,4	-
22.09.2023	0,307	15,27	14,93	14,93	24	0	1	69,7	49,1	20,6	0,46	0,4	-
23.09.2023	0	0	0	0	24	0	1	26,7	28,4	-1,62	0,45	0,4	-
Итого:	8,837	618,27	605,52	605,52	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,837												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1169,062	46755,79	45648,47	45648,47
23.09.2023	1177,899	47374,06	46253,99	46253,99

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2023 10:47:39