

#148622#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)

6837

6998

ВКТ-7

00272060

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2025	0,349	19,98	19,5	19,5	24	0	1	68,8	50,9	17,9	0,43	0,4	-
02.09.2025	0,315	19,62	19,14	19,14	24	0	1	68,3	51,9	16,41	0,43	0,41	-
03.09.2025	0,334	19,32	18,84	18,84	24	0	1	68,9	51,2	17,68	0,44	0,4	-
04.09.2025	0,322	19,38	18,9	18,9	24	0	1	68,7	51,6	17,04	0,45	0,4	-
05.09.2025	0,329	19,41	18,93	18,93	24	0	1	68,4	50,8	17,54	0,45	0,4	-
06.09.2025	0,313	19,44	18,96	18,96	24	0	1	68	51,4	16,61	0,44	0,4	-
07.09.2025	0,331	19,59	19,11	19,11	24	0	1	68,2	50,9	17,22	0,3	0,31	-
08.09.2025	0,267	19,09	18,73	18,73	24	0	1	60,9	46,5	14,42	0,44	0,39	-
09.09.2025	0,249	19,74	19,31	19,31	24	0	1	65,9	53,1	12,81	0,44	0,39	-
10.09.2025	0,228	19,43	18,99	18,99	24	0	1	65,8	53,6	12,11	0,44	0,39	-
11.09.2025	0,253	19,78	19,35	19,35	24	0	1	65,8	52,8	12,99	0,44	0,39	-
12.09.2025	0,273	19,7	19,25	19,25	24	0	1	66,3	52	14,29	0,44	0,39	-
13.09.2025	0,269	19,41	18,94	18,94	24	0	1	66,3	52,2	14,12	0,44	0,39	-
14.09.2025	0,254	19,36	18,91	18,91	24	0	1	65,6	52,1	13,47	0,45	0,4	-
15.09.2025	0,268	20,05	19,61	19,61	24	0	1	66,1	52,3	13,78	0,45	0,4	-
16.09.2025	0,268	19,98	19,52	19,52	24	0	1	66	52,4	13,65	0,45	0,4	-
17.09.2025	0,281	19,8	19,36	19,36	24	0	1	65,6	51,1	14,49	0,24	0,28	-
18.09.2025	0,109	9,02	8,86	8,86	24	0	1	63,3	51,1	12,17	0,11	0,15	-
19.09.2025	0,002	0,8	0,8	0,8	24	0	1	24,9	22,6	2,32	0,11	0,1	-
20.09.2025	0	0	0	0	24	0	1	21,4	21,4	0,03	0,11	0,1	-
21.09.2025	0	0	0	0	24	0	1	21,1	21,1	0	0,11	0,1	-
22.09.2025	0	0	0	0	24	0	1	20,6	20,3	0,29	0,23	0,18	-
23.09.2025	0,08	6,56	6,45	6,45	24	0	1	56,4	44,8	11,63	0,43	0,41	-
Итого:	5,094	349,46	341,46	341,46	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,094												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
31.08.2025	19,896	1202,92	1174,03	1174,03
23.09.2025	24,99	1552,38	1515,49	1515,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 11:14:56