

# #11362#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6998  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272060  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,325	19,83	19,35	19,35	24	0	1	67,4	50,5	16,81	0,43	0,4	-
25.09.2022	0,372	20,76	20,27	20,27	24	0	1	67,4	49	18,42	0,43	0,4	-
26.09.2022	0,35	20,2	19,73	19,73	24	0	1	67,3	49,6	17,66	0,43	0,4	-
27.09.2022	0,329	19,89	19,43	19,43	24	0	1	67,2	50,2	17,01	0,43	0,4	-
28.09.2022	0,33	21,39	20,94	20,94	24	0	1	65,9	50,1	15,78	0,38	0,32	-
29.09.2022	0,321	28,35	27,83	27,83	24	0	1	59,6	48	11,6	0,33	0,24	-
30.09.2022	0,325	20,65	20,18	20,18	24	0	1	65,9	49,7	16,19	0,34	0,24	-
01.10.2022	0,366	20,13	19,66	19,66	24	0	1	67,9	49,2	18,62	0,33	0,24	-
02.10.2022	0,365	21,55	21,09	21,09	24	0	1	66,2	49	17,3	0,36	0,25	-
03.10.2022	0,304	20,79	20,36	20,36	24	0	1	65,1	50,2	14,9	0,43	0,26	-
04.10.2022	0,326	20,78	20,32	20,32	24	0	1	65,7	49,6	16,06	0,44	0,27	-
05.10.2022	0,713	29,49	28,86	28,86	24	0	1	67,7	43	24,69	0,43	0,28	-
06.10.2022	0,934	35,67	34,98	34,98	24	0	0	66,4	39,6	26,74	0,43	0,29	-
07.10.2022	0,976	36,28	35,57	35,57	24	0	0	67,2	39,8	27,41	0,44	0,29	-
08.10.2022	0,955	36,03	35,28	35,28	24	0	0	67,6	40,6	27,07	0,43	0,29	-
09.10.2022	0,997	36,96	36,22	36,22	24	0	0	67,5	39,9	27,59	0,44	0,29	-
10.10.2022	1,072	39,96	39,14	39,14	24	0	0	67,7	40,2	27,46	0,47	0,3	-
11.10.2022	1,022	37,66	36,88	36,88	24	0	0	67,6	40	27,65	0,47	0,31	-
12.10.2022	1,062	38,72	37,92	37,92	24	0	0	67,7	39,7	28,05	0,48	0,3	-
13.10.2022	1,016	37	36,22	36,22	24	0	0	68	40	28,03	0,48	0,3	-
14.10.2022	1,101	41,02	40,18	40,18	24	0	0	67,6	40,2	27,46	0,48	0,3	-
15.10.2022	0,954	36,31	35,55	35,55	24	0	0	67,5	40,6	26,87	0,48	0,3	-
16.10.2022	0,888	34,54	33,81	33,81	24	0	0	67,2	40,9	26,24	0,49	0,3	-
17.10.2022	0,798	30,67	30,02	30,02	24	0	0	67,5	40,9	26,57	0,49	0,3	-
18.10.2022	0,803	31,84	31,16	31,16	24	0	1	67,2	41,4	25,84	0,47	0,3	-
19.10.2022	1,188	44,94	44,03	44,03	24	0	0	67,1	40,1	26,98	0,45	0,29	-
20.10.2022	1,174	43,53	42,61	42,61	24	0	0	67,8	40,2	27,62	0,48	0,3	-
Итого:	19,366	824,94	807,59	807,59	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,366												

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	801,158	32929,23	32149,91	32149,91
20.10.2022	820,524	33754,17	32957,5	32957,5

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.10.2022 10:39:55