

#108905#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	1,985	72,42	70,71	70,71	24	0	0	73	45	28,04	0,54	0,29	1,2
25.11.2024	1,463	58,05	56,81	56,81	24	0	0	68,5	42,7	25,77	0,54	0,29	5,9
26.11.2024	1,359	51,24	50,19	50,19	24	0	0	67,7	40,7	27,01	0,52	0,3	7,3
27.11.2024	1,512	61,64	60,39	60,39	24	0	0	67,3	42,2	25,04	0,53	0,3	4,7
28.11.2024	1,644	66,39	65,02	65,02	24	0	0	67,9	42,6	25,26	0,54	0,3	4,4
29.11.2024	1,555	62,89	61,59	61,59	24	0	0	67,7	42,5	25,22	0,53	0,3	4,2
30.11.2024	1,65	67,73	66,32	66,32	24	0	0	67,8	42,9	24,84	0,53	0,3	4,1
01.12.2024	1,804	69,28	67,74	67,74	24	0	0	70,2	43,6	26,6	0,53	0,3	2,2
02.12.2024	1,781	67,19	65,71	65,71	24	0	0	70,8	43,7	27,07	0,54	0,29	2,9
03.12.2024	1,535	58,55	57,31	57,31	24	0	0	68,4	41,7	26,73	0,54	0,3	-
04.12.2024	1,805	67,63	66,09	66,09	24	0	0	71,4	44,1	27,3	0,55	0,3	-
05.12.2024	1,771	65,63	64,15	64,15	24	0	0	71,1	43,5	27,58	0,54	0,3	-
06.12.2024	1,924	73,02	71,36	71,36	24	0	0	72	45	26,96	0,55	0,3	-
07.12.2024	1,973	70,84	69,12	69,12	24	0	0	74	45,6	28,49	0,54	0,3	-
08.12.2024	1,925	69,91	68,27	68,27	24	0	0	72,7	44,6	28,19	0,53	0,29	-
09.12.2024	1,856	68,3	66,7	66,7	24	0	0	72,2	44,4	27,82	0,53	0,3	-
10.12.2024	2,111	76,19	74,31	74,31	24	0	0	74,6	46,2	28,4	0,53	0,29	-
11.12.2024	1,814	64,48	62,98	62,98	24	0	0	72,8	44	28,81	0,53	0,29	-
12.12.2024	1,814	64,38	62,87	62,87	24	0	0	72,4	43,6	28,8	0,53	0,3	-
13.12.2024	2,079	71,44	69,62	69,62	24	0	0	75,9	46	29,86	0,53	0,3	-
14.12.2024	2,138	75,77	73,86	73,86	24	0	0	75,8	46,9	28,93	0,53	0,3	-
15.12.2024	1,807	67,33	65,8	65,8	24	0	0	71,4	44	27,43	0,53	0,29	-
16.12.2024	1,403	52,01	50,93	50,93	24	0	0	68,7	41,1	27,56	0,52	0,29	-
17.12.2024	1,456	57,56	56,38	56,38	24	0	0	67,3	41,5	25,77	0,52	0,29	-
18.12.2024	1,458	57,49	56,27	56,27	24	0	0	67,8	41,9	25,87	0,55	0,29	-
19.12.2024	1,225	46,44	45,49	45,49	24	0	0	67,4	40,5	26,9	0,53	0,3	-
20.12.2024	1,568	60,43	59,15	59,15	24	0	0	68,2	41,7	26,5	0,53	0,3	-
21.12.2024	1,749	70,56	69,06	69,06	24	0	0	69,2	43,9	25,31	0,54	0,3	-
22.12.2024	1,709	65,69	64,27	64,27	24	0	0	69,3	42,7	26,56	0,53	0,3	-
23.12.2024	1,667	81,21	79,44	79,44	24	0	0	69,5	48,5	21	0,55	0,3	-
Итого:	51,54	1961,69	1917,91	1917,91	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,54												

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2024	1631,445	67366,95	65793,61	65793,61
23.12.2024	1682,985	69328,64	67711,52	67711,52

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2024 16:25:14