

# #112523#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6998  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272060  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	1,714	60,15	58,72	58,72	24	0	0	72,8	43,6	29,22	0,54	0,3	1,8
25.12.2024	1,77	64,05	62,58	62,58	24	0	0	71,8	43,6	28,23	0,53	0,3	2,1
26.12.2024	1,711	66,5	65,07	65,07	24	0	0	69,4	43,1	26,27	0,53	0,29	3,8
27.12.2024	1,542	58,67	57,44	57,44	24	0	0	68,8	41,9	26,85	0,52	0,3	5,3
28.12.2024	1,676	68,11	66,72	66,72	24	0	0	67,5	42,4	25,12	0,54	0,3	4,3
29.12.2024	1,739	67,84	66,39	66,39	24	0	0	69,3	43,1	26,17	0,53	0,3	3,9
30.12.2024	1,754	68,13	66,66	66,66	24	0	0	68,7	42,4	26,3	0,53	0,3	4,8
31.12.2024	1,728	67,5	66,09	66,09	24	0	0	68,3	42,2	26,13	0,53	0,3	5,5
01.01.2025	1,663	66,92	65,5	65,5	24	0	0	68,5	43,1	25,42	0,54	0,3	4,2
02.01.2025	1,793	68,15	66,61	66,61	24	0	0	70,5	43,5	26,96	0,54	0,3	4
03.01.2025	2,128	73,81	71,95	71,95	24	0	0	75,6	46	29,55	0,54	0,3	-0,5
04.01.2025	2,192	76,2	74,22	74,22	24	0	0	76,8	47,3	29,51	0,54	0,3	-0,9
05.01.2025	2,255	76,41	74,39	74,39	24	0	0	77,4	47,2	30,29	0,54	0,3	-1,8
06.01.2025	2,162	75,34	73,39	73,39	24	0	0	76,6	47,3	29,39	0,53	0,3	-1,4
07.01.2025	1,63	62,56	61,21	61,21	24	0	0	69	42,4	26,59	0,52	0,3	4,9
08.01.2025	1,85	71,91	70,3	70,3	24	0	0	70,6	44,3	26,33	0,53	0,3	2,3
09.01.2025	1,963	71,96	70,23	70,23	24	0	0	73,5	45,6	27,93	0,53	0,3	0,7
10.01.2025	1,835	66,88	65,29	65,29	24	0	0	72,4	44,3	28,11	0,53	0,31	-
11.01.2025	2,099	73,39	71,56	71,56	24	0	0	75,2	45,9	29,3	0,54	0,3	-
12.01.2025	2,027	68,8	67,09	67,09	24	0	0	75,6	45,5	30,15	0,53	0,3	-
13.01.2025	2,103	73,09	71,24	71,24	24	0	0	75,6	46,1	29,48	0,53	0,3	-
14.01.2025	2,114	76,45	74,56	74,56	24	0	0	74,7	46,3	28,35	0,52	0,3	-
15.01.2025	1,756	65,72	64,25	64,25	24	0	0	70,2	43	27,29	0,52	0,3	-
16.01.2025	1,824	72,9	71,32	71,32	24	0	0	69,8	44,2	25,57	0,53	0,3	-
17.01.2025	1,753	67,23	65,76	65,76	24	0	0	69,6	42,9	26,68	0,53	0,3	-
18.01.2025	1,698	66,8	65,35	65,35	24	0	0	68,9	42,9	25,97	0,53	0,3	-
19.01.2025	1,926	77,18	75,51	75,51	24	0	0	69,6	44,1	25,5	0,52	0,3	-
20.01.2025	2,106	79,22	77,3	77,3	24	0	0	73,2	46	27,24	0,54	0,3	-
21.01.2025	1,995	70,86	69,12	69,12	24	0	0	74,7	45,8	28,88	0,54	0,3	-
22.01.2025	2,029	70,63	68,87	68,87	24	0	0	75	45,6	29,44	0,54	0,3	-
23.01.2025	2,067	74,9	73,02	73,02	24	0	0	74,9	46,6	28,28	0,53	0,3	-
Итого:	58,602	2168,26	2117,71	2117,71	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,602												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	1682,985	69328,64	67711,52	67711,52
23.01.2025	1741,587	71496,9	69829,23	69829,23

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 14:13:24