

# #116620#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Космическая 10-20, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6807  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00263349  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2025 | 4,507    | -0,037    | 195,34  | 194,18  | 190,72  | 192     | -1,28  | 24       | 0       | 0      | 72,6   | 48,7   | 23,95 | 0,5     | 0,36    | -           |
| 25.01.2025 | 4,128    | -0,031    | 185,34  | 184,41  | 181,22  | 182,47  | -1,25  | 24       | 0       | 0      | 70,4   | 47,4   | 23,09 | 0,49    | 0,36    | -           |
| 26.01.2025 | 4,063    | -0,052    | 198,2   | 197,73  | 194,01  | 195,68  | -1,67  | 24       | 0       | 0      | 68,3   | 46,9   | 21,35 | 0,49    | 0,36    | -           |
| 27.01.2025 | 3,958    | -0,04     | 182,22  | 181,56  | 178,32  | 179,71  | -1,39  | 24       | 0       | 0      | 69     | 46,4   | 22,55 | 0,5     | 0,35    | -           |
| 28.01.2025 | 3,673    | -0,037    | 165,49  | 164,93  | 162     | 163,34  | -1,34  | 24       | 0       | 0      | 68,4   | 45,4   | 23,05 | 0,5     | 0,36    | -           |
| 29.01.2025 | 3,843    | -0,041    | 176,23  | 175,68  | 172,52  | 173,92  | -1,4   | 24       | 0       | 0      | 68,3   | 45,7   | 22,65 | 0,5     | 0,35    | -           |
| 30.01.2025 | 3,894    | -0,042    | 180,8   | 180,21  | 176,94  | 178,4   | -1,46  | 24       | 0       | 0      | 68,6   | 46,2   | 22,39 | 0,49    | 0,36    | -           |
| 31.01.2025 | 4,162    | -0,049    | 197,27  | 196,65  | 192,91  | 194,48  | -1,57  | 24       | 0       | 0      | 70,1   | 48,1   | 21,96 | 0,48    | 0,36    | -           |
| 01.02.2025 | 4,523    | -0,049    | 212,37  | 211,42  | 207,44  | 208,94  | -1,5   | 24       | 0       | 0      | 72     | 49,8   | 22,16 | 0,49    | 0,36    | -           |
| 02.02.2025 | 4,84     | -0,041    | 207,76  | 206,34  | 202,66  | 203,88  | -1,22  | 24       | 0       | 0      | 74,4   | 50,3   | 24,16 | 0,49    | 0,36    | -           |
| 03.02.2025 | 4,843    | -0,04     | 211,57  | 210,09  | 206,32  | 207,49  | -1,17  | 24       | 0       | 0      | 74,9   | 51,1   | 23,75 | 0,49    | 0,36    | -           |
| 04.02.2025 | 4,616    | -0,028    | 206,46  | 205,11  | 201,57  | 202,69  | -1,12  | 24       | 0       | 0      | 72,9   | 49,8   | 23,17 | 0,49    | 0,36    | -           |
| 05.02.2025 | 4,681    | -0,047    | 213,63  | 212,47  | 208,53  | 209,93  | -1,4   | 24       | 0       | 0      | 73,1   | 50,4   | 22,78 | 0,49    | 0,36    | -           |
| 06.02.2025 | 4,336    | -0,035    | 196,83  | 195,86  | 192,35  | 193,67  | -1,32  | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 48,5   | 22,87 | 0,48    | 0,35    | -           |
| 07.02.2025 | 4,762    | -0,036    | 200,98  | 199,62  | 196,07  | 197,31  | -1,24  | 24       | 0       | 0      | 74,2   | 49,6   | 24,6  | 0,46    | 0,36    | -           |
| 08.02.2025 | 5,378    | -0,052    | 214,88  | 213,12  | 208,98  | 210,34  | -1,36  | 24       | 0       | 0      | 78,9   | 52,9   | 26,06 | 0,46    | 0,36    | -           |
| 09.02.2025 | 5,647    | -0,056    | 221,55  | 219,7   | 215,21  | 216,66  | -1,45  | 24       | 0       | 0      | 81     | 54,4   | 26,58 | 0,46    | 0,36    | -           |
| 10.02.2025 | 6,095    | -0,109    | 257,12  | 255,79  | 249,55  | 251,9   | -2,35  | 24       | 0       | 0      | 82,3   | 57,3   | 24,94 | 0,45    | 0,36    | -           |
| 11.02.2025 | 6,178    | -0,119    | 272,33  | 271,09  | 264,36  | 266,84  | -2,48  | 24       | 0       | 0      | 82,1   | 58,2   | 23,88 | 0,45    | 0,36    | -           |
| 12.02.2025 | 6,028    | -0,095    | 258,13  | 256,53  | 250,58  | 252,56  | -1,98  | 24       | 0       | 0      | 82     | 57,5   | 24,48 | 0,47    | 0,36    | -           |
| 13.02.2025 | 5,774    | -0,064    | 236,78  | 234,92  | 230     | 231,5   | -1,5   | 24       | 0       | 0      | 81,1   | 55,7   | 25,44 | 0,48    | 0,37    | -           |
| 14.02.2025 | 5,544    | -0,047    | 219,84  | 217,88  | 213,64  | 214,9   | -1,26  | 24       | 0       | 0      | 80,3   | 54     | 26,25 | 0,48    | 0,37    | -           |
| 15.02.2025 | 5,593    | -0,041    | 219,7   | 217,67  | 213,51  | 214,7   | -1,19  | 24       | 0       | 0      | 80,3   | 53,9   | 26,47 | 0,47    | 0,37    | -           |
| 16.02.2025 | 5,99     | -0,075    | 247,17  | 245,36  | 240,06  | 241,77  | -1,71  | 24       | 0       | 0      | 81,3   | 56     | 25,33 | 0,47    | 0,37    | -           |
| 17.02.2025 | 5,467    | -0,048    | 222,67  | 220,68  | 216,42  | 217,64  | -1,22  | 24       | 0       | 0      | 80,1   | 54,5   | 25,54 | 0,48    | 0,37    | -           |
| 18.02.2025 | 5,29     | -0,023    | 205,36  | 203,22  | 199,74  | 200,59  | -0,85  | 24       | 0       | 0      | 79     | 52,4   | 26,67 | 0,49    | 0,36    | -           |
| 19.02.2025 | 5,149    | -0,026    | 201,05  | 199,01  | 195,56  | 196,43  | -0,87  | 24       | 0       | 0      | 79     | 52,4   | 26,54 | 0,48    | 0,36    | -           |
| 20.02.2025 | 5,689    | -0,062    | 231,5   | 229,57  | 224,76  | 226,18  | -1,42  | 24       | 0       | 0      | 81,8   | 56,2   | 25,63 | 0,48    | 0,36    | -           |
| 21.02.2025 | 5,442    | -0,046    | 220,81  | 218,84  | 214,64  | 215,81  | -1,17  | 24       | 0       | 0      | 80     | 54,4   | 25,63 | 0,48    | 0,36    | -           |
| 22.02.2025 | 4,901    | -0,023    | 194,88  | 193,02  | 189,87  | 190,73  | -0,86  | 24       | 0       | 0      | 76,2   | 50,2   | 26,02 | 0,47    | 0,36    | -           |
| 23.02.2025 | 4,932    | -0,032    | 210,79  | 209,2   | 205,56  | 206,7   | -1,14  | 24       | 0       | 0      | 74,6   | 50,4   | 24,26 | 0,48    | 0,36    | -           |
| Итого:     | 153,926  | 0         | 6565,05 | 6521,86 | 6396,02 | 6439,16 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 153,926  |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dM1, т    | dM2, т    |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.01.2025 | 5421,322 | 419350,66 | 417783,88 | 407678,87 | 409134,48 |
| 23.02.2025 | 5575,248 | 425915,71 | 424305,74 | 414074,89 | 415573,64 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.02.2025 12:32:57