

# #296871#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Космическая 10-20, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6807  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00263349  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	4,199	0	189,65	186,34	0	185,39	184,34	0	0	24	0	1	70,4	47,7	22,68	0,5	0,33	-
20.03.2026	4,199	0	179,11	178,99	0	174,95	177	0	0	24	0	0	72	48,1	23,97	0,52	0,33	-
21.03.2026	4,225	0	183,02	183,23	0	178,77	181,17	0	0	24	0	0	72,2	48,6	23,63	0,52	0,33	-
22.03.2026	4,056	0	174,91	173,37	0	170,85	171,47	0	0	24	0	0	72	48,3	23,7	0,53	0,33	-
23.03.2026	3,613	0	152,08	149,01	0	148,57	147,39	0	0	24	0	0	71,8	47,6	24,28	0,53	0,33	-
24.03.2026	3,144	0	137,98	134,38	0	134,8	132,87	0	0	24	0	0	71,9	48,6	23,27	0,54	0,33	-
25.03.2026	2,709	0	118,32	114,38	0	115,62	113,12	0	0	24	0	0	71,4	48	23,43	0,53	0,31	-
26.03.2026	3,649	0	159,16	155,99	0	155,5	154,24	0	0	24	0	0	71,9	48,5	23,43	0,53	0,33	-
27.03.2026	3,994	0	169,52	168,97	0	165,59	167,11	0	0	24	0	0	72,3	48,2	24,07	0,49	0,32	-
28.03.2026	3,731	0	158,66	157,23	0	154,96	155,48	0	0	24	0	0	72,3	48,3	24,04	0,5	0,32	-
29.03.2026	3,674	0	145,22	143,43	0	141,85	141,97	0	0	24	0	0	72,3	46,4	25,88	0,51	0,32	-
30.03.2026	3,483	0	141,93	139,05	0	138,6	137,57	0	0	24	0	0	72,3	47,2	25,1	0,5	0,33	-
31.03.2026	3,812	0	156,91	153,61	0	153,26	151,99	0	0	24	0	0	72,1	47,3	24,86	0,5	0,33	-
01.04.2026	3,946	0	167,95	164,42	0	164,07	162,62	0	0	24	0	0	72	47,9	24,02	0,5	0,33	-
02.04.2026	3,962	0	169,76	165,88	0	165,75	163,97	0	0	24	0	0	73	49,2	23,86	0,49	0,32	-
03.04.2026	3,828	0	163,03	162,17	0	159,33	160,44	0	0	24	0	0	71	47	24,03	0,51	0,32	-
04.04.2026	3,66	0	150,34	149,06	0	146,88	147,5	0	0	24	0	0	72	47,1	24,9	0,51	0,32	-
05.04.2026	3,26	0	133,79	131,06	0	130,71	129,68	0	0	24	0	0	71,7	46,8	24,9	0,51	0,32	-
06.04.2026	3,645	0	147,21	143,65	0	143,84	142,16	0	0	24	0	0	71,7	46,4	25,32	0,48	0,32	-
07.04.2026	3,919	0	161,23	157,82	0	157,58	156,19	0	0	24	0	0	71,4	46,5	24,89	0,5	0,33	-
08.04.2026	4,21	0	174,24	170,82	0	170,15	168,95	0	0	24	0	0	72,7	48	24,73	0,5	0,33	-
09.04.2026	4,276	0	178,87	175,34	0	174,71	173,44	0	0	24	0	0	72,3	47,8	24,44	0,5	0,33	-
10.04.2026	3,901	0	165,52	161,56	0	161,7	159,8	0	0	24	0	0	72,1	48	24,11	0,51	0,33	-
11.04.2026	3,523	0	145,73	141,29	0	142,4	139,84	0	0	24	0	0	71,4	46,7	24,73	0,5	0,32	-
12.04.2026	3,072	0	132,65	128,25	0	129,63	126,88	0	0	24	0	0	71,3	47,6	23,7	0,51	0,32	-
13.04.2026	2,985	0	129,78	125,26	0	126,84	123,92	0	0	24	0	0	70,9	47,4	23,55	0,51	0,31	-
14.04.2026	2,768	0	118,89	114,12	0	116,22	112,94	0	0	24	0	0	70,8	47	23,78	0,51	0,3	-
15.04.2026	2,977	0	129,84	125,51	0	126,89	124,15	0	0	24	0	0	71,1	47,6	23,44	0,51	0,32	-
16.04.2026	3,443	0	150,62	149,95	0	147,16	148,29	0	0	24	0	0	71,5	48,2	23,36	0,51	0,32	-
17.04.2026	3,48	0	151,01	149,33	0	147,56	147,69	0	0	24	0	0	71,5	47,9	23,55	0,52	0,32	-
18.04.2026	2,944	0	128,58	125,39	0	125,66	124,03	0	0	24	0	0	71,2	47,8	23,4	0,52	0,31	-
Итого:	112,287	0	4765,51	4678,86	0	4655,79	4628,21	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	112,287																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	984,023	50675,55	50375,91	28,82	49354,3	49611,31	28,82
18.04.2026	1096,31	55441,06	55054,77	28,82	54010,09	54239,52	28,82

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2026 15:18:54