

#126344#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Космическая 10-20, Калининград

6837

6807

ВКТ-7

00263349

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,001	-0,031	195,08	194,19	190,91	192,12	-1,21	24	0	0	68,6	47,4	21,24	0,49	0,36	5,5
25.03.2025	3,825	-0,051	211,81	211,32	207,48	208,99	-1,51	24	0	0	67	48,2	18,79	0,49	0,35	4,4
26.03.2025	3,867	-0,043	213,27	212,78	209,06	210,53	-1,47	24	0	0	65,9	47,1	18,82	0,49	0,35	6,9
27.03.2025	3,87	-0,046	220,49	220,02	216,14	217,66	-1,52	24	0	0	65,8	47,6	18,24	0,5	0,35	5,7
28.03.2025	3,25	-0,019	163,77	163,14	160,54	161,52	-0,98	24	0	0	65,9	45,4	20,51	0,5	0,34	8,9
29.03.2025	3,061	-0,029	141,28	140,95	138,39	139,59	-1,2	24	0	0	67,2	44,7	22,5	0,5	0,35	9,9
30.03.2025	3,692	-0,036	169,01	168,42	165,41	166,76	-1,35	24	0	0	68,4	45,7	22,67	0,49	0,34	6,8
31.03.2025	3,679	-0,021	169,56	168,65	165,96	166,94	-0,98	24	0	0	68,6	46,1	22,44	0,5	0,35	5,9
01.04.2025	3,867	-0,019	187,22	186,21	183,21	184,21	-1	24	0	0	68,8	47,4	21,37	0,51	0,35	-
02.04.2025	3,56	-0,009	160,86	159,71	157,47	158,12	-0,65	24	0	0	68,5	45,7	22,77	0,52	0,34	-
03.04.2025	3,039	-0,011	129,56	128,65	126,79	127,43	-0,64	24	0	0	68,6	44,4	24,18	0,5	0,34	-
04.04.2025	3,563	-0,026	163,89	163,13	160,42	161,48	-1,06	24	0	0	68,6	46,1	22,51	0,5	0,35	-
05.04.2025	4,335	-0,015	198,78	197,27	194,2	195,02	-0,82	24	0	0	71,8	49,2	22,52	0,5	0,36	-
06.04.2025	4,749	-0,014	210,5	208,54	205,44	206,06	-0,62	24	0	0	73,6	50,3	23,26	0,5	0,35	-
07.04.2025	4,296	-0,039	186,09	185,14	181,71	183,06	-1,35	24	0	0	72,7	48,7	24	0,49	0,35	-
08.04.2025	4,171	-0,066	194,16	193,82	189,82	191,68	-1,86	24	0	0	70,6	48,2	22,43	0,5	0,35	-
09.04.2025	4,193	-0,037	191,5	190,58	187,18	188,48	-1,3	24	0	0	71	48,2	22,72	0,49	0,36	-
10.04.2025	4,442	-0,041	212,03	210,94	207,23	208,51	-1,28	24	0	0	71,1	49,4	21,73	0,5	0,35	-
11.04.2025	3,951	-0,027	184,74	183,76	180,7	181,8	-1,1	24	0	0	69,6	47,4	22,17	0,5	0,35	-
12.04.2025	3,677	-0,026	174,32	173,39	170,62	171,57	-0,95	24	0	0	68,8	47	21,81	0,51	0,34	-
13.04.2025	2,838	-0,012	123,24	122,46	120,65	121,32	-0,67	24	0	0	68,1	44,3	23,78	0,51	0,33	-
14.04.2025	2,482	-0,017	101,3	101,05	99,2	100,2	-1	24	0	0	67,7	42,2	25,41	0,49	0,29	-
15.04.2025	1,681	-0,047	78,23	78,89	76,6	78,13	-1,53	24	0	1	67,8	45	22,83	0,48	0,26	-
16.04.2025	0,598	-0,127	47,23	49,86	46,3	49,28	-2,98	24	0	1	65,4	49,3	16,09	0,48	0,25	-
17.04.2025	0,587	-0,149	48,35	51,51	47,42	50,9	-3,48	24	0	1	65	49,1	15,88	0,42	0,24	-
18.04.2025	0,553	-0,165	50,01	53,49	49,07	52,83	-3,76	24	0	1	64,7	49,7	14,99	0,37	0,24	-
19.04.2025	0,551	-0,166	48,09	51,59	47,17	50,98	-3,81	24	0	1	65,2	49,6	15,63	0,38	0,24	-
20.04.2025	0,542	-0,163	43,41	46,86	42,56	46,32	-3,76	24	0	1	66,4	49,3	17,06	0,45	0,38	-
21.04.2025	0,435	-0,169	53,44	56,92	52,51	56,26	-3,75	24	0	1	61,8	50	11,88	0,54	0,49	-
22.04.2025	0,522	-0,149	46,68	49,78	45,79	49,21	-3,42	24	0	1	64,8	49,7	15,1	0,52	0,48	-
23.04.2025	0,527	-0,11	45,73	48,04	44,85	47,47	-2,62	24	0	1	64,8	50,1	14,68	0,52	0,48	-
Итого:	88,404	0	4363,63	4371,06	4270,8	4324,43	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	88,404															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	5692,065	431708,57	430076,3	419742,34	421280,12
23.04.2025	5780,469	436072,2	434447,36	424013,14	425604,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 16:01:54