

#11325#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Космическая 10-20, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6807
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00263349
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2023 | 0,539 | -0,003 | 39,76 | 39,79 | 38,98 | 39,3 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 51,9 | 14,24 | 0,52 | 0,49 | - |
| 25.06.2023 | 0,602 | -0,003 | 42,21 | 42,17 | 41,39 | 41,66 | -0,27 | 24 | 0 | 0 | 66 | 51,2 | 14,85 | 0,52 | 0,49 | - |
| 26.06.2023 | 0,642 | -0,002 | 43,51 | 43,39 | 42,64 | 42,87 | -0,23 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 50,9 | 15,36 | 0,52 | 0,49 | - |
| 27.06.2023 | 0,568 | -0,003 | 40,47 | 40,43 | 39,65 | 39,96 | -0,31 | 24 | 0 | 1 | 66,1 | 51,3 | 14,78 | 0,51 | 0,49 | - |
| 28.06.2023 | 0,576 | -0,005 | 49,42 | 49,44 | 48,5 | 48,84 | -0,34 | 24 | 0 | 0 | 64 | 51,8 | 12,21 | 0,51 | 0,49 | - |
| 29.06.2023 | 0,572 | -0,009 | 54,46 | 54,48 | 53,47 | 53,82 | -0,35 | 24 | 0 | 1 | 62,4 | 51,4 | 11,04 | 0,52 | 0,5 | - |
| 30.06.2023 | 0,524 | 0,002 | 38,74 | 38,56 | 37,97 | 38,1 | -0,13 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 52 | 13,98 | 0,52 | 0,5 | - |
| 01.07.2023 | 0,547 | 0,014 | 38,87 | 38,4 | 38,09 | 37,93 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 51,9 | 14,13 | 0,52 | 0,49 | - |
| 02.07.2023 | 0,625 | 0,022 | 40,87 | 40,08 | 40,03 | 39,62 | 0,41 | 24 | 0 | 0 | 66 | 50,9 | 15,09 | 0,52 | 0,5 | - |
| 03.07.2023 | 0,607 | 0,031 | 40,53 | 39,63 | 39,74 | 39,16 | 0,58 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 51,3 | 14,5 | 0,52 | 0,5 | - |
| 04.07.2023 | 0,591 | 0,036 | 39,42 | 38,47 | 38,63 | 38,01 | 0,62 | 24 | 0 | 0 | 66 | 51,6 | 14,39 | 0,52 | 0,5 | - |
| 05.07.2023 | 0,687 | 0,042 | 42,57 | 41,47 | 41,75 | 40,99 | 0,76 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 50,5 | 15,6 | 0,52 | 0,5 | - |
| 06.07.2023 | 0,636 | 0,041 | 40,66 | 39,6 | 39,87 | 39,13 | 0,74 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 51,2 | 15 | 0,52 | 0,5 | - |
| 07.07.2023 | 0,641 | 0,038 | 42,13 | 41,06 | 41,3 | 40,59 | 0,71 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 51,3 | 14,6 | 0,52 | 0,5 | - |
| 08.07.2023 | 0,616 | 0,041 | 40,7 | 39,62 | 39,91 | 39,14 | 0,77 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 51,4 | 14,49 | 0,52 | 0,5 | - |
| 09.07.2023 | 0,702 | 0,047 | 42,51 | 41,27 | 41,66 | 40,8 | 0,86 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 50,6 | 15,83 | 0,52 | 0,49 | - |
| 10.07.2023 | 0,614 | 0,038 | 38,97 | 37,98 | 38,19 | 37,52 | 0,67 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 51,3 | 15,16 | 0,52 | 0,49 | - |
| 11.07.2023 | 0,619 | 0,035 | 41,15 | 40,19 | 40,33 | 39,69 | 0,64 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 51,4 | 14,51 | 0,51 | 0,48 | - |
| 12.07.2023 | 0,646 | 0,04 | 41,22 | 40,18 | 40,42 | 39,71 | 0,71 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 51,2 | 15,08 | 0,5 | 0,48 | - |
| 13.07.2023 | 0,62 | 0,033 | 53,55 | 52,67 | 52,57 | 52,01 | 0,56 | 24 | 0 | 0 | 63 | 51,8 | 11,27 | 0,51 | 0,48 | - |
| 14.07.2023 | 0,576 | 0,034 | 39,78 | 38,85 | 38,97 | 38,41 | 0,56 | 24 | 0 | 0 | 66 | 51,9 | 14,11 | 0,51 | 0,48 | - |
| 15.07.2023 | 0,582 | 0,039 | 39,47 | 38,47 | 38,69 | 37,98 | 0,71 | 24 | 0 | 0 | 66 | 51,9 | 14,07 | 0,51 | 0,48 | - |
| 16.07.2023 | 0,631 | 0,049 | 40,88 | 39,71 | 40,06 | 39,2 | 0,86 | 24 | 0 | 0 | 66 | 51,4 | 14,63 | 0,51 | 0,48 | - |
| 17.07.2023 | 0,587 | 0,048 | 39,66 | 38,49 | 38,87 | 38,01 | 0,86 | 24 | 0 | 0 | 66 | 52 | 14 | 0,51 | 0,48 | - |
| 18.07.2023 | 0,63 | 0,05 | 40,72 | 39,46 | 39,91 | 38,98 | 0,93 | 24 | 0 | 0 | 66 | 51,4 | 14,56 | 0,51 | 0,48 | - |
| 19.07.2023 | 0,629 | 0,051 | 41,53 | 40,25 | 40,71 | 39,79 | 0,92 | 24 | 0 | 0 | 66 | 51,7 | 14,26 | 0,51 | 0,48 | - |
| 20.07.2023 | 0,668 | 0,05 | 43,19 | 41,93 | 42,35 | 41,44 | 0,91 | 24 | 0 | 0 | 66 | 51,3 | 14,72 | 0,51 | 0,48 | - |
| 21.07.2023 | 0,628 | 0,045 | 41,79 | 40,64 | 40,96 | 40,16 | 0,8 | 24 | 0 | 0 | 66 | 51,7 | 14,31 | 0,51 | 0,48 | - |
| 22.07.2023 | 0,591 | 0,042 | 40,11 | 39,03 | 39,3 | 38,57 | 0,73 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 51,8 | 14,13 | 0,51 | 0,48 | - |
| 23.07.2023 | 0,701 | 0,046 | 43,63 | 42,4 | 42,77 | 41,87 | 0,9 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 50,9 | 15,3 | 0,51 | 0,48 | - |
| Итого: | 18,397 | 0 | 1262,48 | 1238,11 | 1237,68 | 1223,26 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 18,397 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.06.2023 | 4136,366 | 326413,67 | 323644,89 | 316909,6 | 316422,81 |
| 23.07.2023 | 4154,763 | 327676,15 | 324883 | 318147,28 | 317646,07 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 15:53:34