

# #34954#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Космическая 10-20, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6807  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00263349  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2023 | 0,573    | 0,005     | 40,43   | 40,18   | 39,62   | 39,67  | -0,05  | 24       | 0       | 0      | 66,2   | 51,6   | 14,58 | 0,51    | 0,48    | -           |
| 25.08.2023 | 0,587    | 0,015     | 40,21   | 39,66   | 39,39   | 39,18  | 0,21   | 23       | 1       | 1      | 66     | 51,4   | 14,56 | 0,52    | 0,48    | -           |
| 26.08.2023 | 0,54     | 0,022     | 36,09   | 35,41   | 35,36   | 34,99  | 0,37   | 21       | 3       | 1      | 66,3   | 51,6   | 14,75 | 0,51    | 0,48    | -           |
| 27.08.2023 | 0,601    | 0,021     | 39,82   | 39,15   | 39,02   | 38,66  | 0,36   | 24       | 0       | 0      | 66,5   | 51,6   | 14,96 | 0,51    | 0,48    | -           |
| 28.08.2023 | 0,581    | 0,025     | 39,48   | 38,76   | 38,71   | 38,29  | 0,42   | 24       | 0       | 0      | 66,3   | 51,8   | 14,47 | 0,51    | 0,48    | -           |
| 29.08.2023 | 0,602    | 0,03      | 40,84   | 40,01   | 40,04   | 39,51  | 0,53   | 24       | 0       | 0      | 66     | 51,7   | 14,33 | 0,52    | 0,49    | -           |
| 30.08.2023 | 0,652    | 0,033     | 46,23   | 45,35   | 45,33   | 44,78  | 0,55   | 24       | 0       | 0      | 65,1   | 51,4   | 13,74 | 0,52    | 0,49    | -           |
| 31.08.2023 | 0,46     | -0,085    | 40,55   | 42,29   | 39,73   | 41,77  | -2,04  | 24       | 0       | 1      | 65,9   | 51,8   | 14,19 | 0,51    | 0,48    | -           |
| 01.09.2023 | 0,391    | -0,148    | 38,25   | 41,31   | 37,49   | 40,81  | -3,32  | 24       | 0       | 1      | 66,2   | 51,3   | 14,87 | 0,51    | 0,48    | -           |
| 02.09.2023 | 0,461    | -0,087    | 40,07   | 41,82   | 39,27   | 41,34  | -2,07  | 24       | 0       | 1      | 66     | 51,6   | 14,45 | 0,52    | 0,48    | -           |
| 03.09.2023 | 0,531    | -0,061    | 41,43   | 42,76   | 40,62   | 42,26  | -1,64  | 24       | 0       | 1      | 66,1   | 50,9   | 15,13 | 0,52    | 0,49    | -           |
| 04.09.2023 | 0,525    | -0,05     | 43,44   | 44,55   | 42,59   | 43,99  | -1,4   | 24       | 0       | 1      | 65,5   | 51,4   | 14,06 | 0,52    | 0,49    | -           |
| 05.09.2023 | 0,61     | -0,027    | 46,23   | 46,87   | 45,32   | 46,28  | -0,96  | 24       | 0       | 1      | 65,4   | 50,8   | 14,53 | 0,52    | 0,48    | -           |
| 06.09.2023 | 0,575    | -0,011    | 43,26   | 43,48   | 42,41   | 42,92  | -0,51  | 24       | 0       | 1      | 65,7   | 51,5   | 14,13 | 0,51    | 0,48    | -           |
| 07.09.2023 | 0,605    | -0,011    | 47,02   | 47,18   | 46,1    | 46,6   | -0,5   | 24       | 0       | 1      | 65,1   | 51,3   | 13,72 | 0,51    | 0,48    | -           |
| 08.09.2023 | 0,625    | -0,006    | 50,51   | 50,56   | 49,55   | 49,93  | -0,38  | 24       | 0       | 0      | 64,6   | 51,5   | 13,05 | 0,51    | 0,48    | -           |
| 09.09.2023 | 0,579    | 0,005     | 48,92   | 48,73   | 48,01   | 48,09  | -0,08  | 24       | 0       | 0      | 64,2   | 52     | 12,13 | 0,51    | 0,48    | -           |
| 10.09.2023 | 0,615    | 0,016     | 51,37   | 50,84   | 50,41   | 50,2   | 0,21   | 24       | 0       | 0      | 63,9   | 51,8   | 12,02 | 0,52    | 0,48    | -           |
| 11.09.2023 | 0,616    | 0,015     | 56,76   | 56,26   | 55,75   | 55,54  | 0,21   | 24       | 0       | 0      | 63,1   | 52,2   | 10,87 | 0,51    | 0,49    | -           |
| 12.09.2023 | 0,639    | 0,006     | 68,62   | 68,31   | 67,41   | 67,44  | -0,03  | 24       | 0       | 0      | 61,9   | 52,4   | 9,53  | 0,52    | 0,48    | -           |
| 13.09.2023 | 0,552    | 0,003     | 48,36   | 48,23   | 47,47   | 47,62  | -0,15  | 24       | 0       | 0      | 64,2   | 52,3   | 11,85 | 0,51    | 0,48    | -           |
| 14.09.2023 | 0,617    | 0,002     | 57,19   | 57,07   | 56,16   | 56,36  | -0,2   | 24       | 0       | 0      | 63,1   | 51,9   | 11,21 | 0,51    | 0,48    | -           |
| 15.09.2023 | 0,588    | -0,01     | 62,01   | 62,2    | 60,9    | 61,4   | -0,5   | 24       | 0       | 0      | 62,4   | 52,3   | 10,09 | 0,51    | 0,48    | -           |
| 16.09.2023 | 0,57     | -0,009    | 61,57   | 61,75   | 60,46   | 60,94  | -0,48  | 24       | 0       | 0      | 62,3   | 52,5   | 9,83  | 0,51    | 0,48    | -           |
| 17.09.2023 | 0,614    | -0,007    | 60,88   | 60,99   | 59,81   | 60,22  | -0,41  | 24       | 0       | 0      | 62,7   | 52     | 10,64 | 0,51    | 0,48    | -           |
| 18.09.2023 | 0,565    | -0,006    | 62,48   | 62,57   | 61,36   | 61,77  | -0,41  | 24       | 0       | 1      | 62,2   | 52,7   | 9,55  | 0,51    | 0,48    | -           |
| 19.09.2023 | 0,612    | -0,013    | 65,84   | 66,15   | 64,67   | 65,28  | -0,61  | 24       | 0       | 0      | 62,2   | 52,3   | 9,94  | 0,51    | 0,48    | -           |
| 20.09.2023 | 0,596    | -0,017    | 62,42   | 62,83   | 61,31   | 62,03  | -0,72  | 24       | 0       | 0      | 62,6   | 52,2   | 10,38 | 0,51    | 0,48    | -           |
| 21.09.2023 | 0,611    | -0,021    | 46,34   | 46,77   | 45,44   | 46,2   | -0,76  | 24       | 0       | 0      | 65,6   | 51,2   | 14,32 | 0,51    | 0,48    | -           |
| 22.09.2023 | 0,559    | -0,032    | 44,62   | 45,32   | 43,73   | 44,74  | -1,01  | 24       | 0       | 1      | 65,5   | 51,5   | 14    | 0,51    | 0,48    | -           |
| 23.09.2023 | 0,58     | -0,037    | 45,67   | 46,58   | 44,77   | 45,99  | -1,22  | 24       | 0       | 1      | 65,7   | 51,3   | 14,4  | 0,51    | 0,48    | -           |
| Итого:     | 17,832   | 0         | 1516,91 | 1523,94 | 1488,21 | 1504,8 | 0      | 740      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 17,832   |           |         |         |         |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 740

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dM1, т    | dM2, т   |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 23.08.2023 | 4167,074 | 328538,03 | 325641,31 | 318994,82 | 318395,7 |
| 23.09.2023 | 4184,906 | 330054,94 | 327165,25 | 320483,03 | 319900,5 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.09.2023 9:39:11