

# #296870#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6997  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272063  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,327	49,26	48,14	48,14	24	0	1	70,2	42,9	27,27	0,57	0,39	-
20.03.2026	1,454	51,35	50,19	50,19	24	0	0	71,4	42,4	28,95	0,53	0,32	-
21.03.2026	1,434	53	51,77	51,77	24	0	0	71,3	43,6	27,67	0,52	0,32	-
22.03.2026	1,387	50,81	49,66	49,66	24	0	0	71,1	43,1	27,96	0,54	0,3	-
23.03.2026	1,259	44,41	43,41	43,41	24	0	0	71	42	29,01	0,54	0,3	-
24.03.2026	1,187	41,7	40,76	40,76	24	0	0	71,2	42,1	29,1	0,55	0,31	-
25.03.2026	1,075	37,08	36,27	36,27	24	0	0	71	41,3	29,62	0,52	0,32	-
26.03.2026	1,322	46,59	45,53	45,53	24	0	0	71,1	42,1	28,99	0,54	0,33	-
27.03.2026	1,397	50,63	49,45	49,45	24	0	0	71,4	43,2	28,26	0,5	0,31	-
28.03.2026	1,362	48,41	47,31	47,31	24	0	0	71,6	42,8	28,82	0,52	0,31	-
29.03.2026	1,311	45,08	44,04	44,04	24	0	0	71,5	41,7	29,79	0,52	0,31	-
30.03.2026	1,284	44,29	43,27	43,27	24	0	0	71,5	41,9	29,63	0,51	0,32	-
31.03.2026	1,4	48,51	47,4	47,4	24	0	0	71,6	42,1	29,48	0,51	0,31	-
01.04.2026	1,435	51,79	50,61	50,61	24	0	0	71,2	42,9	28,36	0,56	0,46	-
02.04.2026	1,441	54,98	53,75	53,75	24	0	0	69,8	43	26,88	0,54	0,39	-
03.04.2026	1,515	53,57	52,35	52,35	24	0	0	71,1	42,2	28,9	0,5	0,31	-
04.04.2026	1,429	49,21	48,08	48,08	24	0	0	71,6	41,9	29,69	0,5	0,31	-
05.04.2026	1,301	44,7	43,68	43,68	24	0	0	71,5	41,7	29,79	0,51	0,31	-
06.04.2026	1,339	44,86	43,82	43,82	24	0	0	71,6	41	30,54	0,48	0,31	-
07.04.2026	1,466	50,6	49,46	49,46	24	0	0	71,3	41,7	29,62	0,51	0,32	-
08.04.2026	1,598	54,15	52,89	52,89	24	0	0	72,4	42,3	30,16	0,5	0,32	-
09.04.2026	1,606	56,06	54,75	54,75	24	0	0	72	42,7	29,31	0,52	0,31	-
10.04.2026	1,459	51,19	50,02	50,02	24	0	0	71,8	42,6	29,19	0,52	0,31	-
11.04.2026	1,376	47,65	46,56	46,56	24	0	0	71,2	41,7	29,53	0,51	0,3	-
12.04.2026	1,344	46,62	45,55	45,55	24	0	0	71,4	41,8	29,51	0,52	0,3	-
13.04.2026	1,232	42,5	41,54	41,54	24	0	0	71	41,3	29,68	0,5	0,29	-
14.04.2026	1,168	40,89	39,96	39,96	24	0	0	71	41,8	29,25	0,48	0,3	-
15.04.2026	1,187	40,64	39,73	39,73	24	0	0	71,1	41,2	29,86	0,51	0,3	-
16.04.2026	1,385	48,72	47,61	47,61	24	0	0	71,5	42,4	29,07	0,5	0,31	-
17.04.2026	1,407	48,79	47,66	47,66	24	0	0	71,6	42	29,52	0,53	0,31	-
18.04.2026	1,272	43,79	42,79	42,79	24	0	0	71,5	41,8	29,73	0,52	0,31	-
Итого:	42,159	1481,83	1448,01	1448,01	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,159												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	339,482	12375,79	12060,65	12060,65
18.04.2026	381,641	13857,62	13508,66	13508,66

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2026 15:54:27