

#11313#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6997
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	1,414	48,4	47,3	47,3	24	0	0	71,6	41,8	29,85	0,5	0,33	4,8
25.03.2021	1,285	45,86	44,87	44,87	24	0	0	69,9	41,3	28,65	0,5	0,33	6,9
26.03.2021	1,284	48,58	47,54	47,54	24	0	0	68,7	41,8	26,95	0,5	0,32	5,1
27.03.2021	1,26	45,92	44,92	44,92	24	0	0	69,7	41,6	28,08	0,48	0,32	8,7
28.03.2021	1,349	50,64	49,55	49,55	24	0	0	69,1	41,9	27,24	0,48	0,32	5,8
29.03.2021	1,258	46,6	45,58	45,58	24	0	0	69,3	41,7	27,6	0,49	0,32	7,8
30.03.2021	1,184	42,41	41,48	41,48	24	0	0	69,4	40,9	28,57	0,5	0,32	9,8
31.03.2021	1,106	40,05	39,17	39,17	24	0	0	69,5	41,2	28,24	0,48	0,32	8,7
01.04.2021	1,493	55,88	54,67	54,67	24	0	0	69,4	42,1	27,35	0,47	0,32	4,7
02.04.2021	1,462	65,51	64,09	64,09	24	0	0	70	47,2	22,79	0,48	0,32	3,8
03.04.2021	1,457	54,25	53,08	53,08	24	0	0	69,7	42,2	27,43	0,49	0,33	3,8
04.04.2021	1,56	57,9	56,63	56,63	24	0	0	69,7	42,2	27,51	0,47	0,32	4,2
05.04.2021	1,555	58,45	57,17	57,17	24	0	0	70,2	43	27,23	0,48	0,33	2,7
06.04.2021	1,692	59,97	58,56	58,56	24	0	0	72	43,1	28,9	0,47	0,33	2,6
07.04.2021	1,61	59,24	57,9	57,9	24	0	0	71,2	43,3	27,81	0,48	0,32	2,8
08.04.2021	1,45	52,17	50,99	50,99	24	0	0	71,7	43,2	28,49	0,48	0,32	4,3
09.04.2021	1,316	46,32	45,29	45,29	24	0	0	70,5	41,4	29,03	0,48	0,32	7,2
10.04.2021	1,36	50,79	49,7	49,7	24	0	0	68,6	41,3	27,31	0,5	0,32	4,9
11.04.2021	1,217	46,14	45,16	45,16	24	0	0	68,5	41,6	26,94	0,49	0,32	10,3
12.04.2021	1,136	42,23	41,32	41,32	24	0	0	68,4	41	27,43	0,47	0,32	7,7
13.04.2021	1,324	51,11	50,03	50,03	24	0	0	68,4	41,9	26,48	0,46	0,32	4,7
14.04.2021	1,366	55,02	53,87	53,87	24	0	0	68	42,6	25,37	0,47	0,32	4,1
15.04.2021	1,414	55,92	54,73	54,73	24	0	0	68,5	42,7	25,83	0,49	0,32	5,8
16.04.2021	1,319	49,31	48,25	48,25	24	0	0	68,8	41,5	27,31	0,5	0,32	5,6
17.04.2021	1,181	45,12	44,19	44,19	24	0	0	68,4	41,7	26,69	0,5	0,32	8,3
18.04.2021	0,987	37,26	36,46	36,46	24	0	0	68,4	41,3	27,12	0,5	0,31	10,4
19.04.2021	0,964	36,43	35,69	35,69	24	0	0	68,4	41,4	27,01	0,5	0,31	11
20.04.2021	0,903	34,45	33,71	33,71	24	0	0	68,7	41,9	26,76	0,5	0,32	9,9
21.04.2021	1,062	40,63	39,77	39,77	24	0	0	68,3	41,6	26,71	0,48	0,32	8,6
22.04.2021	1,356	51,43	50,33	50,33	24	0	0	68,9	41,9	26,93	0,48	0,33	4,6
23.04.2021	1,395	54,57	53,42	53,42	24	0	0	68,7	42,6	26,09	0,48	0,33	-
Итого:	40,719	1528,56	1495,42	1495,42	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,719												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	354,892	17043,93	16635,74	16635,74
23.04.2021	395,611	18572,49	18131,16	18131,16

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 18:41:20