

# #11302#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6997  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272063  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	1,467	51,88	50,66	50,66	24	0	0	71,8	42,9	28,96	0,5	0,32	3,9
25.03.2022	1,298	46,4	45,34	45,34	24	0	0	71,3	42,7	28,62	0,5	0,32	7
26.03.2022	1,343	46,38	45,33	45,33	24	0	0	71,3	41,7	29,66	0,49	0,32	6,2
27.03.2022	1,51	54,02	52,8	52,8	24	0	0	71,3	42,6	28,62	0,5	0,32	5,2
28.03.2022	1,376	46,93	45,87	45,87	24	0	0	71,7	41,7	30,02	0,5	0,32	7
29.03.2022	1,469	50,27	49,08	49,08	24	0	0	72	42	29,93	0,5	0,33	4
30.03.2022	1,911	69,05	67,36	67,36	24	0	0	73,7	45,4	28,36	0,5	0,32	0,2
31.03.2022	1,792	62,75	61,18	61,18	24	0	1	75,3	46	29,32	0,51	0,32	-
01.04.2022	1,854	62,57	60,99	60,99	24	0	0	75,1	44,7	30,36	0,51	0,32	-
02.04.2022	1,872	64,52	62,95	62,95	24	0	0	74,4	44,6	29,74	0,51	0,32	-
03.04.2022	1,731	59,15	57,72	57,72	24	0	0	74,4	44,4	29,98	0,49	0,32	-
04.04.2022	1,73	61,04	59,58	59,58	24	0	0	73,3	44,2	29,05	0,5	0,33	-
05.04.2022	1,741	63,21	61,74	61,74	24	0	0	72,1	43,9	28,22	0,5	0,32	-
06.04.2022	1,544	57,12	55,8	55,8	24	0	0	71,3	43,6	27,66	0,52	0,32	-
07.04.2022	1,184	40,8	39,84	39,84	24	0	0	71,9	42,2	29,77	0,5	0,32	-
08.04.2022	1,345	47,75	46,68	46,68	24	0	0	71,2	42,4	28,85	0,5	0,32	-
09.04.2022	1,501	52,87	51,65	51,65	24	0	0	71,9	42,9	29,05	0,5	0,32	-
10.04.2022	1,465	52,18	50,98	50,98	24	0	0	71,4	42,8	28,65	0,5	0,32	-
11.04.2022	1,449	51,87	50,67	50,67	24	0	0	71,8	43,2	28,59	0,5	0,32	-
12.04.2022	1,426	52,12	50,9	50,9	24	0	0	71,8	43,8	28,01	0,5	0,31	-
13.04.2022	1,3	47,14	46,07	46,07	24	0	0	71,4	43,2	28,2	0,5	0,3	-
14.04.2022	1,026	35,87	35,05	35,05	24	0	0	71,6	42,3	29,28	0,51	0,31	-
15.04.2022	1,307	45,04	44,01	44,01	24	0	0	71,8	42,1	29,74	0,5	0,31	-
16.04.2022	1,38	50,26	49,1	49,1	24	0	0	71,3	43,2	28,13	0,51	0,31	-
17.04.2022	1,359	49	47,88	47,88	24	0	0	71,6	43,2	28,35	0,51	0,31	-
18.04.2022	1,318	47,89	46,79	46,79	24	0	0	71,1	43	28,16	0,52	0,31	-
19.04.2022	1,285	44,43	43,42	43,42	24	0	0	71,6	42	29,61	0,51	0,31	-
20.04.2022	1,141	39,67	38,76	38,76	24	0	0	71,5	42,2	29,37	0,52	0,31	-
21.04.2022	1,094	37,78	36,92	36,92	24	0	0	71,6	42	29,62	0,52	0,3	-
22.04.2022	1,006	35,86	35,03	35,03	24	0	0	71,4	42,7	28,7	0,52	0,3	-
23.04.2022	1,01	35,1	34,29	34,29	24	0	0	71,8	42,2	29,51	0,52	0,3	-
Итого:	44,234	1560,92	1524,44	1524,44	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,234												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	722,849	31470,37	30719,08	30719,08
23.04.2022	767,083	33031,29	32243,52	32243,52

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2022 8:06:31