

#80036#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6997
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	1,527	60,66	59,41	59,41	24	0	0	68	42,3	25,72	0,51	0,33	3,6
25.03.2024	1,431	57,21	56,02	56,02	24	0	0	68	42,4	25,55	0,52	0,33	3,9
26.03.2024	1,386	54,08	52,93	52,93	24	0	0	67,8	41,6	26,21	0,51	0,33	5,5
27.03.2024	1,2	47,45	46,49	46,49	24	0	0	67,5	41,6	25,81	0,52	0,32	9,1
28.03.2024	1,115	42,79	41,89	41,89	24	0	0	67,7	41,1	26,62	0,52	0,32	11,8
29.03.2024	1,093	42,84	41,96	41,96	24	0	0	67,2	41,2	26,03	0,53	0,32	10,7
30.03.2024	0,964	37,56	36,79	36,79	24	0	0	67,2	41	26,14	0,53	0,32	13,4
31.03.2024	0,841	33,61	32,92	32,92	24	0	0	67,3	41,7	25,56	0,53	0,31	16,7
01.04.2024	0,88	36,31	35,61	35,61	24	0	0	66,8	42,2	24,68	0,52	0,32	-
02.04.2024	1,058	41,88	41,03	41,03	24	0	0	67,1	41,3	25,82	0,51	0,33	-
03.04.2024	1,536	56,43	55,16	55,16	24	0	0	71	43,1	27,89	0,52	0,32	-
04.04.2024	1,532	55,28	54	54	24	0	0	71,3	42,9	28,38	0,53	0,32	-
05.04.2024	1,157	45,3	44,38	44,38	24	0	0	67,7	41,6	26,1	0,52	0,32	-
06.04.2024	1,09	42,39	41,5	41,5	24	0	0	67,6	41,3	26,26	0,52	0,31	-
07.04.2024	1,001	39,25	38,42	38,42	24	0	0	67,7	41,7	26	0,53	0,31	-
08.04.2024	0,953	38,31	37,51	37,51	24	0	0	67,2	41,8	25,47	0,51	0,3	-
09.04.2024	0,923	37,22	36,49	36,49	24	0	0	66,6	41,2	25,35	0,33	0,24	-
10.04.2024	0,586	28,35	27,77	27,77	24	0	1	65,8	44,6	21,17	0,31	0,22	-
11.04.2024	0,323	21,57	21,11	21,11	24	0	1	65,7	50,4	15,31	0,33	0,22	-
12.04.2024	0,347	20,52	20,05	20,05	24	0	1	67,3	49,9	17,41	0,33	0,22	-
13.04.2024	0,439	20,31	19,82	19,82	24	0	1	70,7	48,5	22,21	0,32	0,22	-
14.04.2024	0,472	21,75	21,23	21,23	24	0	1	69,8	47,6	22,19	0,31	0,22	-
15.04.2024	0,38	21,33	20,86	20,86	24	0	1	67,4	49,1	18,24	0,31	0,23	-
16.04.2024	0,388	23,01	22,54	22,54	24	0	1	65,8	48,6	17,19	0,38	0,34	-
17.04.2024	0,41	22,78	22,31	22,31	24	0	1	66,2	47,8	18,46	0,4	0,34	-
18.04.2024	0,413	33,67	33,04	33,04	24	0	1	61,3	48,7	12,57	0,5	0,3	-
19.04.2024	1,065	41,22	40,3	40,3	24	0	1	68,9	42,5	26,4	0,51	0,31	-
20.04.2024	1,611	58,99	57,71	57,71	24	0	0	69,8	41,9	27,94	0,5	0,31	-
21.04.2024	1,646	61,1	59,78	59,78	24	0	0	69,5	41,9	27,57	0,49	0,31	-
22.04.2024	1,687	63,87	62,49	62,49	24	0	0	69,9	42,9	26,99	0,5	0,31	-
23.04.2024	1,65	58,61	57,3	57,3	24	0	0	70,8	42,1	28,74	0,5	0,31	-
Итого:	31,104	1265,65	1238,82	1238,82	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,104												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	1468,838	112198,1	109517,09	109517,09
23.04.2024	1499,942	113463,75	110755,91	110755,91

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:31:27