

#11298#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6997
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	0,786	30,84	30,15	30,15	24	0	1	70,6	44,5	26,13	0,33	0,22	-
27.04.2022	0,426	20,93	20,44	20,44	24	0	1	70,3	49,5	20,85	0,39	0,33	-
28.04.2022	0,405	21,42	20,92	20,92	24	0	1	68,9	49,5	19,39	0,43	0,4	-
29.04.2022	0,344	19,83	19,35	19,35	24	0	1	68,7	50,9	17,79	0,43	0,4	-
30.04.2022	0,403	21,85	21,36	21,36	24	0	1	68,5	49,7	18,8	0,43	0,4	-
01.05.2022	0,37	20,6	20,11	20,11	24	0	1	68,8	50,4	18,42	0,43	0,4	-
02.05.2022	0,381	20,41	19,93	19,93	24	0	1	69	49,8	19,11	0,43	0,4	-
03.05.2022	0,427	22,18	21,66	21,66	24	0	1	68,8	49,1	19,74	0,43	0,4	-
04.05.2022	0,401	22,04	21,55	21,55	24	0	1	68,6	50	18,65	0,43	0,4	-
05.05.2022	0,392	20,78	20,29	20,29	24	0	1	69,1	49,7	19,35	0,44	0,4	-
06.05.2022	0,394	21,11	20,62	20,62	24	0	1	69	49,8	19,11	0,44	0,4	-
07.05.2022	0,42	22,14	21,64	21,64	24	0	1	68,9	49,4	19,51	0,44	0,4	-
08.05.2022	0,451	22,81	22,32	22,32	24	0	1	68,9	48,8	20,14	0,44	0,4	-
09.05.2022	0,405	21,9	21,4	21,4	24	0	1	68,8	49,9	18,87	0,44	0,4	-
10.05.2022	0,461	22,76	22,23	22,23	24	0	1	69,6	48,9	20,67	0,44	0,4	-
11.05.2022	0,43	21,65	21,16	21,16	24	0	1	69,3	48,9	20,4	0,44	0,4	-
12.05.2022	0,392	21,63	21,15	21,15	24	0	1	68,7	50,3	18,45	0,44	0,4	-
13.05.2022	0,367	20,55	20,05	20,05	24	0	1	68,8	50,7	18,17	0,45	0,4	-
14.05.2022	0,447	22,02	21,52	21,52	24	0	1	69,8	49	20,76	0,44	0,4	-
15.05.2022	0,395	21,89	21,38	21,38	24	0	1	69,1	50,6	18,55	0,45	0,4	-
16.05.2022	0,368	20,44	19,96	19,96	24	0	1	68,9	50,5	18,4	0,45	0,4	-
17.05.2022	0,379	20,46	19,98	19,98	24	0	1	68,9	50	18,98	0,45	0,4	-
18.05.2022	0,399	21,27	20,78	20,78	24	0	1	69,5	50,2	19,34	0,45	0,4	-
19.05.2022	0,381	20,58	20,09	20,09	24	0	1	69	50	19,05	0,45	0,4	-
20.05.2022	0,397	20,96	20,47	20,47	24	0	1	69	49,6	19,33	0,44	0,4	-
21.05.2022	0,389	20,83	20,35	20,35	24	0	1	68,8	49,8	19,05	0,44	0,4	-
22.05.2022	0,394	21,08	20,61	20,61	24	0	1	68,8	49,7	19,1	0,44	0,39	-
23.05.2022	0,328	21,96	21,46	21,46	24	0	1	67,1	51,8	15,23	0,44	0,39	-
Итого:	11,532	606,92	592,93	592,93	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,532												

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	769,332	33107,77	32318,23	32318,23
23.05.2022	780,864	33714,69	32911,16	32911,16

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:51:29