

#11310#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6997
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,337	22,15	21,67	21,67	24	0	1	66,1	50,5	15,55	0,52	0,45	16
25.05.2021	0,339	21,75	21,26	21,26	24	0	1	66,3	50,3	15,93	0,52	0,45	-
26.05.2021	0,342	22,09	21,61	21,61	24	0	1	66,1	50,2	15,93	0,52	0,45	-
27.05.2021	0,332	22,09	21,62	21,62	24	0	1	66,2	50,9	15,33	0,52	0,45	-
28.05.2021	0,317	21,58	21,11	21,11	24	0	1	66	50,9	15,08	0,53	0,45	11
29.05.2021	0,308	20,63	20,17	20,17	24	0	1	66,8	51,6	15,22	0,53	0,45	12,3
30.05.2021	0,394	21,06	20,57	20,57	24	0	1	68,8	49,6	19,2	0,53	0,45	-
31.05.2021	0,343	20,29	19,79	19,79	24	0	1	68,7	51,3	17,32	0,49	0,42	16
01.06.2021	0,352	20,31	19,82	19,82	24	0	1	68,2	50,4	17,8	0,45	0,4	-
02.06.2021	0,328	20,81	20,35	20,35	24	0	1	67,3	51,4	15,96	0,45	0,4	-
03.06.2021	0,325	20,48	20	20	24	0	1	67,7	51,3	16,37	0,45	0,4	15
04.06.2021	0,338	20,44	19,96	19,96	24	0	1	67,8	50,9	16,91	0,45	0,4	-
05.06.2021	0,312	21,24	20,75	20,75	24	0	1	66,6	51,6	15,05	0,45	0,4	13,4
06.06.2021	0,355	21,41	20,91	20,91	24	0	1	67,8	50,9	16,99	0,45	0,4	22
07.06.2021	0,328	21,61	21,13	21,13	24	0	1	66,9	51,4	15,43	0,45	0,4	-
08.06.2021	0,343	20,5	20,01	20,01	24	0	1	67,9	50,8	17,12	0,45	0,4	18,8
09.06.2021	0,313	20,19	19,71	19,71	24	0	1	67,6	51,7	15,93	0,45	0,4	21
10.06.2021	0,307	19,84	19,37	19,37	24	0	1	67,6	51,7	15,93	0,45	0,4	-
11.06.2021	0,324	20,75	20,26	20,26	24	0	1	67,6	51,6	15,91	0,45	0,4	-
12.06.2021	0,325	20,46	19,98	19,98	24	0	1	67,8	51,4	16,4	0,45	0,41	-
13.06.2021	0,303	19,96	19,49	19,49	24	0	1	67,3	51,7	15,61	0,45	0,41	-
14.06.2021	0,315	20,38	19,9	19,9	24	0	1	67,6	51,8	15,81	0,45	0,41	-
15.06.2021	0,302	19,97	19,5	19,5	24	0	1	67,5	52	15,56	0,46	0,41	-
16.06.2021	0,325	20,42	19,94	19,94	24	0	1	67,8	51,4	16,35	0,46	0,41	-
17.06.2021	0,305	19,55	19,07	19,07	24	0	1	67,8	51,8	15,99	0,45	0,4	-
18.06.2021	0,313	20,04	19,56	19,56	24	0	1	67,7	51,6	16,1	0,46	0,41	-
19.06.2021	0,317	20,05	19,58	19,58	24	0	1	67,7	51,6	16,09	0,46	0,4	-
20.06.2021	0,291	19,7	19,22	19,22	24	0	1	67,4	52,4	15,04	0,46	0,4	-
21.06.2021	0,286	19,51	19,03	19,03	24	0	1	67,4	52,4	15,05	0,46	0,4	-
22.06.2021	0,291	25,13	24,53	24,53	24	0	1	68	56,2	11,79	0,46	0,4	-
23.06.2021	0,304	19,89	19,42	19,42	24	0	1	67,8	52,1	15,69	0,46	0,4	-
Итого:	10,014	644,28	629,29	629,29	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,014												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	412,795	19435,68	18975,37	18975,37
23.06.2021	422,809	20079,96	19604,66	19604,66

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 8:03:40