

#11297#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6997
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,407	21,94	21,45	21,45	24	0	1	68,4	49,4	18,95	0,43	0,39	-
25.05.2022	0,334	20,72	20,24	20,24	24	0	1	67,6	51,1	16,54	0,44	0,39	-
26.05.2022	0,395	21,42	20,93	20,93	24	0	1	68,2	49,3	18,93	0,44	0,4	-
27.05.2022	0,384	21,6	21,11	21,11	24	0	1	68	49,8	18,18	0,45	0,4	-
28.05.2022	0,442	22,86	22,36	22,36	24	0	1	68,4	48,7	19,68	0,45	0,4	-
29.05.2022	0,369	21,2	20,7	20,7	24	0	1	68,1	50,2	17,9	0,44	0,4	-
30.05.2022	0,344	22,87	22,37	22,37	24	0	1	66,8	51,5	15,38	0,45	0,4	-
31.05.2022	0,378	21,24	20,74	20,74	24	0	1	68,2	49,9	18,24	0,44	0,39	-
01.06.2022	0,335	21,76	21,25	21,25	24	0	1	66,9	51,2	15,78	0,44	0,39	-
02.06.2022	0,34	20,47	19,99	19,99	24	0	1	67,9	51	16,97	0,44	0,39	-
03.06.2022	0,401	22,2	21,7	21,7	24	0	1	68,3	49,9	18,41	0,44	0,39	-
04.06.2022	0,335	20,85	20,36	20,36	24	0	1	67,7	51,2	16,47	0,44	0,39	-
05.06.2022	0,456	23,44	22,93	22,93	24	0	1	68,2	48,4	19,82	0,44	0,39	-
06.06.2022	0,354	20,8	20,32	20,32	24	0	1	68,1	50,6	17,44	0,45	0,39	-
07.06.2022	0,373	21,09	20,61	20,61	24	0	1	68,4	50,4	18,06	0,45	0,39	-
08.06.2022	0,394	22,45	21,94	21,94	24	0	1	67,9	50,1	17,88	0,45	0,39	-
09.06.2022	0,367	20,58	20,1	20,1	24	0	1	68,3	50,1	18,17	0,45	0,39	-
10.06.2022	0,381	21,15	20,67	20,67	24	0	1	68,1	49,6	18,5	0,45	0,39	-
11.06.2022	0,351	20,09	19,6	19,6	24	0	1	68,5	50,6	17,89	0,45	0,39	-
12.06.2022	0,403	22,37	21,88	21,88	24	0	1	68,4	50,1	18,39	0,45	0,39	-
13.06.2022	0,351	20,77	20,29	20,29	24	0	1	68	50,6	17,38	0,45	0,4	-
14.06.2022	0,411	22,36	21,86	21,86	24	0	1	68,1	49,4	18,79	0,45	0,39	-
15.06.2022	0,392	21,47	20,97	20,97	24	0	1	68,6	50	18,68	0,44	0,39	-
16.06.2022	0,429	22,4	21,89	21,89	24	0	1	68,3	48,7	19,58	0,44	0,39	-
17.06.2022	0,374	21,23	20,74	20,74	24	0	1	68,2	50,1	18,03	0,44	0,4	-
18.06.2022	0,406	21,95	21,45	21,45	24	0	1	68,1	49,2	18,86	0,44	0,39	-
19.06.2022	0,388	21,78	21,27	21,27	24	0	1	68,1	49,9	18,26	0,44	0,39	-
20.06.2022	0,395	21,85	21,35	21,35	24	0	1	68,2	49,6	18,53	0,44	0,39	-
21.06.2022	0,379	21,88	21,38	21,38	24	0	1	67,7	50	17,69	0,44	0,39	-
22.06.2022	0,402	22,22	21,7	21,7	24	0	1	68	49,4	18,54	0,44	0,39	-
23.06.2022	0,374	20,75	20,26	20,26	24	0	1	68,3	50	18,33	0,44	0,39	-
Итого:	11,844	669,76	654,41	654,41	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,844												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	780,864	33714,69	32911,16	32911,16
23.06.2022	792,708	34384,45	33565,57	33565,57

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:44:32