

#11308#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6997
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,299	21,49	21,01	21,01	24	0	1	67,4	53,1	14,31	0,45	0,39	-
25.05.2023	0,302	21,13	20,65	20,65	24	0	1	67,4	52,8	14,56	0,45	0,4	-
26.05.2023	0,353	22,78	22,27	22,27	24	0	1	67,5	51,6	15,96	0,45	0,4	-
27.05.2023	0,325	22,37	21,87	21,87	24	0	1	67,1	52,2	14,97	0,45	0,4	-
28.05.2023	0,301	21,21	20,73	20,73	24	0	1	67,1	52,6	14,48	0,45	0,4	-
29.05.2023	0,338	21,9	21,38	21,38	24	0	1	67,7	51,8	15,83	0,45	0,4	-
30.05.2023	0,326	22,07	21,57	21,57	24	0	1	67,4	52,3	15,16	0,45	0,4	-
31.05.2023	0,35	22,04	21,54	21,54	24	0	1	67,6	51,4	16,12	0,45	0,4	-
01.06.2023	0,337	22,31	21,82	21,82	24	0	1	67,5	52	15,54	0,45	0,39	-
02.06.2023	0,356	22,49	21,99	21,99	24	0	1	67,5	51,4	16,11	0,45	0,4	-
03.06.2023	0,343	22,21	21,7	21,7	24	0	1	67,6	51,8	15,75	0,45	0,4	-
04.06.2023	0,305	21	20,51	20,51	24	0	1	67,3	52,4	14,88	0,46	0,4	-
05.06.2023	0,306	20,71	20,21	20,21	24	0	1	67,3	52,3	15,05	0,46	0,4	-
06.06.2023	0,328	21,99	21,49	21,49	24	0	1	67,7	52,4	15,24	0,46	0,4	-
07.06.2023	0,354	22,76	22,23	22,23	24	0	1	67,7	51,8	15,84	0,46	0,4	-
08.06.2023	0,297	20,62	20,13	20,13	24	0	1	67,5	52,7	14,79	0,45	0,39	-
09.06.2023	0,292	20,28	19,79	19,79	24	0	1	67,4	52,6	14,77	0,45	0,39	-
10.06.2023	0,269	20,28	19,8	19,8	24	0	1	67,1	53,4	13,73	0,46	0,4	-
11.06.2023	0,276	20,19	19,71	19,71	24	0	1	67,5	53,4	14,08	0,45	0,4	-
12.06.2023	0,326	22,06	21,56	21,56	24	0	1	67,4	52,2	15,12	0,45	0,4	-
13.06.2023	0,294	20,16	19,68	19,68	24	0	1	67,3	52,4	14,92	0,46	0,4	-
14.06.2023	0,299	20,68	20,18	20,18	24	0	1	67,3	52,5	14,78	0,45	0,4	-
15.06.2023	0,325	22,9	22,4	22,4	24	0	1	66,5	52,1	14,42	0,46	0,4	-
16.06.2023	0,341	22,07	21,56	21,56	24	0	1	67,4	51,7	15,68	0,45	0,4	-
17.06.2023	0,328	21,54	21,05	21,05	24	0	1	67,4	51,8	15,58	0,45	0,4	-
18.06.2023	0,362	22,8	22,28	22,28	24	0	1	67,4	51,1	16,26	0,46	0,4	-
19.06.2023	0,304	20,51	20,03	20,03	24	0	1	67,4	52,2	15,15	0,46	0,4	-
20.06.2023	0,303	22,44	21,95	21,95	24	0	1	66,3	52,6	13,75	0,46	0,4	-
21.06.2023	0,35	21,87	21,36	21,36	24	0	1	67,7	51,3	16,38	0,45	0,4	-
22.06.2023	0,309	22,19	21,68	21,68	24	0	1	66,9	52,7	14,19	0,46	0,4	-
23.06.2023	0,303	20,13	19,65	19,65	24	0	1	67,5	51,9	15,58	0,46	0,4	-
Итого:	9,901	669,18	653,78	653,78	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,901												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	1136,306	98800,81	96436,51	96436,51
23.06.2023	1146,207	99469,99	97090,29	97090,29

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:20:20