

#11307#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6997
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,323	21,8	21,3	21,3	24	0	1	67,2	52	15,22	0,46	0,4	-
25.06.2023	0,316	21,12	20,62	20,62	24	0	1	67,2	51,7	15,47	0,46	0,4	-
26.06.2023	0,291	20,44	19,96	19,96	24	0	1	67,4	52,8	14,55	0,5	0,43	-
27.06.2023	0,331	21,51	21	21	24	0	1	67,6	51,8	15,75	0,33	0,29	-
28.06.2023	0,239	16,64	16,34	16,34	24	0	1	58,4	45,8	12,61	0,5	0,45	-
29.06.2023	0,327	35,68	35,03	35,03	24	0	1	62	52,8	9,29	0,53	0,46	-
30.06.2023	0,338	22,18	21,67	21,67	24	0	1	68	52,5	15,52	0,53	0,46	-
01.07.2023	0,328	20,78	20,28	20,28	24	0	1	68	52	16,05	0,53	0,46	-
02.07.2023	0,311	20,7	20,22	20,22	24	0	1	67,8	52,4	15,38	0,53	0,46	-
03.07.2023	0,304	20,5	20,01	20,01	24	0	1	67,7	52,5	15,2	0,53	0,46	-
04.07.2023	0,331	20,98	20,5	20,5	24	0	1	67,8	51,6	16,24	0,53	0,46	-
05.07.2023	0,333	21,14	20,65	20,65	24	0	1	67,8	51,7	16,08	0,53	0,46	-
06.07.2023	0,312	20,3	19,82	19,82	24	0	1	68	52,4	15,54	0,53	0,46	-
07.07.2023	0,331	21,49	21	21	24	0	1	67,5	51,7	15,83	0,53	0,46	-
08.07.2023	0,298	20,51	20,02	20,02	24	0	1	67,6	52,7	14,87	0,53	0,46	-
09.07.2023	0,336	21,25	20,74	20,74	24	0	1	67,9	51,7	16,21	0,53	0,46	-
10.07.2023	0,323	20,41	19,93	19,93	24	0	1	68,3	52,1	16,23	0,52	0,46	-
11.07.2023	0,292	19,97	19,49	19,49	24	0	1	67,5	52,4	15,08	0,37	0,33	-
12.07.2023	0,266	20,85	20,44	20,44	24	0	1	60,6	48,7	11,86	0,46	0,4	-
13.07.2023	0,339	20,34	19,86	19,86	24	0	1	68,3	51,3	17,05	0,46	0,4	-
14.07.2023	0,32	20,08	19,59	19,59	24	0	1	69,1	52,8	16,29	0,47	0,4	-
15.07.2023	0,326	19,35	18,87	18,87	24	0	1	69,2	52	17,23	0,47	0,4	-
16.07.2023	0,374	20,61	20,11	20,11	24	0	1	69,5	51	18,47	0,46	0,4	-
17.07.2023	0,319	20,02	19,53	19,53	24	0	1	68,7	52,5	16,24	0,46	0,4	-
18.07.2023	0,325	19,99	19,51	19,51	24	0	1	69,6	52,8	16,8	0,46	0,4	-
19.07.2023	0,349	21,28	20,77	20,77	24	0	1	68,3	51,5	16,82	0,46	0,4	-
20.07.2023	0,317	21,37	20,88	20,88	24	0	1	66,9	51,7	15,16	0,47	0,4	-
21.07.2023	0,33	20,47	19,98	19,98	24	0	1	68	51,5	16,41	0,47	0,4	-
22.07.2023	0,315	20,68	20,2	20,2	24	0	1	67,4	51,9	15,54	0,47	0,4	-
23.07.2023	0,314	20,28	19,8	19,8	24	0	1	67,6	51,9	15,73	0,47	0,4	-
Итого:	9,558	632,72	618,12	618,12	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,558												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1146,207	99469,99	97090,29	97090,29
23.07.2023	1155,765	100102,71	97708,41	97708,41

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:49:19