

# #90619#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6997  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272063  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,306	20,05	19,59	19,59	24	0	1	66,8	51,3	15,54	0,45	0,42	-
25.06.2024	0,322	20,48	20	20	24	0	1	66,6	50,4	16,15	0,24	0,24	-
26.06.2024	0,083	19,12	18,87	18,87	24	0	1	52,9	48,6	4,36	0,34	0,31	-
27.06.2024	0,174	13,41	13,12	13,12	24	0	1	62,6	49,9	12,72	0,52	0,45	-
28.06.2024	0,33	20,31	19,84	19,84	24	0	1	67,2	50,7	16,55	0,52	0,45	-
29.06.2024	0,323	19,92	19,46	19,46	24	0	1	67,3	50,6	16,64	0,52	0,45	-
30.06.2024	0,296	19,69	19,23	19,23	24	0	1	67,2	51,9	15,28	0,52	0,46	-
01.07.2024	0,288	19,4	18,94	18,94	24	0	1	67,1	51,8	15,29	0,53	0,46	-
02.07.2024	0,32	19,52	19,05	19,05	24	0	1	67,6	51	16,65	0,52	0,46	-
03.07.2024	0,3	19,31	18,85	18,85	24	0	1	67,2	51,5	15,77	0,52	0,45	-
04.07.2024	0,332	19,76	19,29	19,29	24	0	1	67,7	50,5	17,2	0,53	0,46	-
05.07.2024	0,308	19,76	19,31	19,31	24	0	1	67,1	51	16,08	0,53	0,46	-
06.07.2024	0,315	19,73	19,25	19,25	24	0	1	67,4	51,3	16,18	0,53	0,46	-
07.07.2024	0,329	20,01	19,55	19,55	24	0	1	67,3	50,5	16,77	0,48	0,43	-
08.07.2024	0,289	19,86	19,42	19,42	24	0	1	66,4	51,5	14,88	0,45	0,42	-
09.07.2024	0,286	19,87	19,42	19,42	24	0	1	66,3	51,5	14,82	0,44	0,42	-
10.07.2024	0,282	19,42	18,97	18,97	24	0	1	66,5	51,5	14,96	0,44	0,42	-
11.07.2024	0,262	19,59	19,13	19,13	24	0	1	66,2	52,4	13,73	0,44	0,42	-
12.07.2024	0,267	19,42	18,98	18,98	24	0	1	66,2	52,1	14,08	0,44	0,42	-
13.07.2024	0,278	19,93	19,49	19,49	24	0	1	66,2	51,9	14,3	0,44	0,42	-
14.07.2024	0,275	19,52	19,07	19,07	24	0	1	66,4	51,9	14,49	0,46	0,43	-
15.07.2024	0,266	18,95	18,51	18,51	24	0	1	66,4	52,1	14,29	0,45	0,43	-
16.07.2024	0,284	19,59	19,13	19,13	24	0	1	66,3	51,5	14,83	0,46	0,43	-
17.07.2024	0,308	19,75	19,29	19,29	24	0	1	68	52	15,98	0,46	0,43	-
18.07.2024	0,326	19,99	19,52	19,52	24	0	1	68,2	51,5	16,7	0,46	0,43	-
19.07.2024	0,323	19,47	19	19	24	0	1	68,2	51	17,21	0,46	0,43	-
20.07.2024	0,335	19,66	19,18	19,18	24	0	1	68,5	51	17,47	0,45	0,42	-
21.07.2024	0,344	20,2	19,72	19,72	24	0	1	68,3	50,8	17,47	0,44	0,42	-
22.07.2024	0,295	19,81	19,34	19,34	24	0	1	66,9	51,6	15,3	0,44	0,42	-
23.07.2024	0,262	19,22	18,77	18,77	24	0	1	66,7	52,6	14,05	0,45	0,43	-
Итого:	8,708	584,72	571,29	571,29	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,708												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	1526,564	114898,72	112159,05	112159,05
23.07.2024	1535,272	115483,44	112730,34	112730,34

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2024 7:34:15