

# #28701#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6997  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272063  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,333	21,05	20,56	20,56	24	0	1	67,5	51,3	16,23	0,47	0,4	-
25.07.2023	0,302	20,07	19,59	19,59	24	0	1	67,5	51,9	15,55	0,46	0,4	-
26.07.2023	0,295	21,2	20,72	20,72	24	0	1	66,2	52,1	14,19	0,47	0,4	-
27.07.2023	0,318	20,74	20,24	20,24	24	0	1	67,3	51,6	15,72	0,47	0,4	-
28.07.2023	0,307	20,68	20,19	20,19	24	0	1	67,2	52,1	15,18	0,47	0,4	-
29.07.2023	0,295	20,11	19,63	19,63	24	0	1	67,3	52,1	15,16	0,47	0,4	-
30.07.2023	0,303	20,16	19,68	19,68	24	0	1	67,5	52,1	15,38	0,47	0,4	-
31.07.2023	0,33	21,13	20,63	20,63	24	0	1	67,4	51,4	16,01	0,47	0,41	-
01.08.2023	0,329	20,49	20,01	20,01	24	0	1	67,9	51,5	16,4	0,46	0,41	-
02.08.2023	0,317	20,95	20,45	20,45	24	0	1	67,1	51,6	15,54	0,46	0,41	-
03.08.2023	0,302	20,9	20,42	20,42	24	0	1	66,8	52,1	14,74	0,46	0,42	-
04.08.2023	0,348	21,62	21,12	21,12	24	0	1	67,8	51,2	16,56	0,45	0,42	-
05.08.2023	0,3	19,74	19,26	19,26	24	0	1	67,8	52,2	15,58	0,45	0,42	-
06.08.2023	0,348	21,89	21,4	21,4	24	0	1	67,3	51,1	16,18	0,44	0,42	-
07.08.2023	0,284	20,25	19,78	19,78	24	0	1	66,8	52,4	14,37	0,44	0,42	-
08.08.2023	0,344	21,07	20,58	20,58	24	0	1	67,9	51,1	16,78	0,44	0,42	-
09.08.2023	0,315	19,41	18,93	18,93	24	0	1	68,3	51,6	16,64	0,44	0,42	-
10.08.2023	0,322	20,43	19,94	19,94	24	0	1	68	51,7	16,23	0,44	0,42	-
11.08.2023	0,32	20,69	20,21	20,21	24	0	1	67,6	51,7	15,87	0,44	0,42	-
12.08.2023	0,27	19,7	19,22	19,22	24	0	1	67,2	53,1	14,05	0,44	0,42	-
13.08.2023	0,312	20,37	19,89	19,89	24	0	1	67,7	52,1	15,63	0,44	0,42	-
14.08.2023	0,306	19,77	19,29	19,29	24	0	1	67,9	52	15,84	0,44	0,41	-
15.08.2023	0,283	19,74	19,26	19,26	24	0	1	67,3	52,7	14,65	0,46	0,41	-
16.08.2023	0,31	19,83	19,35	19,35	24	0	1	68,1	52,2	15,85	0,46	0,41	-
17.08.2023	0,302	20,07	19,58	19,58	24	0	1	67,6	52,3	15,37	0,45	0,41	-
18.08.2023	0,286	19,71	19,23	19,23	24	0	1	67,7	52,7	14,94	0,45	0,41	-
19.08.2023	0,317	20,63	20,14	20,14	24	0	1	67,3	51,6	15,72	0,46	0,41	-
20.08.2023	0,296	25,67	25,06	25,06	24	0	1	68,3	56,5	11,83	0,46	0,41	-
21.08.2023	0,278	19,21	18,73	18,73	24	0	1	67,7	52,9	14,8	0,45	0,41	-
22.08.2023	0,327	20,88	20,39	20,39	24	0	1	67,5	51,5	15,94	0,45	0,41	-
23.08.2023	0,297	19,81	19,33	19,33	24	0	1	67,7	52,5	15,21	0,46	0,41	-
Итого:	9,596	637,97	622,81	622,81	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,596												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	1155,765	100102,71	97708,41	97708,41
23.08.2023	1165,361	100740,68	98331,22	98331,22

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2023 7:39:16