

#92833#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6997
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,316	19,67	19,2	19,2	24	0	1	68	51,6	16,38	0,45	0,43	-
25.07.2024	0,314	20,54	20,07	20,07	24	0	1	67	51,4	15,6	0,45	0,43	-
26.07.2024	0,264	19,42	18,97	18,97	24	0	1	66,4	52,5	13,93	0,45	0,43	-
27.07.2024	0,302	19,9	19,42	19,42	24	0	1	66,9	51,2	15,64	0,45	0,43	-
28.07.2024	0,269	19,77	19,31	19,31	24	0	1	66,3	52,3	13,99	0,45	0,43	-
29.07.2024	0,285	19,76	19,3	19,3	24	0	1	66,5	51,7	14,83	0,45	0,43	-
30.07.2024	0,294	19,62	19,18	19,18	24	0	1	66,6	51,4	15,27	0,45	0,43	-
31.07.2024	0,311	19,73	19,26	19,26	24	0	1	66,7	50,7	16,04	0,45	0,43	-
01.08.2024	0,299	20,33	19,86	19,86	24	0	1	66,8	51,7	15,12	0,45	0,43	-
02.08.2024	0,307	20,54	20,07	20,07	24	0	1	66,7	51,5	15,24	0,45	0,42	-
03.08.2024	0,274	19,72	19,29	19,29	24	0	1	66,3	52,2	14,1	0,45	0,42	-
04.08.2024	0,274	19,5	19,03	19,03	24	0	1	66,7	52,4	14,26	0,45	0,42	-
05.08.2024	0,28	19,56	19,08	19,08	24	0	1	66,8	52,1	14,69	0,45	0,43	-
06.08.2024	0,29	19,65	19,17	19,17	24	0	1	66,7	51,5	15,16	0,44	0,43	-
07.08.2024	0,296	19,71	19,24	19,24	24	0	1	67,2	51,7	15,42	0,44	0,43	-
08.08.2024	0,31	19,98	19,5	19,5	24	0	1	67,2	51,3	15,96	0,44	0,43	-
09.08.2024	0,298	19,94	19,47	19,47	24	0	1	67,2	51,8	15,36	0,44	0,43	-
10.08.2024	0,299	20,08	19,61	19,61	24	0	1	66,9	51,6	15,35	0,44	0,43	-
11.08.2024	0,304	19,88	19,41	19,41	24	0	1	67,1	51,4	15,66	0,44	0,43	-
12.08.2024	0,287	19,29	18,82	18,82	24	0	1	67,3	52	15,29	0,44	0,43	-
13.08.2024	0,306	19,81	19,35	19,35	24	0	1	67,3	51,5	15,75	0,44	0,43	-
14.08.2024	0,305	19,68	19,21	19,21	24	0	1	67,5	51,5	15,94	0,44	0,43	-
15.08.2024	0,323	19,69	19,21	19,21	24	0	1	67,9	51,1	16,8	0,44	0,43	-
16.08.2024	0,309	19,61	19,14	19,14	24	0	1	67,6	51,4	16,2	0,44	0,43	-
17.08.2024	0,307	19,43	18,95	18,95	24	0	1	67,5	51,3	16,25	0,44	0,43	-
18.08.2024	0,284	19,38	18,9	18,9	24	0	1	67,5	52,4	15,05	0,44	0,43	-
19.08.2024	0,296	19,85	19,38	19,38	24	0	1	67,4	52,2	15,24	0,44	0,43	-
20.08.2024	0,331	20,72	20,24	20,24	24	0	1	67,3	51	16,38	0,44	0,43	-
21.08.2024	0,28	19,24	18,76	18,76	24	0	1	67,4	52,5	14,88	0,44	0,43	-
22.08.2024	0,304	19,41	18,93	18,93	24	0	1	67,3	51,3	16,01	0,46	0,42	-
23.08.2024	0,308	19,69	19,21	19,21	24	0	1	67,3	51,3	16,03	0,46	0,43	-
Итого:	9,226	613,1	598,54	598,54	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,226												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	1535,272	115483,44	112730,34	112730,34
23.08.2024	1544,498	116096,54	113328,88	113328,88

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:31:48