

#34952#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6997
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,281	19,5	19,02	19,02	24	0	1	68,2	53,3	14,84	0,46	0,41	-
25.08.2023	0,315	19,87	19,39	19,39	24	0	1	68,5	52,2	16,25	0,45	0,41	-
26.08.2023	0,295	19,4	18,92	18,92	24	0	1	68,3	52,8	15,54	0,46	0,41	-
27.08.2023	0,314	19,95	19,46	19,46	24	0	1	68,8	52,6	16,23	0,45	0,41	-
28.08.2023	0,285	19,36	18,88	18,88	24	0	1	67,7	52,5	15,22	0,45	0,41	-
29.08.2023	0,31	20,25	19,77	19,77	24	0	1	67,7	52,1	15,59	0,43	0,4	-
30.08.2023	0,255	21,23	20,74	20,74	24	0	1	66,1	53,7	12,39	0,45	0,41	-
31.08.2023	0,286	20,79	20,32	20,32	24	0	1	66,6	52,5	14,18	0,45	0,41	-
01.09.2023	0,316	21,05	20,58	20,58	24	0	1	66,6	51,1	15,46	0,45	0,41	-
02.09.2023	0,302	20,24	19,76	19,76	24	0	1	67,1	51,8	15,26	0,45	0,41	-
03.09.2023	0,318	20,56	20,08	20,08	24	0	1	67,4	51,6	15,77	0,45	0,41	-
04.09.2023	0,305	21,12	20,65	20,65	24	0	1	66,7	51,7	15,02	0,52	0,43	-
05.09.2023	0,222	15,48	15,13	15,13	24	0	1	66,7	51,9	14,77	0,52	0,43	-
06.09.2023	0,256	16,63	16,25	16,25	24	0	1	67,2	51,4	15,81	0,46	0,41	-
07.09.2023	0,31	20,34	19,85	19,85	24	0	1	67,5	51,9	15,59	0,46	0,41	-
08.09.2023	0,309	20,43	19,96	19,96	24	0	1	67,2	51,7	15,51	0,46	0,41	-
09.09.2023	0,302	20,24	19,77	19,77	24	0	1	67,3	52	15,25	0,46	0,41	-
10.09.2023	0,304	20,18	19,7	19,7	24	0	1	67,3	51,9	15,43	0,46	0,41	-
11.09.2023	0,288	19,89	19,4	19,4	24	0	1	67,3	52,5	14,78	0,46	0,41	-
12.09.2023	0,311	20,23	19,75	19,75	24	0	1	67,7	51,8	15,83	0,45	0,41	-
13.09.2023	0,298	19,92	19,44	19,44	24	0	1	67,5	52,1	15,42	0,45	0,41	-
14.09.2023	0,283	20,19	19,74	19,74	24	0	1	66,6	52,1	14,42	0,45	0,41	-
15.09.2023	0,343	21,28	20,78	20,78	24	0	1	67,4	50,8	16,62	0,45	0,41	-
16.09.2023	0,309	19,79	19,31	19,31	24	0	1	67,8	51,8	15,94	0,45	0,41	-
17.09.2023	0,3	19,93	19,45	19,45	24	0	1	67,5	52	15,49	0,45	0,41	-
18.09.2023	0,339	20,97	20,48	20,48	24	0	1	67,8	51,2	16,58	0,33	0,32	-
19.09.2023	0,238	26,53	26,1	26,1	24	0	1	56	49,3	6,67	0,46	0,42	-
20.09.2023	0,361	23,03	22,55	22,55	24	0	1	66,7	50,8	15,99	0,46	0,41	-
21.09.2023	0,36	20,7	20,21	20,21	24	0	1	69	51,3	17,74	0,46	0,41	-
22.09.2023	0,306	19,53	19,05	19,05	24	0	1	68,6	52,6	16,02	0,45	0,41	-
23.09.2023	0,31	20,04	19,55	19,55	24	0	1	67,9	52,2	15,77	0,45	0,41	-
Итого:	9,331	628,65	614,04	614,04	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,331												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1165,361	100740,68	98331,22	98331,22
23.09.2023	1174,692	101369,33	98945,26	98945,26

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:57:28