

#95174#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6997  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272063  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,311	19,98	19,5	19,5	24	0	1	67,1	51,1	15,96	0,45	0,42	-
25.08.2024	0,292	19,71	19,25	19,25	24	0	1	66,8	51,7	15,12	0,45	0,42	-
26.08.2024	0,299	20,11	19,65	19,65	24	0	1	66,7	51,5	15,24	0,45	0,42	-
27.08.2024	0,289	19,57	19,1	19,1	24	0	1	67,2	52,1	15,06	0,45	0,42	-
28.08.2024	0,3	19,61	19,15	19,15	24	0	1	67,1	51,5	15,59	0,45	0,42	-
29.08.2024	0,293	19,79	19,33	19,33	24	0	1	67	51,8	15,26	0,45	0,42	-
30.08.2024	0,311	19,66	19,18	19,18	24	0	1	67,6	51,4	16,15	0,45	0,42	-
31.08.2024	0,293	19,4	18,92	18,92	24	0	1	67,4	52	15,38	0,45	0,42	-
01.09.2024	0,29	19,44	18,99	18,99	24	0	1	66,9	51,5	15,33	0,45	0,42	-
02.09.2024	0,276	19,91	19,46	19,46	24	0	1	66,2	51,8	14,35	0,45	0,42	-
03.09.2024	0,306	20,27	19,8	19,8	24	0	1	66,8	51,4	15,41	0,46	0,42	-
04.09.2024	0,3	19,58	19,11	19,11	24	0	1	67,4	51,7	15,68	0,46	0,42	-
05.09.2024	0,293	19,84	19,38	19,38	24	0	1	66,5	51,3	15,13	0,46	0,42	-
06.09.2024	0,303	19,64	19,18	19,18	24	0	1	66,8	51	15,79	0,46	0,42	-
07.09.2024	0,293	19,46	18,99	18,99	24	0	1	67,1	51,7	15,43	0,46	0,42	-
08.09.2024	0,3	20,62	20,16	20,16	24	0	1	66,5	51,6	14,93	0,46	0,43	-
09.09.2024	0,28	19,91	19,47	19,47	24	0	1	66,4	52,1	14,29	0,45	0,43	-
10.09.2024	0,293	19,77	19,31	19,31	24	0	1	67	51,8	15,28	0,45	0,43	-
11.09.2024	0,313	20,28	19,81	19,81	24	0	1	67	51,2	15,77	0,45	0,43	-
12.09.2024	0,305	20,45	20	20	24	0	1	66,4	51	15,46	0,45	0,43	-
13.09.2024	0,289	19,9	19,45	19,45	24	0	1	66,7	51,8	14,96	0,45	0,43	-
14.09.2024	0,37	21,91	21,4	21,4	24	0	1	67,2	49,8	17,33	0,45	0,43	-
15.09.2024	0,311	19,96	19,48	19,48	24	0	1	67	51,1	15,88	0,45	0,43	-
16.09.2024	0,287	19,47	18,99	18,99	24	0	1	66,8	51,6	15,12	0,45	0,43	-
17.09.2024	0,307	19,73	19,25	19,25	24	0	1	67,2	51,4	15,89	0,45	0,43	-
18.09.2024	0,31	19,65	19,2	19,2	24	0	1	67,2	50,9	16,26	0,45	0,43	-
19.09.2024	0,304	19,61	19,15	19,15	24	0	1	66,9	51,1	15,83	0,45	0,43	-
20.09.2024	0,301	19,47	19,02	19,02	24	0	1	67	51	16	0,45	0,43	-
21.09.2024	0,296	19,81	19,36	19,36	24	0	1	66,6	51,3	15,26	0,45	0,43	-
22.09.2024	0,302	19,95	19,49	19,49	24	0	1	66,7	51,2	15,54	0,45	0,43	-
23.09.2024	0,301	19,89	19,43	19,43	24	0	1	67,1	51,6	15,49	0,45	0,43	-
Итого:	9,318	616,35	601,96	601,96	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,318												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	1544,498	116096,54	113328,88	113328,88
23.09.2024	1553,816	116712,89	113930,84	113930,84

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2024 7:54:57