

#148621#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)
6837
6997
ВКТ-7
00272063
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2025	0,3	19,41	18,93	18,93	24	0	1	68,4	52,4	15,93	0,45	0,42	-
02.09.2025	0,316	20,09	19,6	19,6	24	0	1	68,1	52	16,13	0,45	0,43	-
03.09.2025	0,318	19,69	19,22	19,22	24	0	1	68,4	52	16,44	0,46	0,42	-
04.09.2025	0,307	19,75	19,27	19,27	24	0	1	68,3	52,3	16,01	0,48	0,42	-
05.09.2025	0,312	20,16	19,68	19,68	24	0	1	68	52,2	15,79	0,47	0,42	-
06.09.2025	0,297	19,46	18,98	18,98	24	0	1	67,6	52,1	15,53	0,47	0,42	-
07.09.2025	0,323	19,95	19,48	19,48	24	0	1	67,9	51,3	16,63	0,32	0,29	-
08.09.2025	0,154	16,09	15,81	15,81	24	0	1	57,4	50,6	6,82	0,47	0,42	-
09.09.2025	0,276	20,23	19,77	19,77	24	0	1	66,6	52,6	13,98	0,46	0,42	-
10.09.2025	0,274	20,2	19,74	19,74	24	0	1	66,2	52,2	14	0,47	0,42	-
11.09.2025	0,278	20,49	20,03	20,03	24	0	1	66,2	52,3	13,93	0,47	0,43	-
12.09.2025	0,276	19,91	19,45	19,45	24	0	1	66,5	52,4	14,14	0,46	0,42	-
13.09.2025	0,333	21,57	21,07	21,07	24	0	1	66,8	51,1	15,72	0,46	0,42	-
14.09.2025	0,288	20,61	20,13	20,13	24	0	1	66,1	51,8	14,24	0,48	0,43	-
15.09.2025	0,298	20,48	20,05	20,05	24	0	1	66,4	51,5	14,88	0,48	0,43	-
16.09.2025	0,283	20,3	19,84	19,84	24	0	1	66,4	52	14,35	0,46	0,44	-
17.09.2025	0,267	19,76	19,3	19,3	24	0	1	66,1	52,4	13,75	0,29	0,25	-
18.09.2025	0,102	9,23	9,06	9,06	24	0	1	63,1	51,9	11,2	0,13	0,12	-
19.09.2025	0	1,6	1,6	1,6	24	0	1	22,3	23,7	-1,41	0,12	0,11	-
20.09.2025	0	0	0	0	24	0	1	20,9	20,9	-0,03	0,12	0,11	-
21.09.2025	0	0	0	0	24	0	1	20,6	20,6	0,02	0,12	0,11	-
22.09.2025	0	0	0	0	24	0	1	20	19,7	0,22	0,26	0,24	-
23.09.2025	0,111	7,38	7,27	7,27	24	0	1	56,7	43,1	13,62	0,45	0,45	-
Итого:	5,113	356,36	348,28	348,28	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,113												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
31.08.2025	18,988	1199,01	1170,27	1170,27
23.09.2025	24,101	1555,37	1518,55	1518,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 11:12:06