

#11304#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6997
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.12.2021	2,048	69,59	67,83	67,83	24	0	0	76,2	46	30,24	0,49	0,33	-
02.12.2021	1,888	66,13	64,52	64,52	24	0	0	73,6	44,3	29,29	0,48	0,32	-
03.12.2021	2,026	68,66	66,89	66,89	24	0	0	75,8	45,5	30,31	0,47	0,33	-
04.12.2021	1,924	62,97	61,35	61,35	24	0	0	76,5	45,2	31,34	0,46	0,34	-
05.12.2021	2,004	65,28	63,55	63,55	24	0	0	76,8	45,2	31,52	0,47	0,36	-
06.12.2021	2,393	74,44	72,25	72,25	24	0	0	82,1	49	33,08	0,46	0,36	-
07.12.2021	2,756	84,74	82,03	82,03	24	0	0	85,8	52,2	33,57	0,46	0,36	-
08.12.2021	2,823	85,83	83,01	83,01	24	0	0	87	53	33,99	0,47	0,36	-
09.12.2021	2,625	81,51	79,02	79,02	24	0	0	84,1	50,8	33,23	0,47	0,35	-
10.12.2021	1,979	63,46	61,74	61,74	24	0	0	77,9	45,9	32,06	0,48	0,35	-
11.12.2021	2,015	63,18	61,51	61,51	24	0	0	77,7	44,9	32,78	0,47	0,35	-
12.12.2021	2,069	64,43	62,69	62,69	24	0	0	78,3	45,3	33	0,47	0,35	-
13.12.2021	1,947	60,75	59,11	59,11	24	0	0	78	45	32,96	0,48	0,34	-
14.12.2021	1,814	59,25	57,77	57,77	24	0	0	74,9	43,5	31,4	0,49	0,34	-
15.12.2021	1,567	55,35	54,06	54,06	24	0	0	71,6	42,7	28,94	0,5	0,33	-
16.12.2021	1,588	57,78	56,51	56,51	24	0	0	69,7	41,7	28,04	0,49	0,33	-
17.12.2021	1,65	62,44	61,08	61,08	24	0	0	70,1	43,1	26,97	0,49	0,33	-
18.12.2021	1,648	60,49	59,15	59,15	24	0	0	70,3	42,4	27,88	0,49	0,33	-
19.12.2021	1,628	60,6	59,25	59,25	24	0	0	70,3	42,8	27,51	0,49	0,33	-
20.12.2021	2,053	67,21	65,46	65,46	24	0	0	76,8	45,5	31,34	0,48	0,33	-
21.12.2021	2,337	74,61	72,52	72,52	24	0	0	80,6	48,4	32,2	0,49	0,34	-
22.12.2021	2,503	78,21	75,9	75,9	24	0	0	82,4	49,4	32,94	0,5	0,33	-
23.12.2021	2,152	65,25	63,4	63,4	24	0	0	80,7	46,7	33,98	0,49	0,33	-
Итого:	47,437	1552,16	1510,6	1510,6	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,437												

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
30.11.2021	511,597	24289,25	23719,24	23719,24
23.12.2021	559,034	25841,41	25229,84	25229,84

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2021 7:58:45