

#67559#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6997
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2023 | 1,96 | 66,95 | 65,27 | 65,27 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 45,2 | 30,02 | 0,48 | 0,34 | - |
| 25.12.2023 | 1,481 | 79,25 | 77,9 | 77,9 | 24 | 0 | 0 | 60 | 40,9 | 19,12 | 0,49 | 0,33 | - |
| 26.12.2023 | 1,679 | 62,74 | 61,33 | 61,33 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 43 | 27,37 | 0,48 | 0,33 | - |
| 27.12.2023 | 1,833 | 71,54 | 69,93 | 69,93 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 44,1 | 26,2 | 0,47 | 0,32 | - |
| 28.12.2023 | 1,714 | 62,84 | 61,39 | 61,39 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 43,7 | 27,97 | 0,49 | 0,33 | - |
| 29.12.2023 | 1,507 | 58,31 | 57,1 | 57,1 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 41,9 | 26,43 | 0,49 | 0,34 | - |
| 30.12.2023 | 1,697 | 79,58 | 77,94 | 77,94 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 46 | 21,79 | 0,49 | 0,34 | - |
| 31.12.2023 | 1,87 | 72,98 | 71,42 | 71,42 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 43,1 | 26,18 | 0,49 | 0,33 | - |
| 01.01.2024 | 1,905 | 70,62 | 68,97 | 68,97 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 45,2 | 27,61 | 0,49 | 0,34 | - |
| 02.01.2024 | 2,322 | 90,25 | 87,78 | 87,78 | 24 | 0 | 0 | 79,2 | 52,8 | 26,42 | 0,5 | 0,35 | - |
| 03.01.2024 | 2,583 | 82,99 | 80,52 | 80,52 | 24 | 0 | 0 | 82,3 | 50,2 | 32,08 | 0,49 | 0,35 | - |
| 04.01.2024 | 2,837 | 88,68 | 85,96 | 85,96 | 24 | 0 | 0 | 84,1 | 51,1 | 32,99 | 0,5 | 0,34 | - |
| 05.01.2024 | 2,389 | 76,1 | 73,94 | 73,94 | 24 | 0 | 0 | 80,6 | 48,3 | 32,27 | 0,5 | 0,34 | - |
| 06.01.2024 | 2,473 | 84,99 | 82,55 | 82,55 | 24 | 0 | 0 | 81 | 51 | 29,91 | 0,47 | 0,35 | - |
| 07.01.2024 | 3,215 | 101,83 | 98,44 | 98,44 | 24 | 0 | 0 | 88,2 | 55,6 | 32,61 | 0,46 | 0,36 | - |
| 08.01.2024 | 3,466 | 107,79 | 104,13 | 104,13 | 24 | 0 | 0 | 89,2 | 56 | 33,25 | 0,49 | 0,34 | - |
| 09.01.2024 | 2,727 | 94,87 | 91,9 | 91,9 | 24 | 0 | 0 | 85,3 | 55,7 | 29,61 | 0,51 | 0,34 | - |
| 10.01.2024 | 2,073 | 64,28 | 62,57 | 62,57 | 24 | 0 | 0 | 78,3 | 45,1 | 33,13 | 0,51 | 0,34 | - |
| 11.01.2024 | 2,034 | 64,19 | 62,54 | 62,54 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 44 | 32,54 | 0,49 | 0,34 | - |
| 12.01.2024 | 2,154 | 71,11 | 69,2 | 69,2 | 24 | 0 | 0 | 77,6 | 46,5 | 31,12 | 0,5 | 0,34 | - |
| 13.01.2024 | 2,103 | 66,79 | 65 | 65 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 45,9 | 32,37 | 0,51 | 0,34 | - |
| 14.01.2024 | 1,942 | 61,58 | 59,98 | 59,98 | 24 | 0 | 0 | 77 | 44,6 | 32,36 | 0,51 | 0,34 | - |
| 15.01.2024 | 2,043 | 66,08 | 64,35 | 64,35 | 24 | 0 | 0 | 76,9 | 45,2 | 31,74 | 0,49 | 0,34 | - |
| 16.01.2024 | 2,377 | 76,51 | 74,36 | 74,36 | 24 | 0 | 0 | 80,1 | 48,1 | 31,99 | 0,49 | 0,35 | - |
| 17.01.2024 | 2,552 | 82,2 | 79,81 | 79,81 | 24 | 0 | 0 | 81,7 | 49,7 | 31,96 | 0,51 | 0,34 | - |
| 18.01.2024 | 2,242 | 73,44 | 71,46 | 71,46 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 46,9 | 31,36 | 0,5 | 0,34 | - |
| 19.01.2024 | 2,194 | 71,8 | 69,87 | 69,87 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 47 | 31,4 | 0,51 | 0,34 | - |
| 20.01.2024 | 2,138 | 68,29 | 66,47 | 66,47 | 24 | 0 | 0 | 77,9 | 45,8 | 32,15 | 0,51 | 0,34 | - |
| 21.01.2024 | 2,119 | 68,43 | 66,62 | 66,62 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 46 | 31,82 | 0,51 | 0,34 | - |
| 22.01.2024 | 1,879 | 64,44 | 62,89 | 62,89 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 43,9 | 29,87 | 0,5 | 0,34 | - |
| 23.01.2024 | 1,768 | 64,41 | 62,95 | 62,95 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 42,7 | 28,08 | 0,5 | 0,34 | - |
| Итого: | 67,276 | 2315,86 | 2254,54 | 2254,54 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 67,276 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.12.2023 | 1301,293 | 106105,9 | 103570,51 | 103570,51 |
| 23.01.2024 | 1368,569 | 108421,76 | 105825,05 | 105825,05 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2024 7:50:24