

# #112521#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6997  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272063  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	1,695	59,12	57,71	57,71	24	0	0	73,1	43,7	29,36	0,53	0,33	1,8
25.12.2024	1,676	60,13	58,72	58,72	24	0	0	72,3	43,8	28,52	0,53	0,33	2,1
26.12.2024	1,594	62,36	60,98	60,98	24	0	0	69,7	43,6	26,12	0,53	0,32	3,8
27.12.2024	1,513	56,83	55,61	55,61	24	0	0	69,1	41,9	27,19	0,53	0,33	5,3
28.12.2024	1,549	62,27	60,97	60,97	24	0	0	67,8	42,4	25,41	0,53	0,34	4,3
29.12.2024	1,604	60,99	59,65	59,65	24	0	0	69,5	42,6	26,88	0,53	0,33	3,9
30.12.2024	1,703	64,8	63,38	63,38	24	0	0	69,1	42,2	26,87	0,53	0,34	4,8
31.12.2024	1,712	66,07	64,67	64,67	24	0	0	68,6	42,2	26,46	0,52	0,33	5,5
01.01.2025	1,556	61,82	60,49	60,49	24	0	0	68,9	43,2	25,73	0,54	0,34	4,2
02.01.2025	1,695	64,44	62,99	62,99	24	0	0	70,7	43,8	26,88	0,53	0,32	4
03.01.2025	1,953	66,4	64,68	64,68	24	0	0	75,9	45,7	30,19	0,54	0,33	-0,5
04.01.2025	2,13	71,9	70,02	70,02	24	0	0	77,1	46,7	30,43	0,54	0,33	-0,9
05.01.2025	2,096	68,78	66,95	66,95	24	0	0	77,8	46,5	31,28	0,51	0,33	-1,8
06.01.2025	2,119	71,31	69,45	69,45	24	0	0	77	46,5	30,51	0,53	0,33	-1,4
07.01.2025	1,625	62,86	61,5	61,5	24	0	0	69,4	43	26,42	0,54	0,34	4,9
08.01.2025	1,815	68,47	66,92	66,92	24	0	0	70,9	43,7	27,14	0,53	0,33	2,3
09.01.2025	1,937	68,06	66,41	66,41	24	0	0	73,7	44,5	29,16	0,54	0,33	0,7
10.01.2025	1,796	64,08	62,57	62,57	24	0	0	72,7	44,1	28,67	0,52	0,33	-
11.01.2025	1,976	67,28	65,57	65,57	24	0	0	75,6	45,4	30,13	0,53	0,33	-
12.01.2025	1,988	66,68	64,99	64,99	24	0	0	75,9	45,3	30,57	0,51	0,33	-
13.01.2025	2,074	70,66	68,88	68,88	24	0	0	76	45,9	30,09	0,52	0,33	-
14.01.2025	2,05	70,35	68,59	68,59	24	0	0	75	45,2	29,86	0,53	0,33	-
15.01.2025	1,728	64,18	62,74	62,74	24	0	0	70,6	43,1	27,51	0,52	0,33	-
16.01.2025	1,697	64,6	63,16	63,16	24	0	0	70	43,2	26,88	0,52	0,33	-
17.01.2025	1,669	62,89	61,5	61,5	24	0	0	70	42,8	27,16	0,53	0,33	-
18.01.2025	1,623	63,14	61,78	61,78	24	0	0	69,2	42,9	26,27	0,52	0,33	-
19.01.2025	1,749	68,08	66,58	66,58	24	0	0	69,8	43,6	26,24	0,52	0,33	-
20.01.2025	1,946	69,85	68,15	68,15	24	0	0	73,6	45	28,55	0,54	0,34	-
21.01.2025	1,894	64,15	62,56	62,56	24	0	0	75,1	44,9	30,25	0,54	0,34	-
22.01.2025	1,916	64,05	62,41	62,41	24	0	0	75,3	44,6	30,71	0,54	0,32	-
23.01.2025	1,899	64,18	62,58	62,58	24	0	0	75,4	45	30,35	0,52	0,32	-
Итого:	55,977	2020,78	1973,16	1973,16	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,977												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	1667,976	121414,79	118533,98	118533,98
23.01.2025	1723,953	123435,57	120507,14	120507,14

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 8:07:50