

#116618#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 21, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5886
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209287
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,439	0,077	407,63	405,06	397,88	396,71	1,17	24	0	0	73,3	67,4	5,89	0,6	0,4	-
25.01.2025	2,326	0,074	420,66	418,18	411,05	409,88	1,17	24	0	0	71,4	66	5,43	0,6	0,4	-
26.01.2025	2,344	0,077	427,27	424,8	417,67	416,46	1,21	24	0	0	70,9	65,6	5,38	0,6	0,4	-
27.01.2025	2,21	0,08	431,79	429,34	422,13	420,88	1,25	24	0	0	70,8	65,8	5	0,6	0,4	-
28.01.2025	2,253	0,084	448,41	445,87	438,26	436,97	1,29	24	0	0	71,2	66,3	4,9	0,6	0,4	-
29.01.2025	2,236	0,082	448,04	445,55	437,95	436,7	1,25	24	0	0	71	66,1	4,87	0,6	0,4	-
30.01.2025	1,978	0,062	397,29	395,19	389,18	388,18	1	24	0	0	67,1	62,2	4,88	0,6	0,4	-
31.01.2025	2,197	0,073	422,94	420,59	413,54	412,4	1,14	24	0	0	70,4	65,4	5,09	0,6	0,4	-
01.02.2025	2,365	0,075	410,09	407,6	400,59	399,44	1,15	24	0	0	72,1	66,4	5,67	0,6	0,4	-
02.02.2025	2,518	0,077	412,86	410,22	402,8	401,62	1,18	24	0	0	74,1	68,1	6,01	0,6	0,4	-
03.02.2025	2,579	0,082	408,04	405,32	397,75	396,54	1,21	24	0	0	75,6	69,4	6,23	0,6	0,4	-
04.02.2025	2,4	0,078	412,87	410,3	403,06	401,85	1,21	24	0	0	73,1	67,4	5,71	0,6	0,4	-
05.02.2025	2,409	0,078	408,23	405,66	398,44	397,26	1,18	24	0	0	73,4	67,6	5,8	0,6	0,4	-
06.02.2025	2,345	0,078	419,16	416,63	409,64	408,45	1,19	24	0	0	71,2	65,8	5,5	0,6	0,4	-
07.02.2025	2,459	0,075	405,62	403,03	395,77	394,57	1,2	24	0	0	74,1	68,1	5,96	0,6	0,4	-
08.02.2025	2,706	0,09	392,2	389,36	381,42	380,23	1,19	24	0	0	79,2	72,4	6,81	0,6	0,4	-
09.02.2025	2,843	0,092	390,66	387,71	379,54	378,32	1,22	24	0	0	80,9	73,7	7,19	0,6	0,4	-
10.02.2025	2,844	0,095	378,15	375,17	367	365,79	1,21	24	0	0	82,5	75	7,45	0,6	0,4	-
11.02.2025	2,879	0,087	370,89	367,94	359,87	358,75	1,12	24	0	0	82,8	75	7,71	0,6	0,4	-
12.02.2025	2,896	0,086	375,75	372,78	364,7	363,56	1,14	24	0	0	82,2	74,6	7,66	0,6	0,4	-
13.02.2025	2,827	0,094	387,48	384,52	376,31	375,11	1,2	24	0	0	81,4	74,2	7,22	0,6	0,4	-
14.02.2025	2,802	0,096	397,78	394,8	386,55	385,28	1,27	24	0	0	80,4	73,5	6,95	0,6	0,4	-
15.02.2025	2,913	0,095	400,55	397,48	389,12	387,86	1,26	24	0	0	80,9	73,7	7,19	0,6	0,4	-
16.02.2025	2,769	0,087	379,05	376,18	368,08	366,96	1,12	24	0	0	81,5	74,3	7,24	0,6	0,4	-
17.02.2025	1,038	0,019	169,82	169,07	165,37	165,29	0,08	24	0	1	76	69,8	6,16	0,6	0,4	-
18.02.2025	2,782	0,081	389,74	386,92	379,06	377,94	1,12	24	0	0	79,1	72	7,08	0,6	0,4	-
19.02.2025	2,624	0,025	381,54	379,58	371,12	370,75	0,37	24	0	0	79	72,1	6,94	0,6	0,4	-
20.02.2025	2,769	0,03	376,68	374,53	365,84	365,39	0,45	24	0	0	81,4	74	7,42	0,6	0,4	-
21.02.2025	2,621	0,029	375,9	373,8	365,41	364,92	0,49	24	0	0	79,9	72,9	7,03	0,6	0,4	-
22.02.2025	2,457	0,028	389,4	387,4	379,3	378,83	0,47	24	0	0	76,6	70,2	6,34	0,6	0,4	-
23.02.2025	2,445	0,035	380,95	378,97	371,45	370,89	0,56	24	0	0	75,1	68,7	6,43	0,6	0,4	-
Итого:	77,273	0	12217,44	12139,55	11905,85	11873,78	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,273															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	1649,685	179929,56	181015,39	175848,8	177858,73
23.02.2025	1726,958	192147	193154,94	187754,65	189732,51

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 13:48:02