

#11289#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Сергеева 21, Калининград
 Номер абонента 6837
 Порядковый номер 5886
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209287
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,391	0,003	104,54	103,16	102,08	101,96	0,12	24	0	0	72,7	49,3	23,37	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	2,297	0,003	106,83	105,49	104,45	104,32	0,13	24	0	0	70,6	48,7	21,92	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	2,296	0,01	102,88	101,49	100,6	100,38	0,22	24	0	0	70,5	47,8	22,7	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	2,255	0,007	101,01	99,63	98,71	98,54	0,17	24	0	0	71,2	48,5	22,73	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	2,385	0,007	99,8	98,32	97,48	97,27	0,21	24	0	0	72,2	47,9	24,33	0,6	0,4	3
01.03.2021	2,445	0,004	98,58	97,07	96,23	96,04	0,19	24	0	0	73,2	48	25,29	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	2,384	0,009	98,56	97,08	96,24	96,01	0,23	24	0	0	72,4	47,8	24,66	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	2,54	0,007	100,31	98,73	97,77	97,6	0,17	24	0	0	75,3	49,4	25,87	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	2,515	0,006	98,15	96,59	95,7	95,53	0,17	24	0	0	74,9	48,7	26,16	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	2,649	0,01	98,52	96,87	95,95	95,72	0,23	24	0	0	77,4	50	27,43	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	2,636	0,011	99,83	98,2	97,24	97,05	0,19	24	0	0	77,1	50,1	26,99	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	2,559	0,008	97,46	95,85	95,03	94,8	0,23	24	0	0	75,1	48,3	26,8	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	2,541	0,004	92,37	90,78	89,95	89,77	0,18	23	1	1	76,9	48,8	28,15	0,6	0,4	0
09.03.2021	2,823	0,013	99,97	98,2	97,2	97,01	0,19	24	0	0	79,8	50,9	28,89	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	2,766	0,011	100,86	99,13	98,11	97,95	0,16	24	0	0	78,9	50,8	28,06	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	2,673	0,009	96,35	94,7	93,78	93,61	0,17	24	0	0	77,9	49,5	28,37	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	2,426	0,006	100,1	98,6	97,65	97,52	0,13	24	0	0	73,7	48,9	24,74	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	2,286	0,009	98,08	96,65	95,9	95,63	0,27	24	0	0	70,9	47,2	23,7	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	2,297	0,01	95,71	94,26	93,61	93,29	0,32	24	0	0	70,3	45,9	24,36	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	2,243	0,004	96,11	94,72	93,98	93,72	0,26	24	0	0	70,7	47	23,74	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	2,282	0,008	97,17	95,7	94,99	94,71	0,28	24	0	0	70,7	46,8	23,87	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	2,345	0,009	95,1	93,59	92,97	92,62	0,35	24	0	0	71,4	46,3	25,03	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	2,335	0,009	93,02	91,49	90,85	90,55	0,3	24	0	0	72,2	46,7	25,5	0,6	0,4	1
19.03.2021	2,519	0,011	93,12	91,44	90,79	90,46	0,33	24	0	0	75,1	47,5	27,56	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	2,67	0,011	96,02	94,22	93,5	93,17	0,33	24	0	0	77,1	48,7	28,37	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	2,589	0,014	97,92	96,18	95,42	95,1	0,32	24	0	0	75,5	48,6	26,92	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	2,699	0,022	105,11	103,29	102,38	102,05	0,33	24	0	0	77,2	51	26,17	0,6	0,4	2,6
23.03.2021	2,522	0,019	106,45	104,76	103,84	103,51	0,33	24	0	0	74,5	50,4	24,09	0,6	0,4	-
Итого:	69,368	0	2769,93	2726,19	2702,4	2695,89	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,368															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1904,004	123223,19	121667,17	120414,2	119878,36
23.03.2021	1973,372	125993,12	124393,36	123116,6	122574,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2021 18:48:35