

# #11278#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 21, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5886  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209287  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	2,421	0,024	101,27	99,45	98,87	98,34	0,53	24	0	0	72,8	48,6	24,19	0,6	0,4	4,7
25.02.2022	2,32	0,024	100,9	99,13	98,61	98,07	0,54	24	0	0	71,5	48,3	23,25	0,6	0,4	4,4
26.02.2022	2,377	0,022	98,71	96,92	96,39	95,86	0,53	24	0	0	72,2	47,8	24,4	0,6	0,4	2,9
27.02.2022	2,553	0,023	97,48	95,57	95,03	94,47	0,56	24	0	0	75,4	48,9	26,56	0,6	0,4	0,6
28.02.2022	2,628	0,026	102,37	100,39	99,72	99,19	0,53	24	0	0	76,4	50,3	26,06	0,6	0,4	0,5
01.03.2022	2,637	0,028	100,57	98,57	97,97	97,4	0,57	24	0	0	76,5	49,8	26,62	0,6	0,4	-1,2
02.03.2022	2,582	0,031	101,18	99,21	98,6	98,03	0,57	24	0	0	75,8	50	25,89	0,6	0,4	-0,1
03.03.2022	2,552	0,028	102,94	100,96	100,41	99,81	0,6	24	0	0	74,6	49,5	25,07	0,6	0,4	2,7
04.03.2022	2,522	0,028	101,6	99,62	99,11	98,48	0,63	24	0	0	74,2	49,1	25,11	0,6	0,4	2,1
05.03.2022	2,61	0,032	97,61	95,6	95,06	94,46	0,6	24	0	0	76,9	49,8	27,12	0,6	0,4	-2,2
06.03.2022	2,661	0,033	99,23	97,15	96,63	95,99	0,64	24	0	0	77,2	50	27,2	0,6	0,4	-1,1
07.03.2022	2,628	0,039	102,45	100,35	99,82	99,16	0,66	24	0	0	76,7	50,8	25,97	0,6	0,4	1,7
08.03.2022	2,561	0,036	104,64	102,56	102,04	101,36	0,68	24	0	0	74,9	50,2	24,76	0,6	0,4	2,8
09.03.2022	2,521	0,036	101,51	99,45	99,03	98,31	0,72	24	0	0	74,6	49,5	25,08	0,6	0,4	1,3
10.03.2022	2,544	0,032	94,61	92,53	92,19	91,51	0,68	24	0	0	75,6	48,4	27,21	0,6	0,4	-2,5
11.03.2022	2,681	0,039	100,87	98,67	98,2	97,45	0,75	24	0	0	77,5	50,6	26,9	0,6	0,4	-1,2
12.03.2022	2,611	0,04	102,4	100,22	99,77	99,01	0,76	24	0	0	75,9	50,1	25,77	0,6	0,4	-0,6
13.03.2022	2,532	0,046	103,57	101,37	101,06	100,16	0,9	24	0	0	74,2	49,6	24,58	0,6	0,4	0
14.03.2022	2,45	0,044	103,26	101,08	100,81	99,89	0,92	24	0	0	73,2	49,4	23,83	0,6	0,4	1,5
15.03.2022	2,406	0,044	104,88	102,7	102,42	101,49	0,93	24	0	0	72,6	49,6	23,04	0,6	0,4	1,8
16.03.2022	2,39	0,042	103,9	101,71	101,53	100,56	0,97	24	0	0	71,8	48,7	23,04	0,6	0,4	2,3
17.03.2022	2,408	0,046	107,42	105,22	104,97	104,01	0,96	24	0	0	72	49,6	22,47	0,6	0,4	3,3
18.03.2022	2,405	0,047	107,72	105,5	105,23	104,29	0,94	24	0	0	71,9	49,5	22,39	0,6	0,4	4,3
19.03.2022	2,417	0,048	108,46	106,24	105,95	104,99	0,96	24	0	0	72	49,7	22,33	0,6	0,4	2,6
20.03.2022	2,446	0,047	108,47	106,25	105,99	105,02	0,97	24	0	0	72,3	49,7	22,6	0,6	0,4	2,2
21.03.2022	2,409	0,051	111,17	108,94	108,62	107,66	0,96	24	0	0	71,9	50,2	21,71	0,6	0,4	3,3
22.03.2022	2,4	0,05	113,85	111,66	111,22	110,29	0,93	24	0	0	71,9	50,8	21,12	0,6	0,4	4,9
23.03.2022	2,385	0,046	114,12	111,98	111,5	110,62	0,88	24	0	0	71,9	50,9	21	0,6	0,4	-
Итого:	70,057	0	2897,16	2839	2826,75	2805,88	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,057															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	312,52	12809,55	12598,5	12507,29	12461,21
23.03.2022	382,577	15706,71	15437,5	15334,04	15267,09

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2022 7:43:33